ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 215580
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	64,13	8,87	194,750	-	-	45,32	6,76	193,850	-	18,81	0,900	-	-	-	3,707
24.02.16	24	-	66,69	8,88	194,590	-	-	46,22	6,76	194,190	-	20,47	0,400	-	-	-	4,003
25.02.16	24	-	67,17	8,88	193,570	-	-	46,42	6,79	193,560	-	20,75	0,010	-	-	-	4,020
26.02.16	24	-	63,62	8,89	194,860	-	-	44,66	6,79	194,860	-	18,96	0,000	-	-	-	3,694
27.02.16	24	-	65,02	8,89	194,980	-	-	45,29	6,78	194,980	-	19,73	0,000	-	-	-	3,851
28.02.16	24	-	66,10	8,89	195,200	-	-	45,91	6,76	195,200	-	20,19	0,000	-	-	-	3,943
29.02.16	24	-	70,24	8,87	194,880	-	-	48,00	6,77	194,880	-	22,24	0,000	-	-	-	4,336
01.03.16	24	-	70,88	8,90	194,590	-	-	48,11	6,81	194,590	-	22,77	0,000	-	-	-	4,435
02.03.16	24	-	68,99	8,89	194,890	-	-	47,17	6,79	194,890	-	21,82	0,000	-	-	-	4,254
03.03.16	24	-	68,10	8,88	195,510	-	-	46,90	6,76	195,510	-	21,20	0,000	-	-	-	4,148
04.03.16	24	-	65,22	8,83	191,650	-	-	45,32	6,80	191,650	-	19,90	0,000	-	-	-	3,816
05.03.16	24	-	61,01	8,61	144,790	-	-	43,30	6,52	144,790	-	17,71	0,000	-	-	-	2,565
06.03.16	24	-	60,47	8,80	187,400	-	-	42,83	6,86	187,400	-	17,64	0,000	-	-	-	3,309
07.03.16	24	-	59,30	8,80	187,410	-	-	42,19	6,86	187,410	-	17,11	0,000	-	-	-	3,208
08.03.16	24	-	58,17	8,79	187,350	-	-	41,68	6,85	187,350	-	16,49	0,000	-	-	-	3,090
09.03.16	24	-	57,26	8,78	187,440	-	-	41,33	6,83	187,440	-	15,93	0,000	-	-	-	2,988
10.03.16	24	-	60,18	8,78	187,170	-	-	42,68	6,84	187,130	-	17,50	0,040	-	-	-	3,278
11.03.16	24	-	60,89	8,80	186,100	-	-	43,01	6,88	186,100	-	17,88	0,000	-	-	-	3,331
12.03.16	24	-	55,89	8,80	187,220	-	-	40,58	6,85	187,220	-	15,31	0,000	-	-	-	2,867
13.03.16	24	-	57,58	8,81	187,270	-	-	41,26	6,86	187,270	-	16,32	0,000	-	-	-	3,057
14.03.16	24	-	59,66	8,80	186,710	-	-	42,30	6,87	186,710	-	17,36	0,000	-	-	-	3,242
15.03.16	24	-	58,61	8,80	187,140	-	-	41,69	6,85	187,140	-	16,92	0,000	-	-	-	3,170
16.03.16	24	-	56,95	8,81	187,020	-	-	40,95	6,87	187,020	-	16,00	0,000	-	-	-	2,994
17.03.16	24	-	57,86	8,81	187,480	-	-	41,65	6,84	187,480	-	16,21	0,000	-	-	-	3,039
18.03.16	24	-	62,32	8,81	186,790	-	-	43,46	6,87	186,790	-	18,86	0,000	-	-	-	3,525
19.03.16	24	-	66,10	8,79	186,680	-	-	45,23	6,85	186,680	-	20,87	0,000	-	-	-	3,898
20.03.16	24	-	68,12	8,79	186,350	-	-	46,30	6,86	186,350	-	21,82	0,000	-	-	-	4,069
21.03.16	24	-	66,15	8,78	186,730	-	-	45,56	6,84	186,730	-	20,59	0,000	-	-	-	3,847
22.03.16	24	-	68,08	8,77	186,660	-	-	46,47	6,83	186,660	-	21,61	0,000	-	-	-	4,035
Среднее	24,00	-	63,13	8,82	188,386	-	-	44,20	6,81	188,339	-	18,93	0,047	-	-	-	3,577
Итого	696,0				5463,180	0,000				5461,830	0,000		1,350	0,00	0,00	0,00	103,72
Ориентировочно до конца месяца(+)					1681,341					1681,341			0,000				32,67
Корректировка за прошлый месяц (-)					1368,210					1361,800			6,410				27,00
Итого за март 2016 :					5776,311					5781,371			-5,060				109,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 03:00	52175,760	-	52157,700	-	-	-	1052,456	
23.03.16 03:00	57637,920	-	57618,610	-	-	-	1156,194	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв=____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
28.03.2016
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____