ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 215577
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр. **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	66,86	8,20	279,670	-	-	52,26	5,80	278,470	-	14,60	1,200	0,00	0,00	0,00	4,155
24.02.16	24	-	63,32	8,21	281,370	-	-	49,92	5,80	280,180	-	13,40	1,190	0,00	0,00	0,00	3,837
25.02.16	24	-	64,71	8,21	281,480	-	-	50,79	5,80	280,340	-	13,92	1,140	0,00	0,00	0,00	3,985
26.02.16	24	-	65,80	8,18	281,600	-	-	51,53	5,80	280,510	-	14,27	1,090	0,00	0,00	0,00	4,085
27.02.16	24	-	69,92	8,21	281,090	-	-	54,18	5,80	280,000	-	15,74	1,090	0,00	0,00	0,00	4,493
28.02.16	24	-	70,54	8,24	280,700	-	-	54,36	5,80	279,690	-	16,18	1,010	0,00	0,00	0,00	4,607
29.02.16	24	-	68,66	8,24	280,980	-	-	53,13	5,80	280,030	-	15,53	0,950	0,00	0,00	0,00	4,425
01.03.16	24	-	67,77	8,21	281,880	-	-	52,78	5,80	281,050	-	14,99	0,830	0,00	0,00	0,00	4,281
02.03.16	24	-	64,89	8,05	307,100	-	-	51,85	5,80	306,630	-	13,04	0,470	0,00	0,00	0,00	4,035
03.03.16	24	-	60,45	7,90	334,370	-	-	49,71	5,80	334,370	-	10,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,599
04.03.16	24	-	60,23	7,91	333,030	-	-	49,49	5,80	333,030	-	10,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,587
05.03.16	24	-	59,06	7,91	333,090	-	-	48,67	5,80	333,040	-	10,39	0,050	0,00	0,00	0,00	3,471
06.03.16	24	-	57,95	7,90	333,060	-	-	47,93	5,80	333,060	-	10,02	0,000	0,00	0,00	0,00	3,347
07.03.16	24	-	57,02	7,90	333,310	-	-	47,35	5,80	333,310	-	9,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,232
08.03.16	24	-	59,94	7,91	332,920	-	-	49,33	5,80	332,920	-	10,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,538
09.03.16	24	-	60,64	7,93	331,050	-	-	49,82	5,80	331,030	-	10,82	0,020	0,00	0,00	0,00	3,592
10.03.16	24	-	55,67	7,92	333,060	-	-	46,48	5,80	333,060	-	9,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,068
11.03.16	24	-	57,35	7,91	332,980	-	-	47,51	5,80	332,980	-	9,84	0,000	0,00	0,00	0,00	3,285
12.03.16	24	-	59,42	7,92	331,980	-	-	48,96	5,80	331,980	-	10,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,482
13.03.16	24	-	58,38	7,92	332,750	-	-	48,19	5,80	332,750	-	10,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,400
14.03.16	24	-	56,71	7,92	332,630	-	-	47,09	5,80	332,630	-	9,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,209
15.03.16	24	-	57,63	7,90	333,400	-	-	47,85	5,80	333,400	-	9,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,269
16.03.16	24	-	62,07	7,93	332,010	-	-	50,69	5,80	332,010	-	11,38	0,000	0,00	0,00	0,00	3,787
17.03.16	24	-	65,82	7,93	331,900	-	-	53,20	5,80	331,900	-	12,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,199
18.03.16	24	-	67,83	7,93	331,310	-	-	54,58	5,80	331,310	-	13,25	0,000	0,00	0,00	0,00	4,401
19.03.16	24	-	65,88	7,92	331,960	-	-	53,30	5,80	331,960	-	12,58	0,000	0,00	0,00	0,00	4,185
20.03.16	24	-	67,80	7,92	331,850	-	-	54,61	5,80	331,850	-	13,19	0,000	0,00	0,00	0,00	4,389
21.03.16	24	-	67,17	7,92	331,707	-	-	54,16	5,80	331,707	-	13,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,325
22.03.16	24	-	67,17	7,92	331,707	-	-	54,16	5,80	331,707	-	13,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,325
Среднее	24,00	-	62,99	8,00	317,446	-	-	50,82	5,80	317,135	-	12,16	0,312	-	-	-	3,848
Итого	696,0				9205,943	0,000				9196,903	0,000		9,040	0,00	0,00	0,00	111,59
Ориентировочно до конца месяца(+)					2985,999					2985,999			0,000				38,07
Корректировка за прошлый месяц (-)					1980,557					1970,766			9,791				27,99
Итого за март 2016 :					10211,385					10212,136			-0,751				121,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 03:00	4883,080	-	4857,790	-	0,000	0,000	63,609	
23.03.16 03:00	13995,070	-	13955,120	-	0,000	0,000	174,745	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать СЦО. Соблюдать договорные нормы расходов и T_2 согласно графику.

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 28.09.2016