ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12001524
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Подающий тр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	64,33	8,80	192,610	-	-	42,24	6,50	192,024	-	22,09	0,586	0,00	0,00	0,00	4,290
24.02.16	24	-	66,48	8,80	192,198	-	-	43,06	6,50	191,622	-	23,43	0,576	0,00	0,00	0,00	4,538
25.02.16	24	-	67,50	8,80	190,970	-	-	43,69	6,50	190,388	-	23,81	0,582	0,00	0,00	0,00	4,583
26.02.16	24	-	63,68	8,80	192,394	-	-	41,98	6,50	191,806	-	21,70	0,587	0,00	0,00	0,00	4,210
27.02.16	24	-	65,03	8,80	192,478	-	-	42,37	6,50	191,897	-	22,66	0,581	0,00	0,00	0,00	4,396
28.02.16	24	-	66,06	8,80	192,441	-	-	42,79	6,50	191,852	-	23,27	0,589	0,00	0,00	0,00	4,515
29.02.16	24	-	70,24	8,80	191,983	-	-	44,60	6,50	191,320	-	25,64	0,663	0,00	0,00	0,00	4,964
01.03.16	24	-	71,07	8,80	191,769	-	-	44,74	6,50	191,114	-	26,33	0,655	0,00	0,00	0,00	5,090
02.03.16	24	-	69,05	8,80	192,275	-	-	43,75	6,50	191,595	-	25,30	0,680	0,00	0,00	0,00	4,906
03.03.16	24	-	68,28	8,80	192,904	-	-	43,65	6,50	192,255	-	24,62	0,649	0,00	0,00	0,00	4,790
04.03.16	24	-	65,35	8,80	192,915	-	-	42,56	6,50	192,274	-	22,79	0,641	0,00	0,00	0,00	4,434
05.03.16	24	-	61,01	8,80	193,770	-	-	40,90	6,50	193,141	-	20,10	0,629	0,00	0,00	0,00	3,931
06.03.16	24	-	60,59	8,80	192,672	-	-	40,62	6,50	192,027	-	19,97	0,645	0,00	0,00	0,00	3,883
07.03.16	24	-	59,48	8,80	192,494	-	-	40,13	6,50	191,830	-	19,35	0,664	0,00	0,00	0,00	3,760
08.03.16	24	-	58,27	8,80	192,512	-	-	39,64	6,50	191,835	-	18,63	0,677	0,00	0,00	0,00	3,623
09.03.16	24	-	57,38	8,80	192,620	-	-	39,34	6,50	191,892	-	18,03	0,729	0,00	0,00	0,00	3,511
10.03.16	24	-	58,21	8,80	146,974	-	-	39,07	6,50	148,001	-	19,14	-1,027	0,00	0,00	0,00	2,844
11.03.16	24	-	60,89	8,80	207,561	-	-	41,58	6,50	207,251	-	19,31	0,310	0,00	0,00	0,00	4,031
12.03.16	24	-	56,13	8,80	209,017	-	-	39,63	6,50	208,728	-	16,50	0,289	0,00	0,00	0,00	3,469
13.03.16	24	-	57,28	8,80	208,983	-	-	40,04	6,50	208,757	-	17,25	0,226	0,00	0,00	0,00	3,623
14.03.16	24	-	59,64	8,80	208,223	-	-	41,12	6,50	207,994	-	18,53	0,229	0,00	0,00	0,00	3,877
15.03.16	24	-	58,61	8,80	208,824	-	-	40,57	6,50	208,592	-	18,04	0,232	0,00	0,00	0,00	3,787
16.03.16	24	-	56,99	8,80	208,661	-	-	39,86	6,50	208,398	-	17,13	0,263	0,00	0,00	0,00	3,594
17.03.16	24	-	57,74	8,80	209,132	-	-	40,45	6,50	208,906	-	17,29	0,226	0,00	0,00	0,00	3,635
18.03.16	24	-	61,88	8,80	208,308	-	-	42,02	6,50	208,078	-	19,85	0,230	0,00	0,00	0,00	4,156
19.03.16	24	-	65,84	8,80	208,101	-	-	43,77	6,50	207,865	-	22,06	0,236	0,00	0,00	0,00	4,614
20.03.16	24	-	67,94	8,80	207,567	-	-	44,78	6,50	207,415	-	23,16	0,152	0,00	0,00	0,00	4,826
21.03.16	24	-	66,09	8,80	207,923	-	-	44,02	6,50	207,817	-	22,06	0,106	0,00	0,00	0,00	4,604
22.03.16	24	-	67,89	8,80	207,955	-	-	44,83	6,50	207,824	-	23,06	0,131	0,00	0,00	0,00	4,814
Среднее	24,00	-	63,07	8,80	197,456	-	-	41,99	6,50	197,052	-	21,07	0,405	-	-	-	4,183
Итого	696,0				5726,233	0,000				5714,497	0,000		11,736	0,00	0,00	0,00	121,30
Ориентировочно до конца месяца(+)					1874,117					1872,388			1,728				38,88
Корректировка за прошлый месяц (-)					1353,207					1348,983			4,224				30,70
Итого за март 2016 :					6247,143					6237,902			9,240				129,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
28.03.2016
Дата