

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215583  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dТ, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.16	-		67,78	8,22	111,860	-	62,39	8,09	85,270	-	-	-	5,39	26,590	2,264
24.02.16	-		67,57	8,27	103,920	-	61,60	8,15	82,640	-	-	-	5,97	21,280	1,932
25.02.16	-		67,60	8,27	103,870	-	61,65	8,15	82,880	-	-	-	5,95	20,990	1,910
26.02.16	-		67,62	8,27	106,210	-	61,85	8,14	84,390	-	-	-	5,77	21,820	1,964
27.02.16	-		67,67	8,26	109,460	-	61,92	8,12	86,200	-	-	-	5,75	23,260	2,071
28.02.16	-		67,80	8,26	115,890	-	62,40	8,11	91,120	-	-	-	5,40	24,770	2,174
29.02.16	-		67,74	8,32	110,270	-	62,20	8,18	88,550	-	-	-	5,54	21,720	1,961
01.03.16	-		67,70	8,34	111,010	-	62,14	8,19	88,190	-	-	-	5,56	22,820	2,035
02.03.16	-		67,73	8,32	113,550	-	62,30	8,17	90,520	-	-	-	5,43	23,030	2,050
03.03.16	-		68,18	8,23	134,480	-	63,65	8,00	112,020	-	-	-	4,53	22,460	2,040
04.03.16	-		68,17	8,21	136,650	-	63,84	7,98	113,960	-	-	-	4,33	22,690	2,043
05.03.16	-		68,19	8,21	137,300	-	63,93	7,98	112,770	-	-	-	4,26	24,530	2,154
06.03.16	-		68,16	8,23	133,530	-	63,81	8,01	109,480	-	-	-	4,35	24,050	2,116
07.03.16	-		68,06	8,24	132,410	-	63,58	8,02	108,280	-	-	-	4,48	24,130	2,130
08.03.16	-		68,12	8,22	134,940	-	63,77	8,01	107,800	-	-	-	4,35	27,140	2,317
09.03.16	-		69,35	8,24	129,790	-	64,54	8,02	110,180	-	-	-	4,81	19,610	1,891
10.03.16	-		69,47	8,26	125,480	-	64,57	8,06	105,210	-	-	-	4,90	20,270	1,925
11.03.16	-		69,38	8,28	123,170	-	64,35	8,08	102,960	-	-	-	5,03	20,210	1,920
12.03.16	-		69,01	8,23	129,060	-	64,30	8,03	106,020	-	-	-	4,71	23,040	2,090
13.03.16	-		69,12	8,21	133,090	-	64,56	8,01	105,880	-	-	-	4,56	27,210	2,365
14.03.16	-		68,87	8,25	126,300	-	64,20	8,06	103,530	-	-	-	4,67	22,770	2,050
15.03.16	-		69,16	8,26	125,200	-	64,29	8,06	103,840	-	-	-	4,87	21,360	1,984
16.03.16	-		69,08	8,25	127,800	-	64,32	8,04	105,900	-	-	-	4,76	21,900	2,017
17.03.16	-		69,94	8,25	131,570	-	65,16	8,03	108,250	-	-	-	4,78	23,320	2,148
18.03.16	-		70,21	8,30	127,820	-	65,21	8,08	104,970	-	-	-	5,00	22,850	2,131
19.03.16	-		68,08	8,26	133,590	-	63,74	8,04	105,600	-	-	-	4,34	27,990	2,364
20.03.16	-		68,14	8,22	136,720	-	63,85	7,99	107,800	-	-	-	4,29	28,920	2,435
21.03.16	-		68,08	8,24	131,940	-	63,64	8,02	107,440	-	-	-	4,44	24,500	2,147
22.03.16	-		68,05	8,25	126,900	-	63,34	8,06	104,960	-	-	-	4,71	21,940	1,988
Среднее	-	-	68,41	8,25	124,268	-	63,49	8,06	100,918	-	-	-	4,93	23,351	2,090
Итого	0,0				3603,780	0,000			2926,610	0,000	0,00			677,170	60,62

Ориентировочно до конца месяца(+) 1178,151 957,754 220,397 19,58  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 762,360 603,550 158,810 14,198  
**Итого за март 2016 :** 4019,571 3280,814 738,757 65,999429

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.02.16 03:00	53581,130	-	44264,150	-	-	833,119
23.03.16 10:00	57226,460	-	47227,120	-	-	894,252

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по завершению до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 28.03.2016