

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215582
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.16	-		68,71	8,20	138,570	-	62,83	8,15	107,690	-	-	-	5,88	30,880	2,757
24.02.16	-		68,66	8,24	128,210	-	62,12	8,20	103,790	-	-	-	6,54	24,420	2,356
25.02.16	-		68,66	8,24	129,350	-	62,10	8,21	103,470	-	-	-	6,56	25,880	2,457
26.02.16	-		68,64	8,25	131,240	-	62,15	8,21	105,980	-	-	-	6,49	25,260	2,420
27.02.16	-		68,67	8,24	135,910	-	62,45	8,18	108,460	-	-	-	6,22	27,450	2,560
28.02.16	-		68,77	8,25	145,850	-	62,96	8,17	114,670	-	-	-	5,81	31,180	2,811
29.02.16	-		68,67	8,31	136,240	-	62,58	8,24	111,370	-	-	-	6,09	24,870	2,388
01.03.16	-		68,66	8,32	136,220	-	62,50	8,27	111,310	-	-	-	6,16	24,910	2,397
02.03.16	-		68,65	8,32	142,160	-	62,63	8,25	114,360	-	-	-	6,02	27,800	2,598
03.03.16	-		68,88	8,20	165,460	-	63,86	8,00	140,830	-	-	-	5,02	24,630	2,403
04.03.16	-		68,92	8,19	166,340	-	63,93	7,99	143,250	-	-	-	4,99	23,090	2,308
05.03.16	-		68,89	8,17	169,550	-	64,11	7,98	141,810	-	-	-	4,78	27,740	2,589
06.03.16	-		68,91	8,19	165,360	-	64,01	8,01	137,700	-	-	-	4,90	27,660	2,582
07.03.16	-		68,88	8,21	164,340	-	63,86	8,04	136,290	-	-	-	5,02	28,050	2,617
08.03.16	-		68,81	8,20	166,700	-	64,02	8,03	136,070	-	-	-	4,79	30,630	2,760
09.03.16	-		70,15	8,22	161,160	-	64,90	8,04	138,070	-	-	-	5,25	23,090	2,345
10.03.16	-		70,28	8,21	156,820	-	64,96	8,07	131,970	-	-	-	5,32	24,850	2,451
11.03.16	-		70,21	8,22	152,960	-	64,69	8,08	129,470	-	-	-	5,52	23,490	2,370
12.03.16	-		69,80	8,19	160,660	-	64,72	8,03	133,510	-	-	-	5,08	27,150	2,574
13.03.16	-		69,86	8,17	164,510	-	64,88	8,01	133,990	-	-	-	4,98	30,520	2,801
14.03.16	-		69,66	8,22	154,770	-	64,31	8,07	130,360	-	-	-	5,35	24,410	2,401
15.03.16	-		69,96	8,22	154,120	-	64,51	8,08	130,650	-	-	-	5,45	23,470	2,356
16.03.16	-		69,87	8,22	157,370	-	64,50	8,06	133,250	-	-	-	5,37	24,120	2,404
17.03.16	-		70,79	8,22	160,460	-	65,31	8,04	136,530	-	-	-	5,48	23,930	2,442
18.03.16	-		71,07	8,22	157,520	-	65,57	8,07	132,400	-	-	-	5,50	25,120	2,514
19.03.16	-		68,89	8,20	161,590	-	63,74	8,04	133,880	-	-	-	5,15	27,710	2,598
20.03.16	-		68,92	8,17	165,290	-	64,01	7,99	136,490	-	-	-	4,91	28,800	2,655
21.03.16	-		68,92	8,20	159,090	-	63,76	8,03	135,480	-	-	-	5,16	23,610	2,328
22.03.16	-		68,83	8,20	155,330	-	63,60	8,05	131,930	-	-	-	5,23	23,400	2,303
Среднее	-	-	69,26	8,22	153,212	-	63,78	8,09	127,070	-	-	-	5,48	26,142	2,502
Итого	0,0				4443,150	0,000			3685,030	0,000	0,00			758,120	72,55

Ориентировочно до конца месяца(+)

1435,693

1208,520

227,173

22,17

Корректировка за прошлый месяц (-)

942,690

762,600

180,090

17,108

Итого за март 2016 :

4936,153

4130,950

805,203

77,607857

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.02.16 05:00	67373,550	-	57147,570	-	-	987,085
23.03.16 05:00	71822,690	-	60839,890	-	-	1059,553

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

ООО «ИнфраХит Монтаж» Гкал

ДЛЯ ОТЧЕТОВ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по талону до получения АКТА до 08.03.2016