

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215582
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGгвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.02.16 | 24 | - | 68,28 | 9,50 | 338,940 | - | - | 50,53 | 6,56 | 338,050 | - | 17,75 | 0,890 | - | - | - | 6,075 |
| 24.02.16 | 24 | - | 70,50 | 9,50 | 339,270 | - | - | 51,83 | 6,55 | 338,420 | - | 18,67 | 0,850 | - | - | - | 6,394 |
| 25.02.16 | 24 | - | 69,69 | 9,52 | 340,090 | - | - | 51,44 | 6,54 | 339,300 | - | 18,25 | 0,790 | - | - | - | 6,259 |
| 26.02.16 | 24 | - | 67,89 | 9,54 | 340,520 | - | - | 50,30 | 6,55 | 339,900 | - | 17,59 | 0,620 | - | - | - | 6,032 |
| 27.02.16 | 24 | - | 67,96 | 9,53 | 339,740 | - | - | 50,11 | 6,56 | 339,030 | - | 17,85 | 0,710 | - | - | - | 6,114 |
| 28.02.16 | 24 | - | 70,61 | 9,53 | 340,830 | - | - | 51,74 | 6,54 | 339,570 | - | 18,87 | 1,260 | - | - | - | 6,513 |
| 29.02.16 | 24 | - | 71,50 | 9,52 | 340,350 | - | - | 52,34 | 6,56 | 339,580 | - | 19,16 | 0,770 | - | - | - | 6,578 |
| 01.03.16 | 24 | - | 72,10 | 9,53 | 340,230 | - | - | 52,42 | 6,57 | 339,450 | - | 19,68 | 0,780 | - | - | - | 6,754 |
| 02.03.16 | 24 | - | 72,89 | 9,71 | 339,210 | - | - | 52,52 | 6,72 | 338,700 | - | 20,37 | 0,510 | - | - | - | 6,955 |
| 03.03.16 | 24 | - | 70,40 | 9,62 | 339,940 | - | - | 51,52 | 6,66 | 339,090 | - | 18,88 | 0,850 | - | - | - | 6,478 |
| 04.03.16 | 24 | - | 66,52 | 9,63 | 340,750 | - | - | 49,32 | 6,65 | 339,800 | - | 17,20 | 0,950 | - | - | - | 5,920 |
| 05.03.16 | 24 | - | 65,21 | 9,63 | 341,190 | - | - | 48,74 | 6,64 | 340,310 | - | 16,47 | 0,880 | - | - | - | 5,679 |
| 06.03.16 | 24 | - | 63,91 | 9,57 | 341,320 | - | - | 48,18 | 6,60 | 340,370 | - | 15,73 | 0,950 | - | - | - | 5,428 |
| 07.03.16 | 24 | - | 59,59 | 9,53 | 340,970 | - | - | 45,55 | 6,57 | 339,890 | - | 14,04 | 1,080 | - | - | - | 4,847 |
| 08.03.16 | 24 | - | 58,62 | 9,52 | 341,350 | - | - | 44,96 | 6,56 | 340,090 | - | 13,66 | 1,260 | - | - | - | 4,735 |
| 09.03.16 | 24 | - | 58,63 | 9,52 | 341,910 | - | - | 45,03 | 6,55 | 340,480 | - | 13,60 | 1,430 | - | - | - | 4,728 |
| 10.03.16 | 24 | - | 60,76 | 9,57 | 341,930 | - | - | 46,28 | 6,61 | 340,330 | - | 14,48 | 1,600 | - | - | - | 5,035 |
| 11.03.16 | 24 | - | 62,57 | 9,58 | 342,030 | - | - | 47,46 | 6,61 | 340,700 | - | 15,11 | 1,330 | - | - | - | 5,242 |
| 12.03.16 | 24 | - | 61,30 | 9,54 | 342,240 | - | - | 46,79 | 6,58 | 340,910 | - | 14,51 | 1,330 | - | - | - | 5,040 |
| 13.03.16 | 24 | - | 61,49 | 9,54 | 342,560 | - | - | 46,95 | 6,58 | 341,170 | - | 14,54 | 1,390 | - | - | - | 5,057 |
| 14.03.16 | 24 | - | 61,59 | 9,57 | 341,850 | - | - | 46,86 | 6,61 | 340,550 | - | 14,73 | 1,300 | - | - | - | 5,110 |
| 15.03.16 | 24 | - | 61,59 | 9,57 | 341,710 | - | - | 46,71 | 6,61 | 340,440 | - | 14,88 | 1,270 | - | - | - | 5,157 |
| 16.03.16 | 24 | - | 59,69 | 9,21 | 317,660 | - | - | 45,87 | 6,57 | 310,170 | - | 13,82 | 7,490 | - | - | - | 4,744 |
| 17.03.16 | 24 | - | 58,29 | 7,94 | 166,910 | - | - | 43,82 | 6,53 | 165,030 | - | 14,47 | 1,880 | - | - | - | 2,504 |
| 18.03.16 | 24 | - | 62,80 | 9,62 | 339,900 | - | - | 47,04 | 6,66 | 338,740 | - | 15,76 | 1,160 | - | - | - | 5,420 |
| 19.03.16 | 24 | - | 69,48 | 9,57 | 339,960 | - | - | 50,96 | 6,65 | 338,250 | - | 18,52 | 1,710 | - | - | - | 6,397 |
| 20.03.16 | 24 | - | 70,46 | 9,55 | 341,000 | - | - | 51,74 | 6,62 | 338,380 | - | 18,72 | 2,620 | - | - | - | 6,537 |
| 21.03.16 | 24 | - | 70,71 | 9,54 | 341,440 | - | - | 52,04 | 6,62 | 338,760 | - | 18,67 | 2,680 | - | - | - | 6,533 |
| 22.03.16 | 24 | - | 72,14 | 9,56 | 341,810 | - | - | 52,89 | 6,63 | 339,140 | - | 19,25 | 2,670 | - | - | - | 6,739 |
| Среднее | 24,00 | - | 65,76 | 9,49 | 334,056 | - | - | 49,03 | 6,60 | 332,572 | - | 16,73 | 1,483 | - | - | - | 5,690 |
| Итого | 696,0 | - | - | - | 9687,610 | 0,000 | - | - | - | 9644,600 | 0,000 | - | 43,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

2814,017

2788,033

25,984

49,98

Корректировка за прошлый месяц (-)

2363,650

2355,810

7,840

42,55

Итого за март 2016 :

10137,977

10076,823

61,154

172,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:


| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|------------|---------|------------|---------|------|------|----------|---------------|
| 23.02.16 05:00 | 90747,170 | - | 97515,720 | - | - | - | 1528,595 | |
| 23.03.16 05:00 | 100435,350 | - | 107160,450 | - | - | - | 1693,774 | |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
(по доверенности абонента)


ООО «ИнфраХит Мониторинг»
 Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО
 по заявке на получение АКТА допуска УУ
 28.03.2016