ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С** Преобр. давления
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.16	24	-	63,96	8,70	179,055	-	-	40,91	6,80	177,534	-	23,04	1,521	0,00	0,00	0,00	4,196
24.02.16	24	-	66,08	8,70	178,730	-	-	41,69	6,80	177,261	-	24,40	1,468	0,00	0,00	0,00	4,430
25.02.16	24	-	67,13	8,70	177,860	-	-	42,34	6,80	176,396	-	24,80	1,464	0,00	0,00	0,00	4,481
26.02.16	24	-	63,30	8,70	179,053	-	-	40,66	6,80	177,540	-	22,64	1,513	0,00	0,00	0,00	4,123
27.02.16	24	-	64,64	8,70	179,097	-	-	41,03	6,80	177,603	-	23,61	1,493	0,00	0,00	0,00	4,298
28.02.16	24	-	65,66	8,70	179,176	-	-	41,46	6,80	177,715	-	24,20	1,461	0,00	0,00	0,00	4,405
29.02.16	24	-	69,85	8,70	178,757	-	-	43,35	6,80	177,376	-	26,50	1,382	0,00	0,00	0,00	4,806
01.03.16	24	-	70,68	8,70	178,450	-	-	43,29	6,80	177,099	-	27,39	1,351	0,00	0,00	0,00	4,956
02.03.16	24	-	68,64	8,70	178,757	-	-	42,21	6,80	177,369	-	26,43	1,389	0,00	0,00	0,00	4,792
03.03.16	24	-	67,88	8,70	179,214	-	-	42,22	6,80	177,810	-	25,67	1,404	0,00	0,00	0,00	4,669
04.03.16	24	-	64,96	8,70	179,200	-	-	41,19	6,80	177,753	-	23,77	1,447	0,00	0,00	0,00	4,327
05.03.16	24	-	60,65	8,70	179,841	-	-	39,59	6,80	178,302	-	21,06	1,539	0,00	0,00	0,00	3,856
06.03.16	24	-	60,22	8,70	179,214	-	-	39,35	6,80	177,675	-	20,87	1,539	0,00	0,00	0,00	3,807
07.03.16	24	-	59,12	8,70	179,573	-	-	38,91	6,80	178,028	-	20,21	1,545	0,00	0,00	0,00	3,697
08.03.16	24	-	57,91	8,70	179,366	-	-	38,44	6,80	177,819	-	19,47	1,547	0,00	0,00	0,00	3,558
09.03.16	24	-	57,03	8,70	179,465	-	-	38,25	6,80	177,905	-	18,78	1,561	0,00	0,00	0,00	3,437
10.03.16	24	-	59,71	8,70	179,224	-	-	39,25	6,80	177,723	-	20,45	1,501	0,00	0,00	0,00	3,731
11.03.16	24	-	60,69	8,70	178,419	-	-	39,67	6,80	176,939	-	21,02	1,480	0,00	0,00	0,00	3,817
12.03.16	24	-	55,92	8,70	179,496	-	-	37,75	6,80	177,928	-	18,17	1,568	0,00	0,00	0,00	3,328
13.03.16	24	-	57,05	8,70	179,495	-	-	38,16	6,80	177,967	-	18,89	1,527	0,00	0,00	0,00	3,456
14.03.16	24	-	59,44	8,70	178,860	-	-	39,12	6,80	177,396	-	20,32	1,463	0,00	0,00	0,00	3,699
15.03.16	24	-	58,40	8,70	178,773	-	-	38,51	6,80	177,314	-	19,89	1,459	0,00	0,00	0,00	3,619
16.03.16	24	-	56,77	8,70	178,779	-	-	37,88	6,80	177,286	-	18,89	1,493	0,00	0,00	0,00	3,440
17.03.16	24	-	57,52	8,70	179,087	-	-	38,46	6,80	177,604	-	19,06	1,483	0,00	0,00	0,00	3,478
18.03.16	24	-	61,65	8,70	178,353	-	-	39,72	6,80	176,958	-	21,93	1,396	0,00	0,00	0,00	3,974
19.03.16	24	-	65,64	8,70	178,189	-	-	41,36	6,80	176,856	-	24,28	1,333	0,00	0,00	0,00	4,391
20.03.16	24	-	67,75	8,70	177,795	-	-	42,37	6,80	176,523	-	25,38	1,272	0,00	0,00	0,00	4,576
21.03.16	24	-	65,88	8,70	178,125	-	-	41,65	6,80	176,821	-	24,23	1,304	0,00	0,00	0,00	4,379
22.03.16	24	-	67,69	8,70	178,118	-	-	42,36	6,80	176,825	-	25,33	1,294	0,00	0,00	0,00	4,576
Среднее	24,00	-	62,82	8,70	178,880	-	-	40,38	6,80	177,425	-	22,44	1,455	-	-	-	4,079
Итого	696,0				5187,521	0,000				5145,327	0,000		42,194	0,00	0,00	0,00	118,30
Ориентировочно до конца месяца(+)					1605,146					1592,836			12,309				37,04
Корректировка за прошлый месяц (-)					1257,548					1246,909			10,640				30,15
Итого за март 2016 :					5535,118					5491,255			43,864				125,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.16 15:00	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.16 15:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

по сбыту тепловой энергии
филиал в Санкт-Петербурге ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата 28.09.2016