

Объект: ЖКС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 1 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источники: Обручский ЭЗД

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за ноябрь 2016  
 Договор: Стройм.Адрес: Александровской фермы 1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подстанции: Девушкинская с циркуляцией ГРС

Узел учета: СЦО-ГВС  
 Код УЛТЗ:  
 Расчетная мощность совместно с УЛТЗ:  
 график: 150/70

Установленные приборы:  
 Выключитель: СИП-943 № 02152  
 Поддош.тр.(M1): расколдер: ПРЭМ-3 2С  
 Оборот.тр.(M2): расколдер: ПРЭМ-3 32  
 Тр-д. ГВС(M3): расколдер: ПРЭМ-3  
 Тр-ширк.ГВС(M4): расколдер: ПРЭМ 20  
 Тр-подпитки(У5): расколдер:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 * (P1 - P2) + M2 * (P2 - P3)$  лето:  $Q = M1 * (P1 - P2) + M2 * (P2 - P3) + M3 * (P3 - P4)$

Часовые и суток: архив в файлах:  
 Ревизия (Смена): 0/7  
 Приборы УЛТЗ поверены до  
 Термометр: КИТТ-01  
 Термодатчик: КИТТ-01  
 Термодатчик: ПТТ-1-3  
 Термометр:  
 Преобразователи:  
 Преобразователи:  
 Преобразователи:  
 Преобразователи:  
 Преобразователи:

Тяв, гр.С= 2,31

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общее теплотепл
			M1	M2	дМ	T1	T2	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
23.10.16	24.00	*	92,07	71,54	20,53	70,30	37,52	32,78	6,00	6,00	2,36	20,53	20,95	20,95	-	69,75	1,43	1,43	3,79		
24.10.16	24.00	*	93,53	76,94	16,59	70,79	38,94	31,85	6,00	6,00	2,46	16,59	16,93	16,93	-	70,23	1,16	1,16	3,62		
25.10.16	24.00	*	92,09	76,13	15,96	70,28	38,56	31,73	6,00	6,00	2,42	15,96	16,28	16,28	-	69,93	1,12	1,12	3,54		
26.10.16	24.00	*	91,92	77,42	14,49	70,42	38,74	31,68	6,00	6,00	2,46	14,49	14,79	14,79	-	70,03	1,02	1,02	3,47		
27.10.16	24.00	*	92,15	78,35	13,80	70,12	38,94	31,19	6,00	6,00	2,45	13,80	14,08	14,08	-	69,78	0,96	0,96	3,41		
28.10.16	24.00	*	93,50	79,30	14,20	70,28	39,48	30,80	6,00	6,00	2,45	14,20	14,49	14,49	-	70,01	0,99	0,99	3,44		
29.10.16	24.00	*	95,65	78,91	16,74	70,22	40,06	30,66	6,00	6,00	2,43	16,74	17,09	17,09	-	70,42	1,18	1,18	3,60		
30.10.16	25.00	*	97,89	80,63	17,26	70,57	39,55	31,02	6,00	6,00	2,51	17,26	17,61	17,61	-	71,61	1,15	1,15	3,72		
31.10.16	24.00	*	93,38	76,81	16,57	69,80	38,59	31,22	6,00	6,00	2,40	16,57	16,91	16,91	-	69,52	1,15	1,15	3,55		
01.11.16	24.00	*	94,39	77,39	17,00	70,38	38,73	31,65	6,00	6,00	2,46	17,00	17,34	17,34	-	69,93	1,19	1,19	3,65		
02.11.16	24.00	*	91,90	74,70	17,20	70,40	37,88	32,52	6,00	6,00	2,44	17,20	17,55	17,55	-	70,00	1,20	1,20	3,64		
03.11.16	24.00	*	92,57	75,26	17,30	72,30	38,26	34,03	6,00	6,00	2,57	17,30	17,66	17,66	-	72,06	1,25	1,25	3,81		
04.11.16	24.00	*	94,50	78,44	16,05	74,89	39,85	35,04	6,00	6,00	2,75	16,05	16,38	16,38	-	74,74	1,20	1,20	3,95		
05.11.16	24.00	*	99,72	82,12	17,59	76,32	41,04	35,28	6,00	6,00	2,90	17,59	17,95	17,95	-	76,31	1,34	1,34	4,24		
06.11.16	24.00	*	104,78	83,95	20,83	77,91	42,25	35,65	6,00	6,00	3,00	20,83	21,26	21,26	-	77,56	1,62	1,62	4,62		
07.11.16	24.00	*	100,21	85,19	15,06	79,13	41,45	37,68	6,00	6,00	3,22	15,06	15,37	15,37	-	78,83	1,19	1,19	4,40		
08.11.16	24.00	*	102,21	83,87	18,34	81,38	42,71	38,66	6,00	6,00	3,25	18,34	18,72	18,72	-	80,87	1,59	1,59	4,91		
09.11.16	24.00	*	103,63	84,33	19,30	82,83	43,61	39,22	6,00	6,00	3,32	19,30	19,70	19,70	-	82,52	1,48	1,48	4,74		
10.11.16	24.00	*	105,76	87,18	18,57	85,66	45,16	40,49	6,00	6,00	3,56	18,57	18,95	18,95	-	84,11	1,56	1,56	5,13		
11.11.16	24.00	*	108,38	88,31	20,07	85,86	47,49	38,37	6,00	6,00	3,79	20,07	20,48	20,48	-	85,97	1,32	1,32	5,22		
12.11.16	24.00	*	102,93	72,26	30,68	85,17	49,07	36,09	6,00	6,00	3,73	30,68	31,30	31,30	-	48,78	1,50	1,50	5,03		
13.11.16	24.00	*	101,04	70,76	30,28	84,27	49,32	34,95	6,00	6,00	3,57	30,28	30,90	30,90	-	47,82	1,46	1,46	4,85		
14.11.16	24.00	*	100,19	70,91	29,28	82,70	48,53	34,17	6,00	6,00	3,45	29,28	29,87	29,87	-	47,32	1,40	1,40	4,51		
15.11.16	24.00	*	99,32	74,87	24,45	81,48	47,85	33,63	6,00	6,00	3,36	24,45	24,95	24,95	-	69,16	1,29	1,29	4,78		
16.11.16	24.00	*	114,77	96,19	18,58	82,36	48,63	33,73	6,00	6,00	3,49	18,58	18,96	18,96	-	79,82	1,12	1,12	4,60		
17.11.16	24.00	*	118,74	104,68	14,05	80,53	47,39	33,14	6,00	6,00	3,48	14,05	14,34	14,34	-	76,61	1,04	1,04	4,26		
18.11.16	24.00	*	115,75	102,14	13,62	77,04	45,64	31,40	6,00	6,00	3,21	13,62	13,89	13,89	-	74,23	1,20	1,20	4,21		
19.11.16	24.00	*	115,32	99,11	15,20	74,64	44,34	30,30	6,00	6,00	3,01	15,20	15,53	15,53	-	72,49	1,34	1,34	4,19		
20.11.16	24.00	*	115,29	96,85	18,44	72,91	43,51	29,41	6,00	6,00	2,86	18,44	18,82	18,82	-	70,99	1,10	1,10	3,91		
21.11.16	24.00	*	114,03	98,55	15,48	71,47	43,01	28,47	6,00	6,00	2,81	15,48	15,80	15,80	-	69,65	1,20	1,20	3,95		
22.11.16	24.00	*	114,38	97,15	17,23	70,15	41,98	28,17	6,00	6,00	2,75	17,23	17,58	17,58	-	69,93	1,26	1,26	4,19		
Среднее	24.03	-	101,68	83,23	18,44	75,91	42,52	33,39	6,00	6,00	2,93	18,44	18,82	18,82	-	69,93	1,26	1,26	4,19		
Итого	745,00	-	3152,02	2580,27	571,75	2580,27	571,75	571,75	90,90	90,90	571,75	571,75	571,75	0,00	583,42	0,00	0,00	38,98			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	У3(М3)	У4(М3)	О СЦО (Кал)	У ГВС (Кал)	У ЛТЗ (Кал)	Треб. ч	Контрольные данные		Общее теплотепл
												Кал	Кал	
23.10.16 01:00	7004:59	5796:76	2109:91	0,00	2154:27	0,00	0,00	2191:02	1422:18	0	-	Кал	Кал	Кал
23.11.16 01:00	7203:18	6054:42	2203:44	0,00	2296:20	0,00	0,00	2330:70	1487:74	0	-	Кал	Кал	Кал

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Т2:  
 Корректировка на температурную погрешность:  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок

2,31 °C = -1,32 Кал;  
 126,56 Кал;  
 583,42 КВт.ч.

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 печать  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Энергообъект»  
 Управляющая энергосбытовая организация  
 филиал «ИнфраХит Монтаж»  
 8 НОЯБРЬ 2016