Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9136.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	165,33	148,98	16,35	72,28	42,97	29,31	7,00	5,00	4,37	16,35	-	-	16,68	-	16,68	-	72,20	-	1,18			5,55
24.10.16	24,00	-	166,39	154,18	12,21	72,74	43,64	29,10	7,00	5,00	4,49	12,21	-	-	12,46	-	12,46	-	72,66	-	0,89			5,38
25.10.16	24,00	-	164,12	149,40	14,72	72,33	43,09	29,24	7,00	5,00	4,37	14,72	-	-	15,02	-	15,02	-	72,30	-	1,06			5,44
26.10.16	24,00	-	164,16	149,69	14,47	72,51	43,53	28,98	7,00	5,00	4,34	14,47	-	-	14,77	-	14,77	-	72,46	-	1,05			5,39
27.10.16	24,00	-	162,11	149,63	12,48	72,12	43,52	28,60	7,00	5,00	4,28	12,48	-	-	12,73	-	12,73	-	72,07	-	0,90			5,18
28.10.16	24,00	-	164,82	150,68	14,14	72,40	44,00	28,40	7,00	5,00	4,28	14,14	-	-	14,43	-	14,43	-	72,35	-	1,02			5,31
29.10.16	24,00	-	168,39	153,24	15,15	72,75	44,52	28,23	7,00	5,00	4,33	15,15	-	-	15,46	-	15,46	-	72,68	-	1,10			5,43
30.10.16	24,00	-	166,96	152,37	14,59	72,65	44,31	28,34	7,00	5,00	4,32	14,59	-	-	14,89	-	14,89	-	72,56	-	1,06			5,38
31.10.16	24,00	-	164,04	151,91	12,13	71,92	43,90	28,02	7,00	5,00	4,26	12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	71,87	-	0,87			5,13
01.11.16	24,00	-	164,15	151,88	12,27	72,46	44,04	28,42	7,00	5,00	4,32	12,27	-	-	12,52	-	12,52	-	72,39	-	0,89			5,21
02.11.16	24,00	-	165,08	149,47	15,61	72,58	43,16	29,42	7,00	5,00	4,40	15,61	-	-	15,93	-	15,93	-	72,56	-	1,13			5,53
03.11.16	24,00	-	163,84	150,44	13,40	74,86	44,10	30,76	7,00	5,00	4,63	13,40	-	-	13,67	-	13,67	-	74,88	-	1,00			5,64
04.11.16	24,00	-	164,32	150,96	13,36	77,63	45,38	32,25	7,00	5,00	4,87	13,36	-	-	13,63	-	13,63	-	77,64	-	1,04			5,91
05.11.16	24,00	-	164,39	151,02	13,37	78,65	45,95	32,70	7,00	5,00	4,94	13,37	-	-	13,64	-	13,64	-	78,74	-	1,05			5,99
06.11.16	24,00	-	172,02	156,49	15,53	80,33	46,75	33,58	7,00	5,00	5,26	15,53	-	-	15,85	-	15,85	-	80,31	-	1,25			6,51
07.11.16	24,00	-	169,36	155,76	13,60	81,84	46,42	35,42	7,00	5,00	5,52	13,60	-	-	13,88	-	13,88	-	81,89	-	1,11			6,64
08.11.16	24,00	-	170,05	156,08	13,97	83,91	47,37	36,54	7,00	5,00	5,71	13,97	-	-	14,26	-	14,26	-	83,91	-	1,17			6,88
09.11.16	24,00	-	170,70	157,61	13,09	85,65	47,96	37,69	7,00	5,00	5,95	13,09	-	-	13,36	-	13,36	-	85,72	-	1,12			7,07
10.11.16	24,00	-	167,06	154,64	12,42	88,34	48,79	39,55	7,00	5,00	6,13	12,42	-	-	12,67	-	12,67	-	88,27	-	1,10			7,22
11.11.16	24,00	-	165,30	152,26	13,04	88,23	48,34	39,89	7,00	5,00	6,09	13,04	-	-	13,31	-	13,31	-	88,10	-	1,15			7,23
12.11.16	24,00	-	166,92	152,50	14,42	87,66	48,46	39,20	7,00	5,00	5,99	14,42	-	-	14,71	-	14,71	-	87,57	-	1,26			7,25
13.11.16	24,00	-	168,67	152,41	16,26	86,41	48,53	37,88	7,00	5,00	5,79	16,26	-	-	16,59	-	16,59	-	86,20	-	1,40			7,19
14.11.16	24,00	-	171,65	157,45	14,20	84,79	48,49	36,30	7,00	5,00	5,73	14,20	-	-	14,49	-	14,49	-	84,55	-	1,20			6,93
15.11.16	24,00	-	172,02	157,35	14,67	83,79	47,88	35,91	7,00	5,00	5,66	14,67	-	-	14,97	-	14,97	-	83,69	-	1,23			6,89
16.11.16	24,00	-	176,78	165,47	11,31	84,42	49,28	35,14	7,00	5,00	5,82	11,31	-	-	11,54	-	11,54	-	84,36	-	0,95			6,78
17.11.16	24,00	-	173,49	160,48	13,01	82,10	48,43	33,67	7,00	5,00	5,41	13,01	-	-	13,28	-	13,28	-	81,89	-	1,07			6,48
18.11.16	24,00	-	172,64	160,53	12,11	78,60	46,92	31,68	7,00	5,00	5,09	12,11	-	-	12,36	-	12,36	-	78,43	-	0,95			6,04
19.11.16	24,00	-	173,51	158,84	14,67	76,22	46,03	30,19	7,00	5,00	4,80	14,67	-	-	14,97	-	14,97	-	76,09	-	1,12			5,92
20.11.16	24,00	-	172,52	156,65	15,87	74,99	45,45	29,54	7,00	5,00	4,63	15,87	-	-	16,19	-	16,19	-	74,94	-	1,19			5,82
21.11.16	24,00	-	172,14	157,98	14,16	73,56	45,12	28,44	7,00	5,00	4,50	14,16	-	-	14,45	-	14,45	-	73,41	-	1,04			5,54
22.11.16	24,00		172,72	157,82	14,90	74,92	45,53	29,39	7,00	5,00	4,64	14,90	-	-	15,20	-	53,66	-	74,81	-	1,12	-	-	5,76
Среднее	24,00	-	168,25	154,33	13,92	78,18	45,87	32,32	7,00	5,00	5,00	13,92	-	-	14,20	-	15,44	-	78,11	-	1,09	-	-	6,08
Итого	744,00		5215,65	4784,17	431,48						154,92	431,48	0,00	0,00	440,29	0,00	478,74	0,00			32,56	0,00	0,00	188,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.11.16 01:00	97286,57	87813,35	19356,23	-	19790,92	-	2553,16	-	-
	13.11.16 01:00	97286,57	87813,35	19356,23	-	19790,92	-	2553,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **478,74** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016 г.

печать энергосбыта