Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9137.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	137,44	121,94	15,50	72,11	45,03	27,08	7,00	5,00	3,30	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,01	-	1,12			4,42
24.10.16	24,00	-	139,50	124,00	15,50	72,58	46,10	26,48	7,00	5,00	3,28	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,49	-	1,12			4,41
25.10.16	24,00	-	140,32	124,82	15,50	72,13	45,76	26,37	7,00	5,00	3,29	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,04	-	1,12			4,41
26.10.16	24,00	-	138,92	123,42	15,50	72,30	46,03	26,27	7,00	5,00	3,24	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,22	-	1,12			4,36
27.10.16	24,00	-	137,41	121,91	15,50	71,95	45,71	26,24	7,00	5,00	3,20	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	71,87	-	1,11			4,31
28.10.16	24,00	-	137,62	122,12	15,50	72,16	46,22	25,94	7,00	5,00	3,17	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,07	-	1,12			4,29
29.10.16	24,00	-	141,06	125,56	15,50	72,50	46,57	25,93	7,00	5,00	3,26	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,41	-	1,12			4,38
30.10.16	24,00	-	138,62	123,12	15,50	72,42	46,06	26,36	7,00	5,00	3,25	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,32	-	1,12			4,37
31.10.16	24,00	-	137,25	121,75	15,50	71,69	45,44	26,25	7,00	5,00	3,20	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	71,61	-	1,11			4,31
01.11.16	24,00	-	137,48	121,98	15,50	72,23	45,61	26,62	7,00	5,00	3,25	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,13	-	1,12			4,37
02.11.16	24,00	-	134,35	118,85	15,50	72,34	45,00	27,34	7,00	5,00	3,25	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	72,26	-	1,12			4,37
03.11.16	24,00	-	132,94	117,44	15,50	74,54	45,77	28,77	7,00	5,00	3,38	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	74,48	-	1,15			4,53
04.11.16	24,00	-	137,07	121,57	15,50	77,27	47,13	30,14	7,00	5,00	3,66	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	77,22	-	1,20			4,86
05.11.16	24,00	-	142,84	127,34	15,50	78,39	48,50	29,89	7,00	5,00	3,81	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	78,34	-	1,21			5,02
06.11.16	24,00	-	148,68	133,18	15,50	80,10	49,56	30,54	7,00	5,00	4,07	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	80,01	-	1,24			5,31
07.11.16	24,00	-	144,93	129,43	15,50	81,63	49,36	32,27	7,00	5,00	4,18	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	81,56	-	1,26			5,44
08.11.16	24,00	-	144,28	128,78	15,50	83,73	50,80	32,93	7,00	5,00	4,24	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	83,63	-	1,30			5,54
09.11.16	24,00	-	145,10	129,60	15,50	85,41	51,78	33,63	7,00	5,00	4,36	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	85,34	-	1,32			5,68
10.11.16	24,00	-	145,24	129,74	15,50	88,12	53,43	34,69	7,00	5,00	4,50	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	87,98	-	1,36			5,87
11.11.16	24,00	-	141,43	125,93	15,50	88,14	52,95	35,19	7,00	5,00	4,43	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	87,99	-	1,36			5,80
12.11.16	24,00	-	146,19	130,69	15,50	87,54	53,46	34,08	7,00	5,00	4,46	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	87,41	-	1,36			5,81
13.11.16	24,00	-	145,11	129,61	15,50	86,31	52,91	33,40	7,00	5,00	4,33	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	86,13	-	1,34			5,67
14.11.16	24,00	-	144,99	129,49	15,50	84,75	52,68	32,07	7,00	5,00	4,16	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	84,57	-	1,31			5,47
15.11.16	24,00	-	142,54	127,04	15,50	83,65	51,88	31,77	7,00	5,00	4,04	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	83,50	-	1,29			5,33
16.11.16	24,00	-	146,04	130,54	15,50	84,30	52,76	31,54	7,00	5,00	4,12	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	84,20	-	1,31			5,42
17.11.16	24,00	-	148,20	132,70	15,50	82,10	52,31	29,79	7,00	5,00	3,96	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	81,94	-	1,27			5,23
18.11.16	24,00	-	148,59	133,09	15,50	78,58	50,59	27,99	7,00	5,00	3,73	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	78,43	-	1,22			4,94
19.11.16	24,00	-	145,63	130,13	15,50	76,17	49,20	26,97	7,00	5,00	3,51	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	76,05	-	1,18			4,69
20.11.16	24,00	-	145,62	130,12	15,50	74,78	48,36	26,42	7,00	5,00	3,44	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	74,69	-	1,16			4,60
21.11.16	24,00	-	142,76	127,26	15,50	73,39	47,55	25,84	7,00	5,00	3,29	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	73,27	-	1,14			4,43
22.11.16	24,00	-	141,78	126,28	15,50	72,02	46,34	25,68	7,00	5,00	3,24	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	71,94	-	1,12			4,36
Среднее	24,00	-	141,93	126,43	15,50	77,91	48,74	29,18	7,00	5,00	3,70	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	77,81	-	1,21	-	-	4,90
Итого	744,00		4399,93	3919,33	480,60						114,60	480,60	0,00	0,00	489,91	0,00	489,91	0,00			37,40	0,00	0,00	151,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	38519,65	34816,55	9105,39	-	9308,28	-	827,69	-	-
	23.11.16 01:00	42919,58	34816,55	11091,97	-	11349,25	-	1171,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **489,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергетического учета Отдел эксплуатации КУУТЭ СЧЕТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016 печать энергосбыта

«____» _____ г.