Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	109,19	93,27	15,92	72,78	41,22	31,56	7,00	5,00	2,94	15,92	-	-	16,24	-	16,24	-	72,68	-	1,16			4,10
24.10.16	24,00	-	110,57	96,58	13,99	73,22	42,07	31,15	7,00	5,00	3,01	13,99	-	-	14,28	-	14,28	-	73,13	-	1,02			4,03
25.10.16	24,00	-	108,20	94,82	13,38	72,79	41,42	31,37	7,00	5,00	2,98	13,38	-	-	13,65	-	13,65	-	72,73	-	0,97			3,95
26.10.16	24,00	-	108,72	94,88	13,84	72,99	41,61	31,38	7,00	5,00	2,98	13,84	-	-	14,12	-	14,12	-	72,91	-	1,01			3,99
27.10.16	24,00	-	109,48	95,07	14,41	72,63	41,63	31,00	7,00	5,00	2,95	14,41	-	-	14,70	-	14,70	-	72,56	-	1,05			4,00
28.10.16	24,00	-	109,60	96,32	13,28	72,83	42,31	30,52	7,00	5,00	2,94	13,28	-	-	13,55	-	13,55	-	72,75	-	0,97			3,91
29.10.16	24,00	-	111,43	96,91	14,52	73,14	42,86	30,28	7,00	5,00	2,94	14,52	-	-	14,82	-	14,82	-	73,06	-	1,06			4,00
30.10.16	24,00	-	111,21	94,97	16,24	73,07	42,46	30,61	7,00	5,00	2,91	16,24	-	-	16,57	-	16,57	-	72,98	-	1,19			4,10
31.10.16	24,00	-	109,86	95,14	14,72	72,36	41,84	30,52	7,00	5,00	2,90	14,72	-	-	15,02	-	15,02	-	72,30	-	1,06			3,97
01.11.16	24,00	-	109,55	95,42	14,13	72,91	41,84	31,07	7,00	5,00	2,97	14,13	-	-	14,42	-	14,42	-	72,83	-	1,03			4,00
02.11.16	24,00	-	107,39	93,29	14,10	73,02	41,01	32,01	7,00	5,00	2,99	14,10	-	-	14,39	-	14,39	-	72,95	-	1,03			4,02
03.11.16	24,00	-	107,31	93,35	13,96	75,28	41,50	33,78	7,00	5,00	3,15	13,96	-	-	14,24	-	14,24	-	75,22	-	1,05			4,20
04.11.16	24,00	-	107,52	94,65	12,87	78,05	42,70	35,35	7,00	5,00	3,35	12,87	-	-	13,13	-	13,13	-	78,00	-	1,00			4,35
05.11.16	24,00	-	110,96	98,51	12,45	79,18	43,74	35,44	7,00	5,00	3,49	12,45	-	-	12,70	-	12,70	-	79,15	-	0,99			4,48
06.11.16	24,00	-	115,17	101,28	13,89	80,85	44,78	36,07	7,00	5,00	3,66	13,89	-	-	14,17	-	14,17	-	80,77	-	1,12			4,78
07.11.16	24,00	-	114,10	99,37	14,73	82,44	44,23	38,21	7,00	5,00	3,80	14,73	-	-	15,03	-	15,03	-	82,42	-	1,21			5,02
08.11.16	24,00	-	113,78	100,64	13,14	84,55	45,33	39,22	7,00	5,00	3,95	13,14	-	-	13,41	-	13,41	-	84,46	-	1,11			5,06
09.11.16	24,00	-	113,92	101,53	12,39	86,25	46,19	40,06	7,00	5,00	4,07	12,39	-	-	12,64	-	12,64	-	86,21	-	1,07			5,14
10.11.16	24,00	-	111,18	99,26	11,92	88,97	46,82	42,15	7,00	5,00	4,19	11,92	-	-	12,16	-	12,16	-	88,87	-	1,06			5,25
11.11.16	24,00	-	109,39	97,24	12,15	88,92	46,02	42,90	7,00	5,00	4,18	12,15	-	-	12,40	-	12,40	-	88,77	-	1,08			5,26
12.11.16	24,00	-	111,87	99,84	12,03	88,30	47,29	41,01	7,00	5,00	4,10	12,03	-	-	12,28	-	12,28	-	88,18	-	1,06			5,17
13.11.16	24,00	-	112,34	98,73	13,61	87,02	47,34	39,68	7,00	5,00	3,92	13,61	-	-	13,89	-	13,89	-	86,86	-	1,18			5,11
14.11.16	24,00	-	112,66	100,22	12,44	85,42	47,18	38,24	7,00	5,00	3,84	12,44	-	-	12,69	-	12,69	-	85,23	-	1,06			4,90
15.11.16	24,00	-	112,64	100,23	12,41	84,37	46,77	37,60	7,00	5,00	3,77	12,41	-	-	12,66	-	12,66	-	84,25	-	1,05			4,82
16.11.16	24,00	-	116,05	105,19	10,86	85,02	48,08	36,94	7,00	5,00	3,89	10,86	-	-	11,08	-	11,08	-	84,92	-	0,92			4,81
17.11.16	24,00	-	112,84	101,07	11,77	82,75	46,90	35,85	7,00	5,00	3,63	11,77	-	-	12,01	-	12,01	-	82,60	-	0,97			4,60
18.11.16	24,00	-	112,33	100,47	11,86	79,19	45,54	33,65	7,00	5,00	3,38	11,86	-	-	12,10	-	12,10	-	79,06	-	0,94			4,32
19.11.16	24,00	-	113,76	99,59	14,17	76,76	44,68	32,08	7,00	5,00	3,20	14,17	-	-	14,46	-	14,46	-	76,64	-	1,09			4,29
20.11.16	24,00	-	115,96	99,13	16,83	75,39	44,14	31,25	7,00	5,00	3,10	16,83	-	-	17,17	-	17,17	-	75,30	-	1,27			4,37
21.11.16	24,00	-	112,18	100,14	12,04	73,96	43,65	30,31	7,00	5,00	3,04	12,04	-	-	12,29	-	12,29	-	73,84	-	0,89			3,93
22.11.16	24,00		113,97	99,62	14,35	75,37	44,16	31,21	7,00	5,00	3,11	14,35	-	-	14,64	-	14,64	-	75,26	-	1,08	-	-	4,19
Среднее	24,00	-	111,46	97,96	13,50	78,70	44,11	34,60	7,00	5,00	3,40	13,50	-	-	13,77	-	13,77	-	78,61	-	1,06	-	-	4,45
Итого	744,00		3455,13	3036,73	418,40						105,36	418,40	0,00	0,00	426,94	0,00	426,94	0,00			31,66	0,00	0,00	138,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 15:00	28483,26	21750,79	9694,37	-	9916,64	-	1005,32	-	-
	22.11.16 01:00	31762,81	24632,65	11334,22	-	11602,59	-	1137,01	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **426,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«___» _____ г.