Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 67,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	113,73	99,50	14,23	72,35	45,99	26,36	7,00	5,00	2,63	14,23	-	-	14,52	-	14,52	-	72,17	-	1,03			3,66
24.10.16	24,00	-	114,26	102,78	11,48	72,80	46,65	26,15	7,00	5,00	2,69	11,48	-	-	11,71	-	11,71	-	72,62	-	0,83			3,53
25.10.16	24,00	-	115,16	99,26	15,90	72,39	46,05	26,34	7,00	5,00	2,62	15,90	-	-	16,22	-	16,22	-	72,25	-	1,15			3,77
26.10.16	24,00	-	114,87	97,99	16,88	72,57	45,92	26,65	7,00	5,00	2,62	16,88	-	-	17,22	-	17,22	-	72,41	-	1,22			3,84
27.10.16	24,00	-	111,56	98,58	12,98	72,18	45,69	26,49	7,00	5,00	2,62	12,98	-	-	13,24	-	13,24	-	72,02	-	0,93			3,55
28.10.16	24,00	-	113,92	100,51	13,41	72,43	46,34	26,09	7,00	5,00	2,63	13,41	-	-	13,68	-	13,68	-	72,28	-	0,97			3,60
29.10.16	24,00	-	114,92	101,55	13,37	72,74	46,97	25,77	7,00	5,00	2,62	13,37	-	-	13,64	-	13,64	-	72,57	-	0,97			3,60
30.10.16	24,00	-	115,74	98,79	16,95	72,66	46,59	26,07	7,00	5,00	2,58	16,95	-	-	17,30	-	17,30	-	72,47	-	1,23			3,81
31.10.16	24,00	-	112,36	99,95	12,41	71,91	45,90	26,01	7,00	5,00	2,60	12,41	-	-	12,66	-	12,66	-	71,74	-	0,89			3,49
01.11.16	24,00	-	114,10	99,43	14,67	72,49	46,07	26,42	7,00	5,00	2,63	14,67	-	-	14,97	-	14,97	-	72,32	-	1,06			3,69
02.11.16	24,00	-	113,07	96,92	16,15	72,58	45,53	27,05	7,00	5,00	2,62	16,15	-	-	16,48	-	16,48	-	72,44	-	1,17			3,79
03.11.16	24,00	-	112,39	97,19	15,20	74,87	46,32	28,55	7,00	5,00	2,78	15,20	-	-	15,51	-	15,51	-	74,80	-	1,14			3,92
04.11.16	24,00	-	112,03	99,06	12,97	77,57	47,68	29,89	7,00	5,00	2,96	12,97	-	-	13,23	-	13,23	-	77,44	-	1,00			3,97
05.11.16	24,00	-	116,55	102,63	13,92	78,61	48,59	30,02	7,00	5,00	3,09	13,92	-	-	14,20	-	14,20	-	78,45	-	1,09			4,18
06.11.16	24,00	-	119,17	105,04	14,13	80,34	49,67	30,67	7,00	5,00	3,23	14,13	-	-	14,42	-	14,42	-	80,20	-	1,13			4,36
07.11.16	24,00	-	116,25	103,22	13,03	81,90	49,50	32,40	7,00	5,00	3,35	13,03	-	-	13,30	-	13,30	-	81,81	-	1,07			4,42
08.11.16	24,00	-	116,16	104,57	11,59	83,97	50,73	33,24	7,00	5,00	3,48	11,59	-	-	11,83	-	11,83	-	83,82	-	0,97			4,46
09.11.16	24,00	-	116,34	105,05	11,29	85,64	51,51	34,13	7,00	5,00	3,59	11,29	-	-	11,52	-	11,52	-	85,52	-	0,97			4,56
10.11.16	24,00	-	112,18	101,45	10,73	88,29	52,22	36,07	7,00	5,00	3,67	10,73	-	-	10,95	-	10,95	-	88,10	-	0,95			4,61
11.11.16	24,00	-	110,83	99,25	11,58	88,19	51,45	36,74	7,00	5,00	3,66	11,58	-	-	11,82	-	11,82	-	87,95	-	1,02			4,68
12.11.16	24,00	-	113,68	101,75	11,93	87,63	51,86	35,77	7,00	5,00	3,65	11,93	-	-	12,17	-	12,17	-	87,44	-	1,04			4,69
13.11.16	24,00	-	113,29	99,96	13,33	86,36	51,53	34,83	7,00	5,00	3,49	13,33	-	-	13,60	-	13,60	-	86,08	-	1,15			4,64
14.11.16	24,00	-	112,99	101,39	11,60	84,79	51,23	33,56	7,00	5,00	3,41	11,60	-	-	11,84	-	11,84	-	84,50	-	0,98			4,39
15.11.16	24,00	-	112,82	101,19	11,63	83,77	50,77	33,00	7,00	5,00	3,35	11,63	-	-	11,87	-	11,87	-	83,56	-	0,97			4,32
16.11.16	24,00	-	115,23	105,46	9,77	84,43	51,63	32,80	7,00	5,00	3,46	9,77	-	-	9,97	-	9,97	-	84,24	-	0,82			4,29
17.11.16	24,00	-	111,79	101,53	10,26	82,16	50,43	31,73	7,00	5,00	3,23	10,26	-	-	10,47	-	10,47	-	81,91	-	0,84			4,07
18.11.16	24,00	-	112,19	100,58	11,61	78,63	48,90	29,73	7,00	5,00	3,00	11,61	-	-	11,85	-	11,85	-	78,37	-	0,91			3,91
19.11.16	24,00	-	113,46	99,66	13,80	76,27	47,85	28,42	7,00	5,00	2,84	13,80	-	-	14,08	-	14,08	-	76,05	-	1,05			3,89
20.11.16	24,00	-	114,57	99,46	15,11	74,89	47,44	27,45	7,00	5,00	2,74	15,11	-	-	15,42	-	15,42	-	74,72	-	1,13			3,87
21.11.16	24,00	-	117,91	98,81	19,10	73,16	46,56	26,60	7,00	5,00	2,63	19,10	-	-	19,49	-	19,49	-	72,98	-	1,39			4,03
22.11.16	24,00	-	125,38	96,69	28,69	71,85	45,29	26,56	7,00	5,00	2,58	28,69	-	-	29,28	-	29,28	-	71,69	-	2,06			4,63
Среднее	24,00	-	114,48	100,62	13,86	78,08	48,35	29,73	7,00	5,00	3,00	13,86	-	-	14,14	-	14,14	-	77,90	-	1,04	-	-	4,07
Итого	744,00		3548,90	3119,20	429,70						93,04	429,70	0,00	0,00	438,47	0,00	438,47	0,00			31,08	0,00	0,00	126,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	50380,21	39248,49	14929,97	-	15250,11	-	1559,40	-	-
	23.11.16 01:00	53928,59	42367,99	16611,11	-	16977,22	-	1685,52	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **438,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
отчёт принят
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.