Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00		148,55	119,11	29,44	71,95	38,24	33,71	5,00	4,00	4,18	27,30	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	-	71,50	0,00	1,95			6,14
24.10.16	24,00		149,01	122,96	26,04	72,35	39,06	33,29	5,00	4,00	4,27	23,70	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26	-	71,93	0,00	1,71			5,98
25.10.16	24,00		145,91	121,84	24,06	71,90	38,59	33,31	5,00	4,00	4,23	21,82	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	71,56	0,00	1,56			5,79
26.10.16	24,00		145,92	121,33	24,59	72,10	38,37	33,73	5,00	4,00	4,25	22,56	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	71,72	0,00	1,62			5,87
27.10.16	24,00		145,44	120,57	24,87	71,79	38,16	33,63	5,00	4,00	4,21	22,84	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	71,36	0,00	1,63			5,84
28.10.16	24,00		145,95	121,69	24,25	71,89	38,45	33,44	5,00	4,00	4,23	22,25	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	71,47	0,00	1,59			5,82
29.10.16	24,00		149,05	121,96	27,09	72,32	39,26	33,07	5,00	4,00	4,19	25,05	0,00	0,00	25,64	0,00	25,64	-	71,93	0,00	1,80			5,99
30.10.16	25,00		156,07	125,32	30,75	72,22	39,02	33,20	5,00	4,00	4,33	28,61	0,00	0,00	29,28	0,00	29,28	-	71,80	0,00	2,05			6,38
31.10.16	24,00		147,59	121,35	26,24	71,49	38,56	32,94	5,00	4,00	4,15	24,26	0,00	0,00	24,82	0,00	24,82	-	71,15	0,00	1,73			5,88
01.11.16	24,00		148,56	122,22	26,33	72,06	38,84	33,22	5,00	4,00	4,21	24,38	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	-	71,63	0,00	1,75			5,96
02.11.16	24,00		146,97	119,72	27,25	72,13	38,10	34,03	5,00	4,00	4,23	25,28	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	-	71,81	0,00	1,82			6,04
03.11.16	24,00		146,64	119,72	26,92	74,14	38,22	35,92	5,00	4,00	4,45	24,92	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	-	74,03	0,00	1,84			6,30
04.11.16	24,00		144,45	120,37	24,08	76,78	39,21	37,57	5,00	4,00	4,68	22,10	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	-	76,49	0,00	1,69			6,37
05.11.16	24,00		151,40	126,91	24,49	78,09	40,36	37,73	5,00	4,00	4,93	22,76	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	77,73	0,00	1,77			6,70
06.11.16	24,00		159,98	131,63	28,35	79,72	41,59	38,13	5,00	4,00	5,18	26,52	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	-	79,37	0,00	2,11			7,28
07.11.16	24,00		157,64	131,22	26,42	81,13	41,14	40,00	5,00	4,00	5,40	24,63	0,00	0,00	25,36	0,00	25,36	-	80,92	0,00	1,99			7,40
08.11.16	24,00		158,07	132,52	25,54	83,34	42,13	41,21	5,00	4,00	5,64	23,58	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	-	82,91	0,00	1,96			7,60
09.11.16	24,00		158,20	132,23	25,97	84,86	42,64	42,21	5,00	4,00	5,78	23,77	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	-	84,66	0,00	2,01			7,79
10.11.16	24,00		154,09	130,53	23,55	87,54	43,36	44,18	5,00	4,00	6,00	21,04	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	-	87,04	0,00	1,83			7,84
11.11.16	24,00		153,76	126,27	27,49	87,75	42,22	45,53	5,00	4,00	6,04	24,42	0,00	0,00	25,24	0,00	25,24	-	86,94	0,00	2,12			8,17
12.11.16	24,00		154,47	127,87	26,60	87,09	42,65	44,44	5,00	4,00	6,01	23,13	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	86,40	0,00	2,00			8,01
13.11.16	24,00		155,74	126,05	29,69	86,06	43,07	42,99	5,00	4,00	5,80	25,68	0,00	0,00	26,51	0,00	26,51	-	85,06	0,00	2,19			7,98
14.11.16	24,00		155,21	129,09	26,12	84,36	43,35	41,00	5,00	4,00	5,73	21,29	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	83,10	0,00	1,77			7,50
15.11.16	24,00		156,39	128,74	27,66	83,22	43,00	40,23	5,00	4,00	5,65	22,31	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	82,49	0,00	1,84			7,49
16.11.16	24,00		162,07	133,75	28,32	83,94	44,10	39,84	5,00	4,00	5,87	22,13	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	83,39	0,00	1,85			7,71
17.11.16	24,00		157,93	129,74	28,19	81,91	43,46	38,45	5,00	4,00	5,51	22,15	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	80,95	0,00	1,79			7,30
18.11.16	24,00		158,42	127,84	30,58	78,33	42,07	36,26	5,00	4,00	5,22	23,41	0,00	0,00	24,04	0,00	24,04	-	77,51	0,00	1,81			7,04
19.11.16	24,00		160,28	125,56	34,72	75,89	41,08	34,81	5,00	4,00	5,00	26,76	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	-	75,19	0,00	2,01			7,01
20.11.16	24,00		159,80	124,97	34,83	74,54	40,81	33,73	5,00	4,00	4,88	26,10	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	-	74,09	0,00	1,93			6,81
21.11.16	24,00		160,22	125,62	34,60	73,29	40,36	32,93	5,00	4,00	4,84	25,34	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95	-	72,60	0,00	1,84			6,68
22.11.16	24,00		160,08	130,72	29,36	71,79	39,70	32,09	5,00	4,00	4,53	24,89	0,00	0,00	25,48	0,00	25,48	-	71,35	0,00	1,78			6,31
Среднее	24,03	-	153,35	125,79	27,56	77,61	40,62	36,99	5,00	4,00	4,96	24,03	-	-	24,68	-	24,68	-	77,10	-	1,85	-	-	6,81
Итого	745,00		4753,84	3899,45	854,39						153,63	744,98	0,00	0,00	765,05	0,00	765,05	0,00			57,34	0,00	0,00	210,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	147685,74	120203,41	31075,27	0,00	31776,38	0,00	5665,47	2162,35	
	23.11.16 01:00	152433,05	124097,98	31818,69	0,00	32539,83	0,00	5876,16	2219,57	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **209,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **765,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.