Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8819.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	93,99	79,26	14,73	71,67	48,89	22,78	7,00	5,00	1,38	59,69	47,78	11,91	61,13	48,53	12,60	-	71,47	58,29	1,48			2,86
24.10.16	24,00	-	93,95	78,45	15,50	72,12	48,44	23,68	7,00	5,00	1,49	56,78	44,63	12,15	58,13	45,32	12,81	-	71,89	58,02	1,49			2,98
25.10.16	24,00	-	89,51	69,49	20,02	71,57	44,72	26,85	7,00	5,00	1,49	49,75	32,37	17,38	50,91	32,83	18,08	-	71,35	53,95	1,81			3,30
26.10.16	24,00	-	85,11	72,97	12,14	71,70	45,52	26,18	7,00	5,00	1,52	44,04	34,52	9,52	45,05	35,00	10,05	-	71,47	54,71	1,26			2,78
27.10.16	24,00	-	84,20	72,09	12,11	71,35	45,16	26,19	7,00	5,00	1,50	43,60	34,07	9,53	44,60	34,55	10,05	-	71,12	54,29	1,25			2,75
28.10.16	24,00	-	84,09	72,77	11,32	71,46	45,51	25,95	7,00	5,00	1,50	43,22	34,47	8,75	44,23	34,95	9,28	-	71,24	54,52	1,20			2,70
29.10.16	24,00	-	85,31	71,34	13,97	71,22	45,70	25,52	7,00	5,00	1,46	44,96	33,59	11,37	46,00	34,07	11,93	-	71,00	54,71	1,35			2,82
30.10.16	24,00	-	83,33	71,20	12,13	71,20	45,33	25,87	7,00	5,00	1,47	43,18	33,64	9,54	44,16	34,13	10,03	-	70,96	54,32	1,24			2,71
31.10.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
01.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
02.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
03.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
04.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
05.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
06.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
07.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
08.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
09.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
10.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
11.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
12.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
13.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
14.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
15.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
16.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
17.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
18.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
19.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
20.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
21.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
22.11.16	24,00		84,24	71,77	12,47	71,29	45,51	25,78	7,00	5,00	1,48	43,79	33,90	9,89	44,80	34,38	10,41	-	71,07	54,52	1,26	-	-	2,74
Среднее	24,00	-	85,07	72,20	12,86	71,36	45,68	25,68	7,00	5,00	1,48	44,91	34,67	10,24	45,95	35,17	10,79	-	71,13	54,73	1,30	-	-	2,77
Итого	744,00		2637,09	2238,28	398,81						45,80	1392,31	1074,77	317,54	1424,53	1090,20	334,34	0,00			40,15	0,00	0,00	85,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.16 01:00	29123,24	11335,14	17743,19	14949,20	18153,63	15198,90	1484,53	-	-
	31.10.16 10:00	29759,94	11871,61	18084,17	15209,91	18502,53	15463,36	1505,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **334,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с потребителями Отдел эксплуатации КУУТЭ ОБЪЕКТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта