Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	92,91	76,82	16,09	72,65	41,17	31,48	7,00	5,00	2,49	15,24	-	-	15,61	-	15,61	-	72,37	-	1,10			3,59
24.10.16	24,00	-	96,13	79,37	16,76	73,12	41,95	31,17	7,00	5,00	2,54	15,97	-	-	16,33	-	16,33	-	72,87	-	1,16			3,70
25.10.16	24,00	-	93,80	78,50	15,30	72,67	41,48	31,19	7,00	5,00	2,50	14,58	-	-	14,92	-	14,92	-	72,57	-	1,06			3,56
26.10.16	24,00	-	95,96	78,21	17,75	72,88	41,56	31,32	7,00	5,00	2,51	16,99	-	-	17,40	-	17,40	-	72,77	-	1,24			3,75
27.10.16	24,00	-	95,11	77,74	17,37	72,53	41,34	31,19	7,00	5,00	2,48	16,61	-	-	16,99	-	16,99	-	72,39	-	1,21			3,69
28.10.16	24,00	-	95,96	78,38	17,58	72,71	41,55	31,16	7,00	5,00	2,50	16,79	-	-	17,18	-	17,18	-	72,60	-	1,22			3,72
29.10.16	24,00	-	95,95	78,61	17,34	73,04	42,22	30,82	7,00	5,00	2,48	16,55	-	-	16,97	-	16,97	-	72,87	-	1,21			3,69
30.10.16	24,00	-	94,92	77,58	17,34	72,94	41,88	31,06	7,00	5,00	2,47	16,62	-	-	17,02	-	17,02	-	72,67	-	1,21			3,68
31.10.16	24,00	-	93,19	78,29	14,90	72,22	41,51	30,71	7,00	5,00	2,46	14,23	-	-	14,56	-	14,56	-	72,01	-	1,02			3,48
01.11.16	24,00	-	94,46	78,64	15,82	72,79	41,66	31,13	7,00	5,00	2,50	15,16	-	-	15,50	-	15,50	-	72,64	-	1,10			3,60
02.11.16	24,00	-	93,74	77,10	16,64	72,88	40,96	31,92	7,00	5,00	2,52	15,89	-	-	16,27	-	16,27	-	72,78	-	1,16			3,67
03.11.16	24,00	-	94,37	77,10	17,27	75,03	41,60	33,43	7,00	5,00	2,64	16,49	-	-	16,88	-	16,88	-	75,14	-	1,24			3,88
04.11.16	24,00	-	94,00	77,47	16,53	77,79	42,77	35,02	7,00	5,00	2,78	15,70	-	-	16,14	-	16,14	-	78,01	-	1,22			4,00
05.11.16	24,00	-	97,51	81,61	15,90	78,97	44,01	34,96	7,00	5,00	2,92	15,08	-	-	15,50	-	15,50	-	79,02	-	1,19			4,11
06.11.16	24,00	-	102,15	84,35	17,80	80,57	45,11	35,46	7,00	5,00	3,06	16,94	-	-	17,41	-	17,41	-	80,51	-	1,37			4,43
07.11.16	24,00	-	101,24	84,21	17,03	82,04	45,06	36,98	7,00	5,00	3,19	16,08	-	-	16,57	-	16,57	-	81,95	-	1,32			4,52
08.11.16	24,00	-	101,14	84,58	16,56	84,24	45,99	38,25	7,00	5,00	3,32	15,64	-	-	16,12	-	16,12	-	84,13	-	1,32			4,64
09.11.16	24,00	-	100,14	84,00	16,14	85,83	46,36	39,47	7,00	5,00	3,42	14,93	-	-	15,41	-	15,41	-	85,87	-	1,28			4,71
10.11.16	24,00	-	96,71	82,48	14,23	88,55	47,15	41,40	7,00	5,00	3,51	13,19	-	-	13,63	-	13,63	-	88,45	-	1,17			4,68
11.11.16	24,00	-	95,85	80,32	15,53	88,70	46,40	42,30	7,00	5,00	3,50	14,47	-	-	14,96	-	14,96	-	88,20	-	1,28			4,78
12.11.16	24,00	-	98,19	82,18	16,01	88,05	46,85	41,20	7,00	5,00	3,50	14,84	-	-	15,33	-	15,33	-	87,69	-	1,30			4,80
13.11.16	24,00	-	97,91	80,75	17,16	86,91	46,79	40,12	7,00	5,00	3,36	15,96	-	-	16,46	-	16,46	-	86,31	-	1,38			4,74
14.11.16	24,00	-	98,50	82,90	15,60	85,24	46,72	38,52	7,00	5,00	3,31	14,42	-	-	14,88	-	14,88	-	84,50	-	1,22			4,53
15.11.16	24,00	-	98,67	83,02	15,65	84,13	46,21	37,92	7,00	5,00	3,25	14,48	-	-	14,92	-	14,92	-	83,84	-	1,22			4,47
16.11.16	24,00	-	102,51	86,78	15,73	84,80	47,29	37,51	7,00	5,00	3,36	14,55	-	-	15,00	-	15,00	-	84,59	-	1,23			4,59
17.11.16	24,00	-	98,93	83,96	14,97	82,66	46,44	36,22	7,00	5,00	3,15	13,77	-	-	14,19	-	14,19	-	81,98	-	1,13			4,28
18.11.16	24,00	-	99,93	83,69	16,24	79,09	44,98	34,11	7,00	5,00	2,95	15,14	-	-	15,59	-	15,59	-	78,67	-	1,19			4,14
19.11.16	24,00	-	100,79	82,82	17,97	76,61	43,82	32,79	7,00	5,00	2,82	16,78	-	-	17,22	-	17,22	-	76,16	-	1,28			4,09
20.11.16	24,00	-	101,71	82,78	18,93	75,29	43,49	31,80	7,00	5,00	2,73	17,69	-	-	18,16	-	18,16	-	75,15	-	1,33			4,06
21.11.16	24,00	-	101,67	83,49	18,18	73,97	43,08	30,89	7,00	5,00	2,67	17,00	-	-	17,41	-	17,41	-	73,61	-	1,25			3,92
22.11.16	24,00	-	101,61	83,82	17,79	72,51	42,33	30,18	7,00	5,00	2,62	16,57	-	-	16,95	-	16,95	-	72,42	-	1,20			3,82
Среднее	24,00	-	97,60	81,02	16,58	78,43	43,86	34,57	7,00	5,00	2,89	15,62	-	-	16,05	-	16,05	-	78,22	-	1,22	-	-	4,11
Итого	744,00		3025,66	2511,55	514,11						89,51	484,35	0,00	0,00	497,48	0,00	497,48	0,00			37,79	0,00	0,00	127,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	33060,57	26126,14	6836,16	-	6988,32	-	1061,88	-	-
	23.11.16 01:00	36086,23	28637,69	7320,51	-	7485,80	-	1159,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **497,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел электроэнергии КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.