

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинская 105-2 / СЦО-ПВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: Оборудование ЭА

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за ноябрь 2016  
 Договор: 8821.028.1  
 Прогр.Адрес: Бабьинская 105-2  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Девушкинская  
 БКР7-207725-(Q)-1116.6х

Вычислитель: БКР-7 № 207725  
 Подаш.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40  
 Обаш.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40  
 Тр-д. ПЭС(M3): расходомер: ПРЭМ 32  
 Тр.ш.ж. ПЭС(M4): расходомер:  
 Тр.доп.линии(M5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(T1-T2)\*K2\*(U2-U1) лето: Q=M1\*(T1-T2)\*K2\*(U2-U1)  
 Допорожные нагрузки (кВт/час): Qпр=0,321 Qлет=0 Qотср=0,14806  
 Допорожные нагрузки (гр.час): Qпр.гр=0 Qлет.гр=0 Qотср.гр=0  
 Допорожные расходы (гр.сут.): T/сут: Qпр.сут=0,0673 Qлет.сут=0 Qотср.сут=0  
 Расчетное потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016: Qпр=0,0673 Qлет=0 Qотср=0,14806

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные				Общие теплопостр-е
			M1	M2	DM	T1	T2	CT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	DM	V3	T3	T4	Qгр.обш.	Qгр.кап.	Qгр.гвс	Q общ.			
23.10.16	24.00	-	103,85	89,66	14,19	70,12	43,43	26,69	7,00	5,00	2,40	14,19	-	-	14,48	-	-	70,00	-	-	0,99	-	-	3,39			
24.10.16	24.00	-	121,05	110,60	10,45	70,87	45,49	25,38	7,00	5,00	2,82	10,45	-	-	10,66	-	-	70,42	-	-	0,74	-	-	3,55			
25.10.16	24.00	-	141,88	131,51	10,37	70,34	46,74	23,60	7,00	5,00	3,11	10,37	-	-	10,58	-	-	70,25	-	-	0,73	-	-	3,83			
26.10.16	24.00	-	139,60	129,84	9,76	70,54	46,79	23,75	7,00	5,00	3,09	9,76	-	-	9,96	-	-	70,44	-	-	0,69	-	-	3,78			
27.10.16	24.00	-	135,21	124,01	11,20	70,30	46,15	24,15	7,00	5,00	3,00	11,20	-	-	11,43	-	-	70,20	-	-	0,79	-	-	3,63			
28.10.16	24.00	-	137,69	126,55	11,14	70,91	47,20	23,71	7,00	5,00	3,01	8,67	-	-	8,85	-	-	70,41	-	-	0,61	-	-	3,78			
29.10.16	24.00	-	135,02	126,30	8,72	70,08	46,42	23,66	7,00	5,00	3,01	8,72	-	-	8,90	-	-	70,81	-	-	0,79	-	-	3,60			
30.10.16	24.00	-	135,78	125,70	10,08	70,79	46,88	23,91	7,00	5,00	3,00	11,14	-	-	11,37	-	-	70,56	-	-	0,71	-	-	3,72			
01.11.16	24.00	-	136,27	126,27	10,00	70,66	46,53	24,13	7,00	5,00	3,05	10,00	-	-	10,20	-	-	70,54	-	-	0,61	-	-	3,60			
02.11.16	24.00	-	133,76	125,00	8,76	70,66	46,09	24,57	7,00	5,00	3,07	8,76	-	-	8,94	-	-	70,57	-	-	0,62	-	-	3,69			
03.11.16	24.00	-	136,57	124,78	11,79	75,53	48,06	27,47	7,00	5,00	3,43	11,79	-	-	12,03	-	-	75,52	-	-	0,89	-	-	4,32			
04.11.16	24.00	-	140,08	130,22	9,86	76,63	49,08	27,55	7,00	5,00	3,59	9,86	-	-	10,06	-	-	76,63	-	-	0,76	-	-	4,35			
05.11.16	24.00	-	142,10	132,99	9,11	79,64	50,24	29,40	7,00	5,00	3,76	8,24	-	-	8,24	-	-	78,17	-	-	0,63	-	-	4,39			
06.11.16	24.00	-	142,60	132,65	10,15	81,74	51,44	30,30	7,00	5,00	4,02	10,15	-	-	10,36	-	-	81,65	-	-	0,73	-	-	4,85			
07.11.16	24.00	-	142,80	132,06	10,74	83,33	52,15	31,18	7,00	5,00	4,12	10,74	-	-	10,76	-	-	83,27	-	-	0,88	-	-	5,00			
08.11.16	24.00	-	137,76	129,82	7,94	85,84	53,06	32,78	7,00	5,00	4,26	7,94	-	-	8,10	-	-	85,68	-	-	0,68	-	-	4,95			
09.11.16	24.00	-	135,69	128,10	7,59	85,67	52,50	33,17	7,00	5,00	4,26	7,59	-	-	7,74	-	-	85,49	-	-	0,65	-	-	4,91			
10.11.16	24.00	-	140,53	130,92	9,61	85,24	52,82	32,42	7,00	5,00	4,26	9,61	-	-	9,81	-	-	85,10	-	-	0,82	-	-	5,08			
11.11.16	24.00	-	138,84	129,27	9,57	84,02	52,38	31,64	7,00	5,00	4,10	9,57	-	-	9,77	-	-	83,74	-	-	0,80	-	-	4,90			
12.11.16	24.00	-	138,78	131,18	7,60	82,56	52,07	30,49	7,00	5,00	4,01	7,60	-	-	7,76	-	-	82,32	-	-	0,63	-	-	4,63			
13.11.16	24.00	-	138,34	130,59	7,75	81,57	51,62	29,95	7,00	5,00	3,92	7,75	-	-	7,91	-	-	81,41	-	-	0,63	-	-	4,55			
14.11.16	24.00	-	145,41	136,03	9,38	82,33	52,84	29,49	7,00	5,00	4,02	9,38	-	-	9,57	-	-	82,20	-	-	0,77	-	-	4,79			
15.11.16	24.00	-	144,37	134,38	9,99	80,07	51,95	28,12	7,00	5,00	3,79	9,99	-	-	10,19	-	-	79,85	-	-	0,80	-	-	4,58			
16.11.16	24.00	-	143,57	136,98	6,59	76,67	50,55	26,12	7,00	5,00	3,58	6,59	-	-	6,72	-	-	76,49	-	-	0,58	-	-	4,09			
17.11.16	24.00	-	146,15	136,29	9,86	74,33	49,36	24,97	7,00	5,00	3,40	9,86	-	-	10,06	-	-	74,17	-	-	0,73	-	-	4,14			
18.11.16	24.00	-	147,60	136,01	11,59	73,40	48,87	24,27	7,00	5,00	3,30	11,59	-	-	11,83	-	-	73,04	-	-	0,64	-	-	4,15			
19.11.16	24.00	-	146,07	137,15	8,92	71,87	48,27	23,60	7,00	5,00	3,24	8,92	-	-	9,10	-	-	71,69	-	-	0,64	-	-	3,88			
20.11.16	24.00	-	146,85	138,51	8,34	70,50	47,49	23,01	7,00	5,00	3,19	8,34	-	-	8,51	-	-	70,40	-	-	0,59	-	-	3,78			
Среднее	24.00	-	138,22	128,65	9,57	76,05	49,03	27,02	7,00	5,00	3,48	9,57	-	-	9,76	-	-	75,92	-	-	0,73	-	-	4,21			
Итого	744,00	-	4284,79	3988,23	296,56	107,99	296,56	0,00	0,00	302,61	0,00	302,61	-	-	302,61	-	-	2183	-	-	0,00	-	-	130,41			

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.10.16 01:00 M1(T) 25863,01 M2(T) 22948,37 M3(T) 10165,46 M4(T) 10584,13 V3(M3) 694,70 Q СЦО (кВт) 69,96 Q ГВС (кВт) - Трасс. ч -

Период расчета по среднему: 23.10.16 01:00 - 30.11.16 01:00  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4284,79 кВт  
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 3988,23 м³  
 Период расчета по договору: с 23.10.16 по 30.11.16  
 Период превышения ЦЭ: с 23.10.16 по 30.11.16  
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: 4284,79 кВт  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 302,61 кВт.ч

**Наладить работу системы отопления**  
 2.31.С. = 0.69.Рем.  
 129.73.Кал.  
 302.61 кВт.ч

**ООО «ИнфраХит Монтаж»**  
 для отчетов

**Финанс "ЭнергоСбыт"**  
 Управление энергообъектами  
 Отдел обслуживания КУУТЭ  
 Отчет принят  
 28 НОЯ 2016