Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00		179,14	150,25	28,89	71,50	42,93	28,58	5,00	4,00	4,51	25,94			26,54		26,54	-	71,47		1,85			6,36
24.10.16	24,00	*	140,85	120,71	20,14	71,92	43,48	28,44	5,00	4,00	3,62	17,64			18,06		18,06	-	71,86		1,27			4,88
25.10.16	24,00	*	83,94	69,54	14,40	71,83	42,79	29,05	5,00	4,00	2,15	12,66			12,96		12,96	-	71,91		0,91			3,06
26.10.16	24,00		178,54	144,97	33,57	71,73	42,95	28,78	5,00	4,00	4,64	26,99			27,62		27,62	-	71,83		1,94			6,58
27.10.16	24,00		173,01	140,15	32,85	71,50	42,85	28,65	5,00	4,00	4,69	23,41			23,96		23,96	-	71,55		1,67			6,37
28.10.16	24,00		173,17	141,22	31,95	71,62	43,19	28,43	5,00	4,00	4,69	22,51			23,04		23,04	-	71,66		1,61			6,31
29.10.16	24,00		178,83	142,14	36,69	72,08	43,86	28,22	5,00	4,00	4,69	27,32			27,97		27,97	-	72,10		1,97			6,66
30.10.16	25,00		186,53	146,69	39,84	71,98	43,66	28,32	5,00	4,00	4,85	30,20			30,92		30,92	-	71,93		2,17			7,03
31.10.16	24,00		171,98	140,87	31,11	71,26	43,13	28,13	5,00	4,00	4,62	21,92			22,43		22,43	-	71,30		1,56			6,18
01.11.16	24,00		171,81	141,40	30,41	71,84	43,38	28,46	5,00	4,00	4,69	21,23			21,73		21,73	-	71,77		1,52			6,21
02.11.16	24,00		170,59	139,49	31,10	71,89	42,88	29,01	5,00	4,00	4,71	21,88			22,40		22,40	-	71,99		1,58			6,29
03.11.16	24,00		171,72	139,63	32,09	74,05	43,34	30,71	5,00	4,00	4,96	22,97			23,54		23,54	-	74,37		1,71			6,67
04.11.16	24,00		172,97	140,27	32,70	76,77	44,56	32,21	5,00	4,00	5,22	23,54			24,17		24,17	-	77,12		1,82			7,03
05.11.16	24,00		176,28	146,39	29,88	77,98	45,60	32,38	5,00	4,00	5,40	21,32			21,92		21,92	-	78,55		1,68			7,08
06.11.16	24,00	*	186,59	150,77	35,81	79,61	46,89	32,71	5,00	4,00	5,61	27,39			28,17		28,17	-	79,72		2,18			7,79
07.11.16	24,00		181,31	151,24	30,07	81,05	47,10	33,95	5,00	4,00	5,84	21,33			21,97		21,97	-	81,47		1,74			7,58
08.11.16	24,00		183,93	152,78	31,15	83,21	48,25	34,97	5,00	4,00	6,06	22,58			23,28		23,28	-	83,43		1,88			7,94
09.11.16	24,00		180,77	152,76	28,02	84,78	48,83	35,95	5,00	4,00	6,21	19,59			20,23		20,23	-	85,15		1,67			7,88
10.11.16	24,00		178,30	150,56	27,74	87,45	49,60	37,85	5,00	4,00	6,34	20,51			21,21		21,21	-	87,44		1,79			8,13
11.11.16	24,00		174,66	147,42	27,24	87,41	48,87	38,54	5,00	4,00	6,30	20,27			20,95		20,95	-	87,32		1,77			8,07
12.11.16	24,00		180,31	150,98	29,34	86,87	49,23	37,64	5,00	4,00	6,29	22,41			23,17		23,17	-	86,92		1,95			8,24
13.11.16	24,00		181,72	148,91	32,81	85,67	49,19	36,48	5,00	4,00	6,04	26,00			26,84		26,84	-	85,21		2,22			8,25
14.11.16	24,00		178,68	151,06	27,61	84,11	48,96	35,15	5,00	4,00	5,90	20,74			21,39		21,39	-	83,79		1,74			7,64
15.11.16	24,00		180,42	150,86	29,55	83,02	48,50	34,52	5,00	4,00	5,79	22,66			23,36		23,36	-	82,94		1,88			7,67
16.11.16	24,00		186,74	157,42	29,32	83,74	49,59	34,15	5,00	4,00	5,95	22,54			23,24		23,24	-	83,81		1,89			7,84
17.11.16	24,00	*	184,30	155,95	28,35	81,52	49,05	32,47	5,00	4,00	5,63	21,59			22,23		22,23	-	81,21		1,75			7,38
18.11.16	24,00		186,46	158,34	28,12	77,94	47,76	30,19	5,00	4,00	5,31	21,45			22,04		22,04	-	77,70		1,67			6,98
19.11.16	24,00		189,50	157,37	32,13	75,57	46,70	28,87	5,00	4,00	5,06	25,41			26,07		26,07	-	75,40		1,92			6,98
20.11.16	24,00		190,42	157,58	32,84	74,34	46,30	28,04	5,00	4,00	4,92	26,16			26,82		26,82	-	74,44		1,95			6,87
21.11.16	24,00		188,54	159,43	29,11	73,02	45,86	27,15	5,00	4,00	4,82	22,57			23,11		23,11	-	72,85		1,64			6,46
22.11.16	24,00		189,81	160,80	29,01	71,59	45,08	26,51	5,00	4,00	4,74	22,43			22,95		22,95	-	71,67		1,61			6,34
Среднее	24,03	-	175,86	145,74	30,12	77,38	45,95	31,44	5,00	4,00	5,17	22,75	-	-	23,36	-	23,36	-	77,42	-	1,76	-	-	6,93
Итого	745,00		5451,81	4517,96	933,85						160,23	705,16	0,00	0,00	724,31	0,00	724,31	0,00			54,51	0,00	0,00	214,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	172708,54	140430,57	29138,99	0,00	29782,11	0,00	5432,28	2004,39	-
	23.11.16 01:00	178152,95	144942,24	29843,16	0,00	30505,41	0,00	5646,76	2058,83	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **213,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **724,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел энергосбыта КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.