Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,06

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

57

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	82,90	70,56	12,34	69,58	43,46	26,12	7,00	5,00	1,85	12,34	-	-	12,54	-	12,54	-	69,38	-	0,86			2,70
24.10.16	24,00	-	82,82	70,96	11,86	69,35	43,62	25,73	7,00	5,00	1,83	11,86	-	-	11,97	-	11,97	-	69,08	-	0,82			2,65
25.10.16	24,00	-	81,43	70,86	10,57	69,02	43,22	25,80	7,00	5,00	1,84	10,57	-	-	10,41	-	10,41	-	68,68	-	0,73			2,56
26.10.16	24,00	-	84,36	72,24	12,12	69,13	43,47	25,66	7,00	5,00	1,86	12,12	-	-	12,20	-	12,20	-	68,49	-	0,83			2,69
27.10.16	24,00	-	86,82	75,75	11,07	69,32	44,07	25,25	7,00	5,00	1,91	11,07	-	-	11,21	-	11,21	-	69,41	-	0,77			2,68
28.10.16	24,00	-	86,57	76,22	10,35	69,32	44,43	24,89	7,00	5,00	1,90	10,35	-	-	10,48	-	10,48	-	69,06	-	0,71			2,61
29.10.16	24,00	-	86,51	75,71	10,80	69,29	44,60	24,69	7,00	5,00	1,87	10,80	-	-	10,93	-	10,93	-	69,13	-	0,75			2,62
30.10.16	24,00	-	87,08	75,28	11,80	69,22	44,28	24,94	7,00	5,00	1,88	11,80	-	-	12,03	-	12,03	-	69,06	-	0,81			2,70
31.10.16	24,00	-	86,41	74,96	11,45	69,18	44,04	25,14	7,00	5,00	1,89	11,45	-	-	11,66	-	11,66	-	69,01	-	0,79			2,68
01.11.16	24,00	-	85,90	73,96	11,94	69,34	43,80	25,54	7,00	5,00	1,89	11,94	-	-	12,17	-	12,17	-	69,21	-	0,83			2,72
02.11.16	24,00	-	85,97	74,02	11,95	70,63	44,12	26,51	7,00	5,00	1,96	11,95	-	-	12,11	-	12,11	-	70,58	-	0,84			2,81
03.11.16	24,00	-	85,17	74,45	10,72	73,14	45,20	27,94	7,00	5,00	2,09	10,72	-	-	10,98	-	10,98	-	72,78	-	0,78			2,87
04.11.16	24,00	-	85,10	74,93	10,17	75,50	46,35	29,15	7,00	5,00	2,18	10,17	-	-	10,73	-	10,73	-	75,66	-	0,77			2,95
05.11.16	24,00	-	84,41	75,11	9,30	76,76	46,74	30,02	7,00	5,00	2,26	9,30	-	-	9,85	-	9,85	-	76,68	-	0,71			2,97
06.11.16	24,00	-	86,32	74,23	12,09	78,58	47,24	31,34	7,00	5,00	2,33	12,09	-	-	12,82	-	12,82	-	78,86	-	0,95			3,28
07.11.16	24,00	-	84,95	74,87	10,08	81,19	48,22	32,97	7,00	5,00	2,47	10,08	-	-	10,58	-	10,58	-	81,08	-	0,82			3,29
08.11.16	24,00	-	85,84	75,68	10,16	83,75	49,66	34,09	7,00	5,00	2,59	10,16	-	-	10,67	-	10,67	-	83,53	-	0,85			3,44
09.11.16	24,00	-	84,96	75,92	9,04	87,21	51,35	35,86	7,00	5,00	2,73	9,04	-	-	9,62	-	9,62	-	86,64	-	0,78			3,52
10.11.16	24,00	-	86,11	75,88	10,23	87,96	52,09	35,87	7,00	5,00	2,73	10,23	-	-	11,00	-	11,00	-	87,38	-	0,89			3,63
11.11.16	24,00	-	85,33	76,05	9,28	88,09	51,72	36,37	7,00	5,00	2,78	9,28	-	-	9,95	-	9,95	-	87,53	-	0,81			3,59
12.11.16	24,00	-	86,03	75,96	10,07	89,02	51,90	37,12	7,00	5,00	2,83	10,07	-	-	10,84	-	10,84	-	88,67	-	0,89			3,72
13.11.16	24,00	-	86,30	75,94	10,36	88,85	52,33	36,52	7,00	5,00	2,79	10,36	-	-	11,13	-	11,13	-	88,25	-	0,91			3,70
14.11.16	24,00	-	85,51	75,99	9,52	87,83	52,22	35,61	7,00	5,00	2,72	9,52	-	-	10,16	-	10,16	-	87,00	-	0,83			3,55
15.11.16	24,00	-	84,81	75,89	8,92	85,63	51,29	34,34	7,00	5,00	2,62	8,92	-	-	9,45	-	9,45	-	84,88	-	0,76			3,37
16.11.16	24,00	-	85,52	75,72	9,80	83,66	50,62	33,04	7,00	5,00	2,51	9,80	-	-	10,25	-	10,25	-	82,96	-	0,81			3,32
17.11.16	24,00	-	84,94	75,84	9,10	79,98	49,18	30,80	7,00	5,00	2,35	9,10	-	-	9,52	-	9,52	-	78,85	-	0,72			3,07
18.11.16	24,00	-	85,86	75,77	10,09	75,39	47,09	28,30	7,00	5,00	2,15	10,09	-	-	10,64	-	10,64	-	74,69	-	0,75			2,91
19.11.16	24,00	-	85,93	75,74	10,19	72,51	45,88	26,63	7,00	5,00	2,03	10,19	-	-	10,51	-	10,51	-	71,80	-	0,73			2,76
20.11.16	24,00	-	89,10	75,56	13,54	71,87	45,59	26,28	7,00	5,00	1,99	13,54	-	-	14,24	-	14,24	-	71,92	-	0,97			2,96
21.11.16	24,00	-	87,32	74,78	12,54	69,74	44,65	25,09	7,00	5,00	1,88	12,54	-	-	12,21	-	12,21	-	69,39	-	0,87			2,75
22.11.16	24,00	-	87,09	72,79	14,30	69,10	44,02	25,08	7,00	5,00	1,83	14,30	-	-	11,97	-	11,97	-	68,93	-	0,99			2,82
Среднее	24,00	-	85,59	74,76	10,83	76,42	46,98	29,44	7,00	5,00	2,21	10,83	-	-	11,12	-	11,12	-	76,08	-	0,81	-	-	3,03
Итого	744,00		2653,37	2317,62	335,75						68,53	335,75	0,00	0,00	344,83	0,00	344,83	0,00			24,36	0,00	0,00	93,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	22203,78	18888,61	4166,63	-	4252,24	-	675,90	-	
	23.11.16 01:00	24857,15	21206,23	4502,71	-	4597,07	-	769,78	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °C = -1,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **344,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«___» _____ г.