Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831
Режим (схема): 2;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 310,08 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00		177,44	156,07	21,37	73,83	44,18	29,65	7,20	3,90	4,70	20,58	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	73,51	0,00	1,51			6,22
24.10.16	24,00		178,85	159,44	19,42	74,28	44,79	29,49	7,20	3,90	4,75	19,07	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	-	73,94	0,00	1,41			6,16
25.10.16	24,00		174,44	156,79	17,65	73,85	44,26	29,58	7,20	3,90	4,68	17,29	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71	-	73,61	0,00	1,27			5,95
26.10.16	24,00		174,05	156,55	17,50	74,05	44,33	29,72	7,20	3,90	4,70	17,03	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	-	73,74	0,00	1,26			5,96
27.10.16	24,00		176,17	156,19	19,97	73,70	44,12	29,58	7,20	3,90	4,67	19,59	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	73,45	0,00	1,44			6,11
28.10.16	24,00		175,03	157,49	17,54	73,85	44,43	29,42	7,20	3,90	4,68	17,18	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	73,52	0,00	1,26			5,94
29.10.16	24,00		177,97	158,86	19,10	74,15	45,03	29,12	7,20	3,90	4,67	18,79	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	73,83	0,00	1,39			6,06
30.10.16	24,00		187,03	163,35	23,68	74,13	44,78	29,35	7,20	3,90	4,85	23,22	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	73,87	0,00	1,72			6,56
31.10.16	24,00	*	173,02	154,05	18,99	73,44	44,16	29,28	7,20	3,90	4,55	18,75	0,00	0,00	19,21	0,00	19,21	-	73,07	0,00	1,37			5,92
01.11.16	24,00		176,12	156,76	19,36	74,00	44,47	29,52	7,20	3,90	4,69	18,73	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	-	73,67	0,00	1,38			6,07
02.11.16	24,00		174,31	154,68	19,63	74,15	44,06	30,09	7,20	3,90	4,72	19,02	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	73,92	0,00	1,41			6,12
03.11.16	24,00		174,67	154,86	19,81	76,55	44,64	31,91	7,20	3,90	5,01	19,07	0,00	0,00	19,58	0,00	19,58	-	76,67	0,00	1,46			6,47
04.11.16	24,00		172,87	155,96	16,91	79,37	45,89	33,47	7,20	3,90	5,31	15,92	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	-	79,38	0,00	1,26			6,58
05.11.16	24,00	*	182,18	158,82	23,48	80,44	48,63	31,82	7,20	3,90	5,69	21,42	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	80,70	0,00	1,73			7,42
06.11.16	24,00		187,03	162,94	24,10	82,12	48,56	33,56	7,20	3,90	5,63	22,36	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	-	81,98	0,00	1,83			7,46
07.11.16	24,00		184,38	162,22	22,15	83,78	48,48	35,30	7,20	3,90	5,84	20,99	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	83,79	0,00	1,76			7,60
08.11.16	24,00		183,17	163,05	20,12	85,92	49,43	36,49	7,20	3,90	6,06	19,03	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	-	85,65	0,00	1,63			7,70
09.11.16	24,00		180,47	163,45	17,01	87,65	49,66	38,00	7,20	3,90	6,31	16,10	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	87,72	0,00	1,41			7,72
10.11.16	24,00		177,47	160,29	17,18	90,45	49,90	40,55	7,20	3,90	6,58	16,56	0,00	0,00	17,15	0,00	17,15	-	89,99	0,00	1,49			8,07
11.11.16	24,00		174,15	157,74	16,41	90,37	49,41	40,96	7,20	3,90	6,55	15,73	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	89,65	0,00	1,41			7,96
12.11.16	24,00		179,12	161,49	17,63	89,70	49,74	39,96	7,20	3,90	6,53	17,09	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	-	89,21	0,00	1,53			8,05
13.11.16	24,00		178,30	159,35	18,98	88,37	50,18	38,19	7,20	3,90	6,20	17,98	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	87,58	0,00	1,58			7,78
14.11.16	24,00		180,14	160,44	19,70	86,68	50,73	35,95	7,20	3,90	5,97	17,80	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38	-	85,74	0,00	1,53			7,49
15.11.16	24,00		178,02	160,18	17,84	85,65	48,99	36,65	7,20	3,90	6,08	15,68	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	85,11	0,00	1,34			7,42
16.11.16	24,00		186,05	164,69	21,36	86,23	50,38	35,85	7,20	3,90	6,35	16,49	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	85,84	0,00	1,42			7,76
17.11.16	24,00		181,26	160,54	20,73	83,86	49,21	34,65	7,20	3,90	5,90	17,10	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62	-	83,03	0,00	1,42			7,32
18.11.16	24,00		179,82	161,40	18,42	80,25	47,78	32,47	7,20	3,90	5,45	16,08	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	79,64	0,00	1,28			6,73
19.11.16	24,00		182,32	160,54	21,79	77,79	46,86	30,93	7,20	3,90	5,18	19,32	0,00	0,00	19,85	0,00	19,85	-	77,28	0,00	1,49			6,67
20.11.16	24,00		182,44	160,76	21,67	76,55	46,41	30,14	7,20	3,90	4,87	21,67	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	-	75,87	0,00	1,64			6,52
21.11.16	24,00		180,84	161,01	19,83	75,11	45,94	29,18	7,20	3,90	4,78	19,83	0,00	0,00	20,23	0,00	20,23	-	71,65	0,00	1,42			6,20
22.11.16	24,00		180,57	160,51	20,07	73,75	45,06	28,69	7,20	3,90	4,61	20,07	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	73,98	0,00	1,48			6,10
Среднее	24,00	-	179,02	159,37	19,66	79,81	46,92	32,89	7,20	3,90	5,37	18,57	-	-	19,08	-	19,08	-	79,37	-	1,47	-	-	6,84
Итого	744,00		5549,71	4940,46	609,41						166,55	575,56	0,00	0,00	591,57	0,00	591,57	0,00			45,55	0,00	0,00	212,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	13130,26	11629,06	1482,49	0,00	1513,67	0,00	217,30	100,01	-
	23.11.16 01:00	18672,52	16562,99	1997,07	0,00	2043,02	0,00	429,14	141,06	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **210,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **591,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016
печать энергосбыта
«___» _____ г.