Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 310,08 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	102,63	85,22	17,42	72,68	42,68	30,00	7,20	3,90	2,68	15,88	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	-	72,14	0,00	1,15			3,83
24.10.16	24,00	*	102,95	87,06	15,89	73,13	43,23	29,90	7,20	3,90	2,74	14,15	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	-	72,57	0,00	1,03			3,77
25.10.16	24,00	*	100,99	85,47	15,52	72,68	42,65	30,03	7,20	3,90	2,71	13,67	0,00	0,00	13,99	0,00	13,99	-	72,23	0,00	0,99			3,70
26.10.16	24,00	*	100,88	85,20	15,68	72,87	42,74	30,12	7,20	3,90	2,72	13,72	0,00	0,00	14,05	0,00	14,05	-	72,34	0,00	0,99			3,72
27.10.16	24,00	*	100,64	85,01	15,64	72,53	42,67	29,85	7,20	3,90	2,69	13,68	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	72,01	0,00	0,99			3,68
28.10.16	24,00	*	101,52	85,68	15,84	72,72	42,97	29,75	7,20	3,90	2,70	13,97	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	-	72,22	0,00	1,01			3,71
29.10.16	24,00	*	102,45	86,51	15,94	73,03	43,60	29,43	7,20	3,90	2,70	14,08	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	-	72,47	0,00	1,02			3,72
30.10.16	24,00	*	107,29	88,89	18,40	72,99	43,42	29,57	7,20	3,90	2,78	16,56	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	-	72,42	0,00	1,20			3,98
31.10.16	24,00	*	100,93	85,11	15,83	72,25	42,81	29,44	7,20	3,90	2,66	13,94	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	-	71,71	0,00	1,00			3,66
01.11.16	24,00	*	100,69	85,27	15,42	72,82	43,00	29,82	7,20	3,90	2,69	13,53	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	-	72,25	0,00	0,98			3,67
02.11.16	24,00	*	100,38	83,43	16,95	72,95	42,44	30,51	7,20	3,90	2,75	14,28	0,00	0,00	14,62	0,00	14,62	-	72,51	0,00	1,04			3,79
03.11.16	24,00	*	100,63	83,39	17,24	75,24	43,12	32,12	7,20	3,90	2,91	14,31	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	74,88	0,00	1,07			3,98
04.11.16	24,00	*	100,31	84,04	16,27	77,97	44,28	33,70	7,20	3,90	3,07	13,31	0,00	0,00	13,67	0,00	13,67	-	77,64	0,00	1,03			4,11
05.11.16	24,00	*	103,27	84,66	18,61	79,08	45,26	33,82	7,20	3,90	3,77	13,68	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	-	78,94	0,00	1,08			4,85
06.11.16	24,00	*	107,75	84,80	22,95	80,78	45,85	34,92	7,20	3,90	3,55	15,83	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	80,31	0,00	1,27			4,82
07.11.16	24,00	*	105,63	83,76	21,86	82,37	45,88	36,49	7,20	3,90	3,68	14,50	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	-	81,99	0,00	1,19			4,87
08.11.16	24,00	*	104,25	82,58	21,67	84,42	46,76	37,66	7,20	3,90	3,87	12,81	0,00	0,00	13,21	0,00	13,21	-	83,83	0,00	1,07			4,95
09.11.16	24,00	*	105,57	91,51	14,07	86,10	47,47	38,63	7,20	3,90	3,53	14,25	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72	-	85,67	0,00	1,22			4,76
10.11.16	24,00	*	102,51	89,82	12,69	88,76	48,27	40,49	7,20	3,90	3,64	12,84	0,00	0,00	13,28	0,00	13,28	-	87,93	0,00	1,13			4,77
11.11.16	24,00	*	100,81	88,34	12,47	88,65	47,72	40,93	7,20	3,90	3,62	12,69	0,00	0,00	13,12	0,00	13,12	-	87,61	0,00	1,11			4,73
12.11.16	24,00	*	104,19	90,40	13,79	88,07	47,78	40,29	7,20	3,90	3,63	14,15	0,00	0,00	14,62	0,00	14,62	-	87,30	0,00	1,24			4,87
13.11.16	24,00	*	104,05	89,29	14,77	86,75	47,23	39,51	7,20	3,90	3,53	15,00	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	85,61	0,00	1,28			4,82
14.11.16	24,00	*	102,75	90,66	12,09	85,12	46,95	38,17	7,20	3,90	3,47	12,32	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70	-	83,88	0,00	1,03			4,50
15.11.16	24,00	*	102,77	90,62	12,14	84,13	46,77	37,36	7,20	3,90	3,38	12,40	0,00	0,00	12,79	0,00	12,79	-	83,32	0,00	1,03			4,42
16.11.16	24,00	*	107,16	94,73	12,43	84,78	48,18	36,60	7,20	3,90	3,46	12,73	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13	-	84,06	0,00	1,07			4,53
17.11.16	24,00	*	104,15	91,69	12,47	82,44	47,20	35,24	7,20	3,90	3,23	12,80	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18	-	81,24	0,00	1,04			4,27
18.11.16	24,00	*	103,94	91,44	12,49	78,93	45,77	33,16	7,20	3,90	3,02	12,82	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18	-	78,04	0,00	1,00			4,03
19.11.16	24,00	*	105,38	90,93	14,45	76,54	44,77	31,78	7,20	3,90	2,88	14,82	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	75,73	0,00	1,12			4,00
20.11.16	24,00	*	106,57	91,11	15,46	75,35	44,34	31,01	7,20	3,90	2,85	15,46	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	-	74,51	0,00	1,15			4,00
21.11.16	24,00	*	104,46	91,36	13,10	73,93	43,93	29,99	7,20	3,90	2,77	13,10	0,00	0,00	13,37	0,00	13,37	-	72,36	0,00	0,95			3,72
22.11.16	24,00	*	104,46	91,24	13,22	72,58	43,23	29,35	7,20	3,90	2,69	13,22	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	72,52	0,00	0,96			3,64
Среднее	24,00	-	103,29	87,72	15,57	78,47	44,93	33,54	7,20	3,90	3,11	13,89	-	-	14,26	-	14,26	-	77,81	-	1,08	-	-	4,19
Итого	744,00		3201,97	2719,24	482,72						96,40	430,48	0,00	0,00	442,09	0,00	442,09	0,00			33,46	0,00	0,00	129,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	6535,84	5590,50	635,20	0,00	647,67	0,00	151,00	41,31	-
	23.11.16 01:00	9733,26	8306,20	1024,10	0,00	1047,34	0,00	280,67	71,72	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -0,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **442,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.

печать энергосбыта