Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9976.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 241779
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-241779-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,29 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14102
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0641
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,68

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	175,82	159,84	15,98	73,70	50,73	22,97	7,00	5,00	3,67	15,98	-	-	16,35	-	16,35	-	73,46	-	1,17	-	-	4,85
24.10.16	24,00	-	177,14	160,48	16,66	73,91	51,27	22,64	7,00	5,00	3,64	16,66	-	-	17,05	-	17,05	-	73,60	-	1,23			4,86
25.10.16	24,00	-	175,73	160,03	15,70	73,50	50,53	22,97	7,00	5,00	3,68	15,70	-	-	16,06	-	16,06	-	73,34	-	1,15			4,83
26.10.16	24,00	-	174,58	159,00	15,58	73,68	50,39	23,29	7,00	5,00	3,71	15,58	-	-	15,95	-	15,95	-	73,43	-	1,14			4,85
27.10.16	24,00	-	172,62	157,33	15,29	73,28	50,13	23,15	7,00	5,00	3,65	15,29	-	-	15,66	-	15,66	-	73,06	-	1,12			4,76
28.10.16	24,00	-	174,55	159,20	15,35	73,51	50,45	23,06	7,00	5,00	3,67	15,35	-	-	15,72	-	15,72	-	73,31	-	1,13			4,80
29.10.16	24,00	-	179,04	159,64	19,40	73,84	50,93	22,91	7,00	5,00	3,66	19,40	-	-	19,87	-	19,87	-	73,59	-	1,43			5,09
30.10.16	24,00	-	179,15	157,27	21,88	73,79	50,53	23,26	7,00	5,00	3,66	21,88	-	-	22,41	-	22,41	-	73,54	-	1,61			5,27
31.10.16	24,00	-	174,86	159,08	15,78	73,05	50,09	22,96	7,00	5,00	3,66	15,78	-	-	16,15	-	16,15	-	72,74	-	1,15			4,81
01.11.16	24,00	-	175,61	158,89	16,72	73,63	50,26	23,37	7,00	5,00	3,72	16,72	-	-	17,12	-	17,12	-	73,30	-	1,23			4,94
02.11.16	24,00	-	171,48	155,11	16,37	73,75	50,04	23,71	7,00	5,00	3,68	16,37	-	-	16,76	-	16,76	-	73,51	-	1,20			4,88
03.11.16	24,00	-	174,18	157,25	16,93	76,13	51,14	24,99	7,00	5,00	3,93	16,93	-	-	17,37	-	17,37	-	76,20	-	1,29			5,22
04.11.16	24,00	-	175,73	158,73	17,00	78,95	52,66	26,29	7,00	5,00	4,17	17,00	-	-	17,47	-	17,47	-	79,02	-	1,34			5,52
05.11.16	24,00	-	178,89	161,61	17,28	80,00	53,53	26,47	7,00	5,00	4,27	17,28	-	-	17,78	-	17,78	-	80,30	-	1,39			5,66
06.11.16	24,00	-	183,92	164,23	19,69	81,68	54,62	27,06	7,00	5,00	4,45	19,69	-	-	20,28	-	20,28	-	81,57	-	1,61			6,05
07.11.16	24,00	-	180,08	164,06	16,02	83,30	55,09	28,21	7,00	5,00	4,63	16,02	-	-	16,50	-	16,50	-	83,33	-	1,34			5,96
08.11.16	24,00	-	180,38	164,87	15,51	85,42	56,31	29,11	7,00	5,00	4,80	15,51	-	-	16,02	-	16,02	-	85,18	-	1,32			6,12
09.11.16	24,00	-	180,52	165,88	14,64	87,15	57,39	29,76	7,00	5,00	4,94	14,64	-	-	15,15	-	15,15	-	87,18	-	1,28			6,21
10.11.16	24,00	-	177,08	162,85	14,23	89,93	58,71	31,22	7,00	5,00	5,09	14,23	-	-	14,72	-	14,72	-	89,50	-	1,27			6,36
11.11.16	24,00	-	177,16	160,62	16,54	89,86	58,24	31,62	7,00	5,00	5,09	16,54	-	-	17,15	-	17,15	-	89,35	-	1,48			6,57
12.11.16	24,00	-	181,54	164,90	16,64	89,21	58,57	30,64	7,00	5,00	5,06	16,64	-	-	17,24	-	17,24	-	88,90	-	1,48			6,54
13.11.16	24,00	-	179,94	161,98	17,96	87,89	58,11	29,78	7,00	5,00	4,84	17,96	-	-	18,54	-	18,54	-	87,08	-	1,56			6,40
14.11.16	24,00	-	178,52	165,18	13,34	86,25	57,75	28,50	7,00	5,00	4,72	13,34	-	-	13,76	-	13,76	-	85,50	-	1,14			5,86
15.11.16	24,00	-	179,61	164,48	15,13	85,20	57,04	28,16	7,00	5,00	4,64	15,13	-	-	15,63	-	15,63	-	84,83	-	1,28			5,92
16.11.16	24,00	-	187,10	172,49	14,61	85,80	58,57	27,23	7,00	5,00	4,70	14,61	-	-	15,07	-	15,07	-	85,49	-	1,25			5,95
17.11.16	24,00	-	181,93	167,48	14,45	83,43	57,16	26,27	7,00	5,00	4,41	14,45	-	-	14,88	-	14,88	-	82,66	-	1,20			5,61
18.11.16	24,00	-	184,88	168,18	16,70	79,83	55,20	24,63	7,00	5,00	4,15	16,70	-	-	17,17	-	17,17	-	79,37	-	1,33			5,48
19.11.16	24,00	-	185,26	165,81	19,45	77,34	53,22	24,12	7,00	5,00	4,01	19,45	-	-	19,96	-	19,96	-	76,84	-	1,50			5,50
20.11.16	24,00	-	185,50	166,20	19,30	76,07	49,07	27,00	7,00	5,00	4,49	19,30	-	-	19,82	-	19,82	-	75,89	-	1,47			5,96
21.11.16	24,00	-	183,65	166,92	16,73	74,64	45,44	29,20	7,00	5,00	4,88	16,73	-	-	17,14	-	17,14	-	74,26	-	1,24			6,12
22.11.16	24,00	-	182,09	166,55	15,54	73,29	50,44	22,85	7,00	5,00	3,81	15,54	-	-	15,92	-	15,92	-	73,06	-	1,14			4,94
Среднее	24,00	-	178,99	162,46	16,53	79,39	53,34	26,05	7,00	5,00	4,24	16,53	-	-	16,99	-	16,99	-	79,11	-	1,30	-	-	5,55
Итого	744,00		5548,54	5036,14	512,40						131,45	512,40	0,00	0,00	526,67	0,00	526,67	0,00			40,45	0,00	0,00	171,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	6438,93	0,54	1705,69	-	1739,07	-	436,43	-	
	23.11.16 01:00	11887,89	0,54	2222,32	-	2270,07	-	870,11	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **170,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **526,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» _____ 28 НОЯ 2016 г.

Урегулир. дог. отношен.