Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	87,95	77,02	10,93	73,58	48,96	24,62	7,00	5,00	1,90	10,93	-	-	12,22	-	12,22	-	73,48	-	0,80			2,70
24.10.16	24,00	-	88,54	76,96	11,58	73,95	49,25	24,70	7,00	5,00	1,90	11,58	-	-	12,91	-	12,91	-	73,86	-	0,86			2,76
25.10.16	24,00	-	92,24	79,14	13,10	73,57	48,70	24,87	7,00	5,00	1,97	13,10	-	-	14,49	-	14,49	-	73,51	-	0,96			2,93
26.10.16	24,00	-	93,28	80,22	13,06	73,80	48,68	25,12	7,00	5,00	2,02	13,06	-	-	14,45	-	14,45	-	73,71	-	0,96			2,98
27.10.16	24,00	-	88,25	76,49	11,76	73,35	48,56	24,79	7,00	5,00	1,90	11,76	-	-	13,06	-	13,06	-	73,27	-	0,86			2,76
28.10.16	24,00	-	93,46	81,84	11,62	73,78	49,18	24,60	7,00	5,00	2,02	11,62	-	-	13,01	-	13,01	-	73,71	-	0,86			2,87
29.10.16	24,00	-	88,52	79,26	9,26	74,00	49,68	24,32	7,00	5,00	1,93	9,26	-	-	10,56	-	10,56	-	73,91	-	0,68			2,62
30.10.16	24,00	-	93,74	81,33	12,41	74,00	48,97	25,03	7,00	5,00	2,04	12,41	-	-	13,79	-	13,79	-	73,89	-	0,92			2,96
31.10.16	24,00	-	95,20	81,81	13,39	73,45	48,35	25,10	7,00	5,00	2,06	13,39	-	-	14,82	-	14,82	-	73,37	-	0,98			3,04
01.11.16	24,00	-	92,67	79,06	13,61	73,87	48,57	25,30	7,00	5,00	2,00	13,61	-	-	15,00	-	15,00	-	73,77	-	1,00			3,01
02.11.16	24,00	-	88,61	72,28	16,33	73,67	47,48	26,19	7,00	5,00	1,90	16,33	-	-	17,74	-	17,74	-	73,57	-	1,20			3,10
03.11.16	24,00	-	77,53	65,72	11,81	75,66	46,97	28,69	7,00	5,00	1,89	11,81	-	-	13,08	-	13,08	-	75,67	-	0,89			2,78
04.11.16	24,00	-	76,32	65,99	10,33	79,14	48,44	30,70	7,00	5,00	2,03	10,33	-	-	11,73	-	11,73	-	79,25	-	0,82			2,85
05.11.16	24,00	-	78,45	66,41	12,04	79,69	48,80	30,89	7,00	5,00	2,05	12,04	-	-	13,46	-	13,46	-	79,87	-	0,96			3,01
06.11.16	24,00	-	82,44	70,08	12,36	81,66	50,14	31,52	7,00	5,00	2,21	12,36	-	-	13,99	-	13,99	-	81,57	-	1,01			3,22
07.11.16	24,00	-	84,86	70,20	14,66	83,20	50,57	32,63	7,00	5,00	2,30	14,66	-	-	16,38	-	16,38	-	83,12	-	1,22			3,51
08.11.16	24,00	-	84,06	69,64	14,42	85,70	51,76	33,94	7,00	5,00	2,37	14,42	-	-	16,26	-	16,26	-	85,62	-	1,23			3,60
09.11.16	24,00	-	83,20	69,89	13,31	87,62	52,76	34,86	7,00	5,00	2,44	13,31	-	-	15,22	-	15,22	-	87,74	-	1,17			3,61
10.11.16	24,00	-	82,89	69,82	13,07	90,67	54,44	36,23	7,00	5,00	2,54	13,07	-	-	15,09	-	15,09	-	90,52	-	1,18			3,72
11.11.16	24,00	-	81,23	68,68	12,55	90,50	53,67	36,83	7,00	5,00	2,54	12,55	-	-	14,54	-	14,54	-	90,23	-	1,13			3,67
12.11.16	24,00	-	85,93	71,49	14,44	89,56	54,11	35,45	7,00	5,00	2,54	14,44	-	-	16,50	-	16,50	-	89,40	-	1,29			3,84
13.11.16	24,00	-	87,22	70,37	16,85	87,84	53,83	34,01	7,00	5,00	2,41	16,85	-	-	18,85	-	18,85	-	87,52	-	1,47			3,88
14.11.16	24,00	-	88,71	71,83	16,88	87,13	53,50	33,63	7,00	5,00	2,43	16,88	-	-	18,88	-	18,88	-	86,77	-	1,46			3,89
15.11.16	24,00	-	89,43	72,48	16,95	85,70	52,68	33,02	7,00	5,00	2,40	16,95	-	-	18,92	-	18,92	-	85,50	-	1,45			3,85
16.11.16	24,00	-	93,08	76,59	16,49	86,04	53,54	32,50	7,00	5,00	2,50	16,49	-	-	18,50	-	18,50	-	85,90	-	1,42			3,91
17.11.16	24,00	-	94,74	78,66	16,08	83,51	53,32	30,19	7,00	5,00	2,38	16,08	-	-	17,98	-	17,98	-	83,22	-	1,34			3,72
18.11.16	24,00	-	93,99	80,53	13,46	80,18	52,13	28,05	7,00	5,00	2,26	13,46	-	-	15,14	-	15,14	-	79,94	-	1,08			3,34
19.11.16	24,00	-	102,03	84,03	18,00	77,66	50,97	26,69	7,00	5,00	2,25	18,00	-	-	19,72	-	19,72	-	77,44	-	1,39			3,64
20.11.16	24,00	-	105,83	85,81	20,02	76,33	50,40	25,93	7,00	5,00	2,23	20,02	-	-	21,73	-	21,73	-	76,23	-	1,53			3,75
21.11.16	24,00	-	101,39	85,12	16,27	75,12	49,53	25,59	7,00	5,00	2,19	16,27	-	-	17,82	-	17,82	-	74,91	-	1,22			3,40
22.11.16	24,00	-	98,58	83,57	15,01	73,50	48,39	25,11	7,00	5,00	2,10	15,01	-	-	16,50	-	16,50	-	73,40	-	1,10			3,20
Среднее	24,00	-	89,50	75,56	13,94	79,59	50,53	29,07	7,00	5,00	2,18	13,94	-	-	15,56	-	15,56	-	79,48	-	1,11	-	-	3,29
Итого	744,00		2774,37	2342,32	432,05						67,68	432,05	0,00	0,00	482,34	0,00	482,34	0,00			33,36	0,00	0,00	102,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	34502,57	26431,18	10009,86	-	10239,30	-	1076,77	-	-
	23.11.16 01:00	37276,94	28773,50	11044,60	-	11303,15	-	1178,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **482,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.