Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207928
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	130,96	112,30	18,66	73,51	46,46	27,05	7,00	5,00	3,04	18,66	-	-	20,70	-	20,70	-	73,37	-	1,37			4,41
24.10.16	24,00	-	130,57	114,53	16,04	73,95	47,21	26,74	7,00	5,00	3,07	16,04	-	-	18,09	-	18,09	-	73,80	-	1,18			4,25
25.10.16	24,00	-	129,92	113,32	16,60	73,55	46,68	26,87	7,00	5,00	3,05	16,60	-	-	18,58	-	18,58	-	73,44	-	1,22			4,27
26.10.16	24,00	-	128,72	113,35	15,37	73,73	46,84	26,89	7,00	5,00	3,05	15,37	-	-	17,33	-	17,33	-	73,61	-	1,13			4,18
27.10.16	24,00	-	129,24	113,02	16,22	73,33	46,73	26,60	7,00	5,00	3,01	16,22	-	-	18,17	-	18,17	-	73,21	-	1,19			4,20
28.10.16	24,00	-	128,35	113,45	14,90	73,57	47,27	26,30	7,00	5,00	2,99	14,90	-	-	16,83	-	16,83	-	73,45	-	1,09			4,08
29.10.16	24,00	-	130,56	113,90	16,66	73,90	47,95	25,95	7,00	5,00	2,96	16,66	-	-	18,68	-	18,68	-	73,77	-	1,23			4,19
30.10.16	24,00	-	131,08	112,59	18,49	73,84	47,39	26,45	7,00	5,00	2,98	18,49	-	-	20,53	-	20,53	-	73,69	-	1,36			4,34
31.10.16	24,00	-	128,85	112,30	16,55	73,11	46,68	26,43	7,00	5,00	2,97	16,55	-	-	18,51	-	18,51	-	73,00	-	1,21			4,18
01.11.16	24,00	-	128,46	112,35	16,11	73,68	46,72	26,96	7,00	5,00	3,03	16,11	-	-	18,08	-	18,08	-	73,54	-	1,18			4,22
02.11.16	24,00	-	126,61	111,04	15,57	73,80	46,25	27,55	7,00	5,00	3,06	15,57	-	-	17,52	-	17,52	-	73,68	-	1,15			4,21
03.11.16	24,00	-	128,15	111,78	16,37	76,18	47,25	28,93	7,00	5,00	3,24	16,37	-	-	18,54	-	18,54	-	76,12	-	1,25			4,49
04.11.16	24,00	-	127,99	111,86	16,13	79,00	48,66	30,34	7,00	5,00	3,40	16,13	-	-	18,51	-	18,51	-	78,92	-	1,27			4,67
05.11.16	24,00	-	129,21	112,92	16,29	80,07	49,21	30,86	7,00	5,00	3,49	16,29	-	-	18,66	-	18,66	-	80,04	-	1,30			4,79
06.11.16	24,00	-	132,75	114,28	18,47	81,74	50,21	31,53	7,00	5,00	3,61	18,47	-	-	21,01	-	21,01	-	81,63	-	1,51			5,12
07.11.16	24,00	-	130,29	113,58	16,71	83,35	50,30	33,05	7,00	5,00	3,76	16,71	-	-	19,34	-	19,34	-	83,26	-	1,39			5,15
08.11.16	24,00	-	128,16	113,89	14,27	85,46	51,34	34,12	7,00	5,00	3,90	14,27	-	-	16,95	-	16,95	-	85,32	-	1,22			5,11
09.11.16	24,00	-	128,95	113,70	15,25	87,20	52,18	35,02	7,00	5,00	3,99	15,25	-	-	18,13	-	18,13	-	87,11	-	1,33			5,32
10.11.16	24,00	-	125,98	111,11	14,87	89,97	53,11	36,86	7,00	5,00	4,11	14,87	-	-	17,85	-	17,85	-	89,78	-	1,34			5,44
11.11.16	24,00	-	124,55	108,96	15,59	89,89	52,58	37,31	7,00	5,00	4,08	15,59	-	-	18,59	-	18,59	-	89,66	-	1,40			5,48
12.11.16	24,00	-	127,62	111,12	16,50	89,26	53,08	36,18	7,00	5,00	4,03	16,50	-	-	19,55	-	19,55	-	89,08	-	1,47			5,50
13.11.16	24,00	-	126,36	109,66	16,70	87,94	52,99	34,95	7,00	5,00	3,84	16,70	-	-	19,59	-	19,59	-	87,67	-	1,46			5,31
14.11.16	24,00	-	122,08	108,07	14,01	86,22	52,38	33,84	7,00	5,00	3,67	14,01	-	-	16,60	-	16,60	-	85,93	-	1,20			4,87
15.11.16	24,00	-	124,55	110,95	13,60	85,25	51,90	33,35	7,00	5,00	3,71	13,60	-	-	16,18	-	16,18	-	85,06	-	1,16			4,87
16.11.16	24,00	-	130,57	115,57	15,00	85,86	52,88	32,98	7,00	5,00	3,82	15,00	-	-	17,70	-	17,70	-	85,70	-	1,29			5,11
17.11.16	24,00	-	126,42	111,52	14,90	83,49	51,71	31,78	7,00	5,00	3,55	14,90	-	-	17,39	-	17,39	-	83,23	-	1,24			4,79
18.11.16	24,00	-	124,99	110,83	14,16	79,90	49,99	29,91	7,00	5,00	3,32	14,16	-	-	16,45	-	16,45	-	79,71	-	1,13			4,45
19.11.16	24,00	-	124,90	108,74	16,16	77,43	48,61	28,82	7,00	5,00	3,14	16,16	-	-	18,31	-	18,31	-	77,21	-	1,25			4,39
20.11.16	24,00	-	127,01	108,59	18,42	76,17	48,11	28,06	7,00	5,00	3,05	18,42	-	-	20,57	-	20,57	-	76,03	-	1,40			4,45
21.11.16	24,00	-	125,28	108,86	16,42	74,73	47,52	27,21	7,00	5,00	2,97	16,42	-	-	18,42	-	18,42	-	74,52	-	1,22			4,19
22.11.16	24,00		125,73	108,73	17,00	76,11	48,08	28,03	7,00	5,00	3,05	17,00	-	-	19,10	-	19,10	-	75,92	-	1,29	-	-	4,34
Среднее	24,00	-	127,90	111,83	16,06	79,52	49,30	30,22	7,00	5,00	3,39	16,06	-	-	18,40	-	18,40	-	79,37	-	1,27	-	-	4,66
Итого	744,00		3964,86	3466,87	497,99						104,96	497,99	0,00	0,00	570,46	0,00	570,46	0,00			38,14	0,00	0,00	144,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **570,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 28 НОЯ 2016 г.