Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	105,05	78,50	26,55	73,18	42,75	30,43	7,00	5,00	2,46	25,56	-	-	26,18	-	26,18	-	73,24	-	1,87			4,33
24.10.16	24,00	-	102,09	79,56	22,53	73,64	43,76	29,88	7,00	5,00	2,51	20,84	-	-	21,38	-	21,38	-	73,68	-	1,53			4,04
25.10.16	24,00	-	102,29	79,45	22,84	73,18	42,35	30,83	7,00	5,00	2,51	22,09	-	-	22,62	-	22,62	-	73,32	-	1,62			4,12
26.10.16	24,00	-	102,29	79,36	22,93	73,39	42,48	30,91	7,00	5,00	2,50	22,24	-	-	22,78	-	22,78	-	73,48	-	1,64			4,14
27.10.16	24,00	-	99,48	74,74	24,74	73,08	42,21	30,87	7,00	5,00	2,35	24,22	-	-	24,81	-	24,81	-	73,20	-	1,77			4,12
28.10.16	24,00	-	101,64	79,52	22,12	73,22	42,91	30,31	7,00	5,00	2,44	21,66	-	-	22,19	-	22,19	-	73,32	-	1,59			4,03
29.10.16	24,00	-	101,89	80,30	21,59	73,56	43,66	29,90	7,00	5,00	2,42	21,37	-	-	21,88	-	21,88	-	73,63	-	1,57			3,99
30.10.16	24,00	-	103,49	79,55	23,94	73,49	43,31	30,18	7,00	5,00	2,42	23,66	-	-	24,23	-	24,23	-	73,53	-	1,74			4,16
31.10.16	24,00	-	101,84	79,40	22,44	72,73	42,52	30,21	7,00	5,00	2,42	22,26	-	-	22,81	-	22,81	-	72,66	-	1,62			4,03
01.11.16	24,00	-	103,14	80,04	23,10	73,35	42,72	30,63	7,00	5,00	2,44	23,22	-	-	23,81	-	23,81	-	73,43	-	1,71			4,15
02.11.16	24,00	-	98,67	79,01	19,66	73,42	42,15	31,27	7,00	5,00	2,49	19,43	-	-	19,90	-	19,90	-	73,48	-	1,43			3,92
03.11.16	24,00	-	99,37	79,27	20,10	75,68	42,78	32,90	7,00	5,00	2,62	19,92	-	-	20,45	-	20,45	-	75,98	-	1,51			4,13
04.11.16	24,00	-	97,44	79,60	17,84	78,44	43,99	34,45	7,00	5,00	2,75	17,70	-	-	18,19	-	18,19	-	78,67	-	1,39			4,14
05.11.16	24,00	-	99,70	80,97	18,73	79,75	44,60	35,15	7,00	5,00	2,84	18,72	-	-	19,26	-	19,26	-	80,30	-	1,50			4,34
06.11.16	24,00	-	101,41	82,98	18,43	81,31	45,48	35,83	7,00	5,00	2,97	18,43	-	-	18,99	-	18,99	-	81,49	-	1,50			4,48
07.11.16	24,00	-	101,13	82,45	18,68	82,85	45,38	37,47	7,00	5,00	3,08	18,73	-	-	19,33	-	19,33	-	83,20	-	1,56			4,64
08.11.16	24,00	-	102,87	82,58	20,29	85,02	46,59	38,43	7,00	5,00	3,19	20,15	-	-	20,78	-	20,78	-	85,11	-	1,72			4,90
09.11.16	24,00	-	104,28	82,55	21,73	86,73	47,31	39,42	7,00	5,00	3,26	21,65	-	-	22,39	-	22,39	-	87,20	-	1,89			5,15
10.11.16	24,00	-	101,92	81,14	20,78	89,52	48,39	41,13	7,00	5,00	3,35	20,75	-	-	21,47	-	21,47	-	89,61	-	1,86			5,20
11.11.16	24,00	-	99,27	79,71	19,56	89,53	47,81	41,72	7,00	5,00	3,34	19,53	-	-	20,21	-	20,21	-	89,46	-	1,75			5,09
12.11.16	24,00	-	103,00	81,64	21,36	88,87	48,42	40,45	7,00	5,00	3,31	21,31	-	-	22,06	-	22,06	-	88,95	-	1,90			5,21
13.11.16	24,00	-	103,41	80,79	22,62	87,64	48,58	39,06	7,00	5,00	3,16	22,66	-	-	23,41	-	23,41	-	87,47	-	1,98			5,14
14.11.16	24,00	-	103,15	81,89	21,26	85,97	48,20	37,77	7,00	5,00	3,11	21,22	-	-	21,92	-	21,92	-	85,82	-	1,82			4,93
15.11.16	24,00	-	102,14	81,95	20,19	84,82	47,85	36,97	7,00	5,00	3,04	20,17	-	-	20,80	-	20,80	-	84,78	-	1,71			4,75
16.11.16	24,00	-	105,79	85,34	20,45	85,49	48,88	36,61	7,00	5,00	3,13	20,43	-	-	21,08	-	21,08	-	85,57	-	1,75			4,88
17.11.16	24,00	-	105,72	83,56	22,16	83,24	48,05	35,19	7,00	5,00	2,95	22,12	-	-	22,80	-	22,80	-	83,05	-	1,84			4,79
18.11.16	24,00	-	105,53	83,57	21,96	79,61	46,50	33,11	7,00	5,00	2,77	21,99	-	-	22,61	-	22,61	-	79,52	-	1,75			4,52
19.11.16	24,00	-	106,96	82,36	24,60	77,19	45,32	31,87	7,00	5,00	2,62	24,76	-	-	25,42	-	25,42	-	77,11	-	1,91			4,53
20.11.16	24,00	-	106,99	82,50	24,49	75,96	45,04	30,92	7,00	5,00	2,54	24,65	-	-	25,30	-	25,30	-	76,10	-	1,87			4,42
21.11.16	24,00	-	105,59	82,78	22,81	74,57	44,51	30,06	7,00	5,00	2,48	22,96	-	-	23,55	-	23,55	-	74,52	-	1,71			4,19
22.11.16	24,00	-	105,36	82,96	22,40	73,12	43,57	29,55	7,00	5,00	2,44	22,49	-	-	23,04	-	23,04	-	73,25	-	1,65			4,09
Среднее	24,00	-	102,67	80,97	21,71	79,08	45,10	33,98	7,00	5,00	2,77	21,51	-	-	22,12	-	22,12	-	79,17	-	1,70	-	-	4,47
Итого	744,00		3182,90	2510,02	672,88						85,88	666,89	0,00	0,00	685,65	0,00	685,65	0,00			52,65	0,00	0,00	138,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	23657,62	17939,04	5543,63	-	5672,01	-	703,09	-	
	23.11.16 01:00	26840,48	20449,20	6210,39	-	6357,53	-	841,61	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **685,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.

печать энергосбыта