Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:*
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31547
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07676
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	116,04	66,85	49,19	73,31	45,57	27,74	7,00	5,00	1,88	49,01	-	-	50,21	-	50,21	-	73,21	-	3,59			5,46
24.10.16	24,00	-	116,76	68,32	48,44	73,74	46,25	27,49	7,00	5,00	1,88	48,50	-	-	49,70	-	49,70	-	73,66	-	3,57			5,45
25.10.16	24,00	-	116,22	67,37	48,85	73,32	45,58	27,74	7,00	5,00	1,89	48,64	-	-	49,82	-	49,82	-	73,25	-	3,56			5,45
26.10.16	24,00	-	115,71	67,39	48,32	73,54	45,59	27,95	7,00	5,00	1,91	48,02	-	-	49,21	-	49,21	-	73,46	-	3,53			5,44
27.10.16	24,00	-	116,30	67,19	49,11	73,17	45,22	27,95	7,00	5,00	1,88	49,25	-	-	50,45	-	50,45	-	73,10	-	3,60			5,48
28.10.16	24,00	-	115,09	67,63	47,46	73,38	45,67	27,71	7,00	5,00	1,84	48,00	-	-	49,16	-	49,16	-	73,31	-	3,52			5,36
29.10.16	24,00	-	116,23	68,18	48,05	73,69	46,48	27,21	7,00	5,00	1,87	47,97	-	-	49,16	-	49,16	-	73,60	-	3,53			5,40
30.10.16	24,00	-	118,17	67,38	50,79	73,63	45,98	27,65	7,00	5,00	1,84	51,26	-	-	52,51	-	52,51	-	73,54	-	3,77			5,61
31.10.16	24,00	-	116,18	67,33	48,85	72,89	45,34	27,55	7,00	5,00	1,84	49,11	-	-	50,29	-	50,29	-	72,81	-	3,58			5,42
01.11.16	24,00	-	116,48	67,58	48,90	73,47	45,41	28,06	7,00	5,00	1,93	48,49	-	-	49,68	-	49,68	-	73,39	-	3,56			5,49
02.11.16	24,00	-	115,60	66,96	48,64	73,57	45,30	28,27	7,00	5,00	1,93	48,21	-	-	49,40	-	49,40	-	73,51	-	3,55			5,47
03.11.16	24,00	-	116,46	67,43	49,03	75,93	46,12	29,81	7,00	5,00	2,07	48,31	-	-	49,55	-	49,55	-	75,90	-	3,67			5,74
04.11.16	24,00	-	116,39	67,89	48,50	78,74	47,51	31,23	7,00	5,00	2,15	48,29	-	-	49,65	-	49,65	-	78,70	-	3,80			5,95
05.11.16	24,00	-	116,42	69,52	46,90	79,81	47,99	31,82	7,00	5,00	2,20	47,08	-	-	48,43	-	48,43	-	79,80	-	3,76			5,96
06.11.16	24,00	-	121,45	70,98	50,47	81,49	49,13	32,36	7,00	5,00	2,25	51,10	-	-	52,62	-	52,62	-	81,43	-	4,16			6,42
07.11.16	24,00	-	117,66	70,73	46,93	83,09	49,46	33,63	7,00	5,00	2,33	47,58	-	-	49,04	-	49,04	-	83,05	-	3,96			6,28
08.11.16	24,00	-	118,52	70,52	48,00	85,21	50,65	34,56	7,00	5,00	2,43	48,19	-	-	49,73	-	49,73	-	85,13	-	4,11			6,54
09.11.16	24,00	-	117,77	70,91	46,86	86,94	51,77	35,17	7,00	5,00	2,45	47,40	-	-	48,97	-	48,97	-	86,90	-	4,12			6,58
10.11.16	24,00	-	115,97	69,50	46,47	89,71	52,80	36,91	7,00	5,00	2,53	46,99	-	-	48,64	-	48,64	-	89,60	-	4,21			6,75
11.11.16	24,00	-	114,82	68,47	46,35	89,65	52,14	37,51	7,00	5,00	2,56	46,61	-	-	48,25	-	48,25	-	89,53	-	4,18			6,73
12.11.16	24,00	-	116,52	70,14	46,38	89,01	52,74	36,27	7,00	5,00	2,44	47,63	-	-	49,30	-	49,30	-	88,92	-	4,24			6,68
13.11.16	24,00	-	116,12	69,26	46,86	87,70	52,55	35,15	7,00	5,00	2,35	48,00	-	-	49,64	-	49,64	-	87,54	-	4,21			6,56
14.11.16	24,00	-	116,49	70,28	46,21	86,05	52,08	33,97	7,00	5,00	2,30	47,32	-	-	48,85	-	48,85	-	85,86	-	4,06			6,37
15.11.16	24,00	-	116,23	70,32	45,91	85,01	51,69	33,32	7,00	5,00	2,30	46,51	-	-	48,01	-	48,01	-	84,92	-	3,95			6,25
16.11.16	24,00	-	121,35	73,62	47,73	85,62	52,76	32,86	7,00	5,00	2,35	48,66	-	-	50,25	-	50,25	-	85,54	-	4,17			6,51
17.11.16	24,00	-	119,01	71,61	47,40	83,25	51,59	31,66	7,00	5,00	2,28	47,43	-	-	48,91	-	48,91	-	83,09	-	3,94			6,22
18.11.16	24,00	-	120,51	71,68	48,83	79,65	49,96	29,69	7,00	5,00	2,18	48,36	-	-	49,72	-	49,72	-	79,51	-	3,85			6,02
19.11.16	24,00	-	119,80	70,71	49,09	77,28	48,68	28,60	7,00	5,00	2,02	49,19	-	-	50,51	-	50,51	-	77,17	-	3,80			5,82
20.11.16	24,00	-	122,08	70,68	51,40	76,09	48,25	27,84	7,00	5,00	1,92	52,17	-	-	53,54	-	53,54	-	76,03	-	3,97			5,88
21.11.16	24,00	-	117,76	71,07	46,69	74,63	47,60	27,03	7,00	5,00	1,86	47,55	-	-	48,76	-	48,76	-	74,54	-	3,55			5,41
22.11.16	24,00	-	119,60	71,07	48,53	73,24	46,64	26,60	7,00	5,00	1,85	49,13	-	-	50,32	-	50,32	-	73,18	-	3,60			5,45
Среднее	24,00	-	117,41	69,31	48,10	79,22	48,53	30,69	7,00	5,00	2,11	48,39	-	-	49,75	-	49,75	-	79,13	-	3,83	-	-	5,94
Итого	744,00		3639,71	2148,57	1491,14						65,48	1499,96	0,00	0,00	1542,28	0,00	1542,28	0,00			118,65	0,00	0,00	184,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	54579,83	29486,00	25088,09	-	25657,18	-	2283,26	-	
	23.11.16 01:00	58219,54	31634,57	26588,05	-	27199,46	-	2467,39	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -3,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **180,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1542,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«_____» 28 НОЯ 2016 г.