Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	132,19	120,97	11,22	73,77	57,28	16,49	7,00	5,00	1,65	85,98	76,14	9,84	88,10	77,79	10,31	-	73,74	67,79	1,18			2,83
24.10.16	24,00	-	133,63	123,78	9,85	74,21	57,96	16,25	7,00	5,00	1,74	85,81	78,41	7,40	87,96	80,10	7,86	-	74,18	68,30	1,01			2,75
25.10.16	24,00	-	132,60	122,71	9,89	73,80	57,35	16,45	7,00	5,00	1,73	85,02	77,38	7,64	87,13	79,06	8,07	-	73,77	67,80	1,03			2,76
26.10.16	24,00	-	132,73	122,47	10,26	74,03	57,50	16,53	7,00	5,00	1,73	85,25	77,15	8,10	87,36	78,82	8,54	-	74,00	68,04	1,06			2,79
27.10.16	24,00	-	132,65	122,11	10,54	73,63	57,22	16,41	7,00	5,00	1,72	85,22	76,90	8,32	87,33	78,59	8,74	-	73,61	67,68	1,07			2,79
28.10.16	24,00	-	133,02	122,92	10,10	73,87	57,69	16,18	7,00	5,00	1,73	85,12	77,56	7,56	87,24	79,26	7,98	-	73,84	68,01	1,01			2,74
29.10.16	24,00	-	134,64	123,70	10,94	74,18	58,09	16,09	7,00	5,00	1,70	86,58	77,78	8,80	88,73	79,47	9,26	-	74,15	68,39	1,10			2,81
30.10.16	24,00	-	134,21	122,43	11,78	74,10	57,79	16,31	7,00	5,00	1,72	86,44	76,95	9,49	88,61	78,63	9,98	-	74,07	68,21	1,16			2,87
31.10.16	24,00	-	133,18	122,55	10,63	73,36	57,06	16,30	7,00	5,00	1,71	85,39	77,00	8,39	87,48	78,64	8,84	-	73,34	67,43	1,07			2,78
01.11.16	24,00	-	133,49	122,93	10,56	73,94	57,34	16,60	7,00	5,00	1,75	85,42	77,27	8,15	87,55	78,95	8,60	-	73,91	67,85	1,08			2,82
02.11.16	24,00	-	131,61	120,67	10,94	74,05	57,00	17,05	7,00	5,00	1,76	84,23	75,52	8,71	86,32	77,18	9,14	-	74,04	67,89	1,11			2,87
03.11.16	24,00	-	132,00	122,24	9,76	76,49	58,87	17,62	7,00	5,00	1,80	85,00	76,97	8,03	87,28	78,68	8,60	-	76,47	70,13	1,10			2,91
04.11.16	24,00	-	133,91	121,40	12,51	79,34	60,83	18,51	7,00	5,00	1,85	87,46	76,31	11,15	89,91	78,16	11,75	-	79,33	72,65	1,40			3,25
05.11.16	24,00	-	134,45	124,57	9,88	80,36	61,60	18,76	7,00	5,00	1,85	87,68	78,31	9,37	90,21	80,23	9,98	-	80,36	73,56	1,29			3,14
06.11.16	24,00	-	137,57	127,25	10,32	82,05	62,93	19,12	7,00	5,00	1,92	89,96	79,95	10,01	92,66	82,00	10,66	-	82,03	75,19	1,37			3,29
07.11.16	24,00	-	136,42	127,13	9,29	83,69	63,77	19,92	7,00	5,00	2,04	88,32	79,95	8,37	91,09	82,09	9,00	-	83,67	76,43	1,28			3,32
08.11.16	24,00	-	137,58	127,48	10,10	85,83	65,32	20,51	7,00	5,00	2,16	88,76	80,22	8,54	91,64	82,38	9,26	-	85,80	78,39	1,33			3,49
09.11.16	24,00	-	137,53	127,58	9,95	87,58	66,41	21,17	7,00	5,00	2,23	88,57	80,18	8,39	91,56	82,48	9,08	-	87,55	79,85	1,36			3,58
10.11.16	24,00	-	135,05	124,88	10,17	90,42	68,20	22,22	7,00	5,00	2,31	86,94	78,47	8,47	90,07	80,86	9,21	-	90,37	82,34	1,40			3,71
11.11.16	24,00	-	133,16	123,16	10,00	90,36	67,99	22,37	7,00	5,00	2,31	85,59	77,47	8,12	88,68	79,81	8,87	-	90,31	82,23	1,36			3,67
12.11.16	24,00	-	137,02	125,74	11,28	89,71	68,06	21,65	7,00	5,00	2,26	88,65	79,02	9,63	91,75	81,40	10,35	-	89,67	81,88	1,48			3,75
13.11.16	24,00	-	136,04	123,72	12,32	88,40	67,40	21,00	7,00	5,00	2,19	88,20	77,72	10,48	91,23	80,00	11,23	-	88,34	80,83	1,51			3,70
14.11.16	24,00	-	136,84	126,03	10,81	86,71	66,51	20,20	7,00	5,00	2,16	87,99	79,26	8,73	90,91	81,53	9,38	-	86,66	79,50	1,33			3,49
15.11.16	24,00	-	137,21	125,71	11,50	85,68	65,79	19,89	7,00	5,00	2,15	88,24	79,01	9,23	91,10	81,21	9,89	-	85,64	78,60	1,35			3,50
16.11.16	24,00	-	141,96	132,09	9,87	86,28	66,80	19,48	7,00	5,00	2,21	90,80	83,14	7,66	93,81	85,48	8,33	-	86,24	79,43	1,23			3,44
17.11.16	24,00	-	137,50	128,41	9,09	83,86	65,12	18,74	7,00	5,00	2,06	87,79	80,80	6,99	90,55	83,00	7,55	-	83,82	77,25	1,12			3,18
18.11.16	24,00	-	138,50	128,37	10,13	80,24	62,58	17,66	7,00	5,00	1,96	88,70	80,77	7,93	91,27	82,79	8,48	-	80,20	74,09	1,13			3,09
19.11.16	24,00	-	138,05	126,61	11,44	77,79	60,85	16,94	7,00	5,00	1,88	88,57	79,67	8,90	91,00	81,57	9,43	-	77,76	71,88	1,16			3,04
20.11.16	24,00	-	138,91	126,47	12,44	76,61	60,12	16,49	7,00	5,00	1,83	89,40	79,52	9,88	91,74	81,39	10,35	-	76,58	70,82	1,22			3,05
21.11.16	24,00	-	137,57	127,73	9,84	75,13	59,12	16,01	7,00	5,00	1,80	87,70	80,45	7,25	89,94	82,23	7,71	-	75,11	69,53	1,00			2,79
22.11.16	24,00	-	138,60	127,23	11,37	73,74	58,01	15,73	7,00	5,00	1,75	89,07	80,12	8,95	91,30	81,80	9,50	-	73,72	68,26	1,10			2,85
Среднее	24,00	-	135,48	124,87	10,61	79,78	61,57	18,21	7,00	5,00	1,92	87,22	78,56	8,66	89,73	80,50	9,22	-	79,75	73,23	1,21	-	-	3,13
Итого	744,00		4199,82	3871,04	328,78						59,61	2703,85	2435,37	268,48	2781,51	2495,58	285,93	0,00			37,40	0,00	0,00	97,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	50182,75	45117,69	26581,42	21917,29	27185,92	22325,00	971,54	-	
	23.11.16 09:00	54422,04	49026,51	29310,12	24376,55	29992,91	24844,98	1069,28	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды -0,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **285,93** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.