Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319028-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319028 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	32,84	32,84	0,00	57,95	37,86	20,09	4,66	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
24.10.16	24,00	-	31,90	31,90	0,00	55,91	36,17	19,74	4,72	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,05
25.10.16	24,00	-	41,66	41,66	0,00	70,96	35,42	35,54	4,93	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
26.10.16	24,00	-	41,07	41,07	0,00	69,26	34,64	34,62	4,89	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
27.10.16	24,00	-	41,96	41,96	0,00	70,42	35,16	35,26	4,93	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
28.10.16	24,00	-	43,07	43,07	0,00	68,98	35,29	33,69	4,92	4,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
29.10.16	24,00	-	43,21	43,21	0,00	70,06	35,73	34,33	4,93	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
30.10.16	24,00	-	43,17	43,17	0,00	70,39	36,27	34,12	4,93	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
31.10.16	24,00	-	47,94	47,94	0,00	71,34	37,94	33,40	5,06	4,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
01.11.16	24,00	-	43,17	43,17	0,00	69,18	35,94	33,24	4,86	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
02.11.16	24,00	-	42,19	42,19	0,00	70,15	35,73	34,42	4,93	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
03.11.16	24,00	-	41,05	41,05	0,00	71,50	35,37	36,13	4,89	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
04.11.16	24,00	-	41,61	41,61	0,00	73,65	35,77	37,88	4,93	4,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
05.11.16	24,00	-	41,86	41,86	0,00	76,24	36,59	39,65	4,96	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
06.11.16	24,00	-	41,99	41,99	0,00	77,49	36,91	40,58	4,94	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
07.11.16	24,00	-	42,08	42,08	0,00	78,77	37,14	41,63	4,90	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
08.11.16	24,00	-	41,90	41,90	0,00	76,52	35,56	40,96	4,84	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
09.11.16	24,00	-	42,42	42,42	0,00	76,84	35,73	41,11	4,88	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
10.11.16	24,00	-	43,39	43,39	0,00	87,55	39,23	48,32	4,90	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
11.11.16	24,00	-	43,59	43,59	0,00	88,82	39,71	49,11	4,92	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
12.11.16	24,00	-	43,27	43,27	0,00	88,13	39,11	49,02	4,89	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
13.11.16	24,00	-	43,78	43,78	0,00	88,26	39,65	48,61	4,93	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
14.11.16	24,00	-	44,06	44,06	0,00	88,99	40,68	48,31	4,94	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
15.11.16	24,00	-	44,34	44,34	0,00	88,26	41,09	47,17	4,95	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
16.11.16	24,00	-	44,41	44,41	0,00	85,72	40,34	45,38	4,95	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
17.11.16	24,00	-	44,40	44,40	0,00	84,60	40,24	44,36	4,95	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
18.11.16	24,00	-	44,20	44,20	0,00	81,09	39,39	41,70	4,94	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
19.11.16	23,95	-	21,75	21,75	0,00	48,51	30,69	17,82	4,57	4,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,83
20.11.16	24,00	-	43,99	43,99	0,00	72,37	35,33	37,04	4,88	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
21.11.16	24,00	-	43,44	43,44	0,00	68,24	35,36	32,88	4,85	4,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
22.11.16	24,00	-	44,68	44,68	0,00	71,36	36,87	34,49	4,94	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
Среднее	24,00	-	41,75	41,75	0,00	74,76	37,00	37,76	4,89	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
Итого	743,95		1294,37	1294,37	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	~~51,01~~ 48,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~51,01~~ 48,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29 НОЯ 2016» _____ г.
печать энергосбыта