Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319095-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319095 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	23,95	-	72,66	72,67	-0,01	60,53	40,85	19,68	5,00	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
24.10.16	24,00	-	70,71	70,72	-0,02	59,85	38,68	21,17	5,06	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
25.10.16	24,00	-	92,25	92,19	0,06	71,11	39,21	31,90	5,27	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
26.10.16	24,00	-	91,00	91,00	0,00	69,43	38,34	31,09	5,24	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
27.10.16	24,00	-	92,97	92,97	0,00	70,60	39,06	31,54	5,27	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
28.10.16	24,00	-	95,44	95,44	0,00	69,14	38,93	30,21	5,27	2,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
29.10.16	24,00	-	95,79	95,68	0,12	70,20	39,54	30,66	5,28	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
30.10.16	24,00	-	95,78	95,57	0,22	70,54	40,16	30,38	5,27	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
31.10.16	24,00	-	106,50	106,50	0,00	71,51	41,67	29,84	5,40	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
01.11.16	24,00	-	95,75	95,75	0,00	69,36	39,56	29,80	5,22	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
02.11.16	24,00	-	93,63	93,55	0,09	70,35	39,36	30,99	5,27	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
03.11.16	24,00	-	91,12	91,12	0,00	71,70	39,03	32,67	5,24	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
04.11.16	24,00	-	92,32	92,32	0,00	73,84	39,71	34,13	5,28	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
05.11.16	24,00	-	92,83	92,81	0,02	76,45	40,69	35,76	5,31	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
06.11.16	24,00	-	93,11	93,11	0,00	77,71	41,03	36,68	5,29	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
07.11.16	24,00	-	93,27	93,27	0,00	78,99	41,34	37,65	5,25	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
08.11.16	24,00	-	92,88	92,88	0,00	76,73	40,02	36,71	5,19	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
09.11.16	24,00	-	94,02	94,02	0,00	77,05	40,16	36,89	5,23	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
10.11.16	24,00	-	96,20	96,20	0,00	87,82	44,16	43,66	5,26	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
11.11.16	24,00	-	96,68	96,68	0,00	89,09	44,84	44,25	5,27	1,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
12.11.16	24,00	-	95,94	95,94	0,00	88,41	44,25	44,16	5,25	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
13.11.16	24,00	-	97,10	97,03	0,07	88,54	44,84	43,70	5,28	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
14.11.16	24,00	-	97,79	97,79	0,00	89,27	45,51	43,76	5,28	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
15.11.16	24,00	-	98,39	98,39	0,00	88,55	45,75	42,80	5,30	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
16.11.16	24,00	-	98,52	98,52	0,00	85,97	45,02	40,95	5,30	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
17.11.16	24,00	-	98,50	98,50	0,00	84,83	44,92	39,91	5,31	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
18.11.16	24,00	-	98,07	98,07	0,00	81,29	43,85	37,44	5,29	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
19.11.16	23,95	-	48,27	48,27	0,00	49,49	33,15	16,34	4,93	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
20.11.16	24,00	-	97,68	97,80	-0,12	72,46	39,17	33,29	5,24	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
21.11.16	24,00	-	96,48	96,48	-0,01	68,37	38,96	29,41	5,21	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
22.11.16	24,00	-	99,28	99,28	0,00	71,50	40,59	30,91	5,29	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
Среднее	24,00	-	92,61	92,60	0,01	75,18	41,04	34,14	5,24	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
Итого	743,90		2870,95	2870,54	0,41						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	101,92 98,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~101,92~~ 98,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29 НОЯ 2016 г.