Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: ~~9071.038.1~~ 13661.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 33001
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219181-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219181 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,385 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	96,44	96,44	0,00	71,46	43,78	27,68	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
24.10.16	24,00	-	98,62	98,62	0,00	71,95	44,50	27,45	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
25.10.16	24,00	-	96,89	96,89	0,00	71,41	43,85	27,56	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
26.10.16	24,00	-	98,00	98,00	0,00	71,59	44,14	27,45	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
27.10.16	24,00	-	96,75	96,75	0,00	71,30	43,92	27,38	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
28.10.16	24,00	-	86,44	86,44	0,00	71,46	43,65	27,81	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
29.10.16	24,00	-	97,49	97,49	0,00	71,86	44,96	26,90	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
30.10.16	24,00	-	96,74	96,74	0,00	71,75	44,70	27,05	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
31.10.16	24,00	-	96,55	96,55	0,00	71,08	44,14	26,94	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
01.11.16	24,00	-	97,94	97,94	0,00	71,66	44,60	27,06	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
02.11.16	24,00	-	95,58	95,58	0,00	71,65	43,80	27,85	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
03.11.16	24,00	-	97,21	97,21	0,00	73,55	44,36	29,19	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
04.11.16	24,00	-	97,05	97,05	0,00	76,17	45,30	30,87	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
05.11.16	24,00	-	22,61	24,68	-2,07	65,71	42,22	23,49	7,00	5,00	0,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,53
06.11.16	24,00	-	61,69	63,28	-1,59	76,62	47,43	29,19	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
07.11.16	24,00	-	66,54	65,29	1,25	78,77	38,85	39,92	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
08.11.16	24,00	-	66,06	66,06	0,00	80,82	38,16	42,66	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
09.11.16	24,00	-	63,73	63,73	0,00	82,20	37,54	44,66	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
10.11.16	24,00	-	83,26	83,26	0,00	84,09	45,57	38,52	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
11.11.16	24,00	-	104,77	104,77	0,00	86,79	48,44	38,35	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
12.11.16	24,00	-	107,24	107,24	0,00	86,21	48,87	37,34	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
13.11.16	24,00	-	106,40	106,40	0,00	85,27	48,93	36,34	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
14.11.16	24,00	-	107,89	107,89	0,00	83,64	48,97	34,67	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
15.11.16	24,00	-	108,27	108,27	0,00	82,45	48,92	33,53	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
16.11.16	24,00	-	112,62	112,62	0,00	83,17	50,39	32,78	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
17.11.16	24,00	-	110,13	110,13	0,00	81,22	49,72	31,50	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
18.11.16	24,00	-	109,25	109,25	0,00	77,72	48,25	29,47	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
19.11.16	24,00	-	108,62	108,62	0,00	75,32	47,33	27,99	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
20.11.16			109,33	109,33	0,00	78,09	48,43	29,65	7,00	5,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
21.11.16			109,33	109,33	0,00	78,09	48,43	29,65	7,00	5,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
22.11.16			109,33	109,33	0,00	78,09	48,43	29,65	7,00	5,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
Среднее	24,00	-	94,15	94,23	-0,08	76,81	45,50	31,31	7,00	5,00	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,94
Итого	672,00		2918,78	2921,19	-2,41						91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	65470,80	65487,60	0,00	-	0,00	-	1696,50	-	-
	20.11.16 01:00	68061,58	68080,79	0,00	-	0,00	-	1777,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВЕЧ Я.А.