Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ~~Обуховский з-д~~ ПРОЛЕТАРСКИЙ З-Д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	299,57	299,57	0,00	64,24	51,37	12,87	7,00	5,00	3,86													3,86
24.10.16	24,00	-	298,72	298,72	0,00	63,66	51,10	12,56	7,00	5,00	3,76													3,76
25.10.16	24,00	-	301,51	301,51	0,00	64,79	51,78	13,01	7,00	5,00	3,93													3,93
26.10.16	24,00	-	303,24	303,24	0,00	64,88	51,94	12,94	7,00	5,00	3,93													3,93
27.10.16	24,00	-	302,10	302,10	0,00	64,74	51,78	12,96	7,00	5,00	3,93													3,93
28.10.16	24,00	-	294,44	294,44	0,00	62,88	50,39	12,49	7,00	5,00	3,68													3,68
29.10.16	24,00	-	292,01	292,01	0,00	65,94	52,83	13,11	7,00	5,00	3,84													3,84
30.10.16	24,00	-	292,01	292,01	0,00	64,92	51,99	12,93	7,00	5,00	3,78													3,78
31.10.16	24,00	-	291,95	291,95	0,00	65,08	52,00	13,08	7,00	5,00	3,82													3,82
01.11.16	24,00	-	291,38	291,38	0,00	62,40	50,10	12,30	7,00	5,00	3,59													3,59
02.11.16	24,00	-	290,41	290,41	0,00	66,54	52,48	14,06	7,00	5,00	4,09													4,09
03.11.16	24,00	-	280,83	280,83	0,00	68,99	53,49	15,50	7,00	5,00	4,36													4,36
04.11.16	24,00	-	286,14	286,14	0,00	68,56	53,58	14,98	7,00	5,00	4,29													4,29
05.11.16	24,00	-	290,69	290,69	0,00	71,26	55,31	15,95	7,00	5,00	4,65													4,65
06.11.16	24,00	-	290,86	290,86	0,00	75,65	58,13	17,52	7,00	5,00	5,11													5,11
07.11.16	24,00	-	287,42	287,42	0,00	74,90	57,12	17,78	7,00	5,00	5,12													5,12
08.11.16	24,00	-	284,47	284,47	0,00	77,24	58,40	18,84	7,00	5,00	5,37													5,37
09.11.16	24,00	-	281,87	281,87	0,00	77,39	58,67	18,72	7,00	5,00	5,29													5,29
10.11.16	24,00	-	278,07	278,07	0,00	79,69	59,71	19,98	7,00	5,00	5,57													5,57
11.11.16	24,00	-	275,12	275,12	0,00	78,51	58,54	19,97	7,00	5,00	5,51													5,51
12.11.16	24,00	-	280,48	280,48	0,00	81,77	61,30	20,47	7,00	5,00	5,76													5,76
13.11.16	24,00	-	285,43	285,43	0,00	80,20	60,83	19,37	7,00	5,00	5,54													5,54
14.11.16	24,00	-	292,15	292,15	0,00	81,00	61,89	19,11	7,00	5,00	5,60													5,60
15.11.16	24,00	-	293,90	293,90	0,00	80,58	61,67	18,91	7,00	5,00	5,57													5,57
16.11.16	24,00	-	233,49	233,49	0,00	70,96	55,25	15,71	7,00	5,00	3,66													3,66
17.11.16	24,00	-	283,65	283,65	0,00	71,39	55,38	16,01	7,00	5,00	4,55													4,55
18.11.16	24,00	-	295,98	295,98	0,00	70,63	55,46	15,17	7,00	5,00	4,50													4,50
19.11.16	24,00	-	304,23	304,23	0,00	68,31	54,25	14,06	7,00	5,00	4,29													4,29
20.11.16	24,00	-	305,28	305,28	0,00	67,05	53,63	13,42	7,00	5,00	4,11													4,11
21.11.16	24,00	-	303,87	303,87	0,00	64,43	51,86	12,57	7,00	5,00	3,83													3,83
22.11.16	24,00	-	306,99	306,99	0,00	61,95	50,14	11,81	7,00	5,00	3,64													3,64
Среднее	24,00	-	290,27	290,27	-	70,34	54,92	15,42	7,00	5,00	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,47
Итого	744,00		8998,26	8998,26	0,00						138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	138,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	49870,33	49841,89	6742,85	462,08	6916,92	462,08	694,99	496,00	-
	23.11.16 01:00	58868,59	58840,15	7482,92	500,65	7676,27	500,65	833,49	551,08	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.