Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 28587
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207802 Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,216 Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 6,48 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.10.16 | 24,00 | - | 71,12 | 70,81 | 0,31 | 72,17 | 41,80 | 30,37 | 7,00 | 5,00 | 2,17 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,17 |
| 24.10.16 | 24,00 | - | 72,63 | 72,63 | 0,00 | 72,67 | 42,53 | 30,14 | 7,00 | 5,00 | 2,19 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,19 |
| 25.10.16 | 24,00 | - | 71,38 | 71,38 | 0,00 | 72,16 | 42,12 | 30,04 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,14 |
| 26.10.16 | 24,00 | - | 71,82 | 71,66 | 0,16 | 72,38 | 42,14 | 30,24 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,18 |
| 27.10.16 | 24,00 | - | 71,30 | 71,03 | 0,27 | 72,04 | 41,88 | 30,16 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,16 |
| 28.10.16 | 24,00 | - | 71,58 | 71,58 | 0,00 | 72,16 | 42,36 | 29,80 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,14 |
| 29.10.16 | 24,00 | - | 72,18 | 72,18 | 0,00 | 72,59 | 42,85 | 29,74 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,15 |
| 30.10.16 | 24,00 | - | 71,51 | 71,51 | 0,00 | 72,50 | 42,68 | 29,82 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,13 |
| 31.10.16 | 24,00 | - | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 72,42 | 42,63 | 29,79 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 |
| 01.11.16 | 24,00 | - | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 72,42 | 42,63 | 29,79 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 |
| 02.11.16 | 24,00 | - | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 72,42 | 42,63 | 29,79 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 |
| 03.11.16 | 24,00 | - | 4,31 | 6,62 | -2,31 | 63,25 | 38,09 | 25,16 | 7,00 | 5,00 | 0,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,13 |
| 04.11.16 | 24,00 | - | 77,70 | 77,70 | 0,00 | 75,76 | 42,27 | 33,49 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,60 |
| 05.11.16 | 24,00 | - | 13,99 | 14,32 | -0,33 | 66,40 | 42,61 | 23,79 | 7,00 | 5,00 | 0,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,36 |
| 06.11.16 | 24,00 | - | 47,08 | 48,56 | -1,48 | 74,96 | 35,06 | 39,90 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,87 |
| 07.11.16 | 24,00 | - | 48,80 | 48,80 | 0,00 | 80,08 | 35,27 | 44,81 | 7,00 | 5,00 | 2,19 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,19 |
| 08.11.16 | 24,00 | - | 48,32 | 48,32 | 0,00 | 82,14 | 35,61 | 46,53 | 7,00 | 5,00 | 2,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,25 |
| 09.11.16 | 24,00 | - | 46,94 | 46,94 | 0,00 | 83,59 | 35,43 | 48,16 | 7,00 | 5,00 | 2,26 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,26 |
| 10.11.16 | 24,00 | - | 61,75 | 61,75 | 0,00 | 84,94 | 43,38 | 41,56 | 7,00 | 5,00 | 2,58 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,58 |
| 11.11.16 | 24,00 | - | 76,92 | 76,92 | 0,00 | 87,61 | 45,92 | 41,69 | 7,00 | 5,00 | 3,21 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,21 |
| 12.11.16 | 24,00 | - | 78,78 | 78,78 | 0,00 | 87,06 | 46,51 | 40,55 | 7,00 | 5,00 | 3,20 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,20 |
| 13.11.16 | 24,00 | - | 68,64 | 68,84 | -0,20 | 85,29 | 45,48 | 39,81 | 7,00 | 5,00 | 2,74 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,74 |
| 14.11.16 | 24,00 | - | 80,87 | 80,87 | 0,00 | 84,25 | 46,93 | 37,32 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,02 |
| 15.11.16 | 24,00 | - | 81,58 | 81,58 | 0,00 | 83,05 | 46,96 | 36,09 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,95 |
| 16.11.16 | 24,00 | - | 85,22 | 85,22 | 0,00 | 83,71 | 48,32 | 35,39 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,02 |
| 17.11.16 | 24,00 | - | 84,07 | 84,07 | 0,00 | 81,16 | 47,63 | 33,53 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,82 |
| 18.11.16 | 24,00 | - | 82,38 | 82,38 | 0,00 | 78,14 | 46,26 | 31,88 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,63 |
| 19.11.16 | 24,00 | - | 82,14 | 82,14 | 0,00 | 75,72 | 45,37 | 30,35 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,49 |
| 20.11.16 | 24,00 | - | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 74,37 | 45,05 | 29,32 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,42 |
| 21.11.16 | 24,00 | - | 82,73 | 82,73 | 0,00 | 73,13 | 44,71 | 28,42 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,35 |
| 22.11.16 | 24,00 | - | 83,04 | 83,04 | 0,00 | 71,61 | 43,89 | 27,72 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,30 |
| Среднее | 24,00 | - | 67,95 | 68,07 | -0,12 | 76,52 | 42,81 | 33,71 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,29 |
| Итого | 744,00 | | 2106,45 | 2110,03 | -3,58 | | | | | | 71,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,06 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.10.16 01:00 | 13787,48 | 13708,91 | 0,00 | - | 0,00 | - | 425,27 | - | - |
| | 23.11.16 01:00 | 15867,76 | 15902,43 | 0,00 | - | 0,00 | - | 493,01 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 11 2016 г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрегулировать расход