Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 24125
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206429 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,279 Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 83,7 Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	79,14	79,14	0,00	71,59	42,91	28,68	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
24.10.16	24,00	-	80,27	80,27	0,00	71,76	43,41	28,35	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
25.10.16	24,00	-	79,71	79,71	0,00	71,53	43,25	28,28	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
26.10.16	24,00	-	79,08	79,08	0,00	71,72	43,21	28,51	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
27.10.16	24,00	-	78,71	78,71	0,00	71,46	43,00	28,46	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
28.10.16	24,00	-	79,13	79,13	0,00	71,31	43,18	28,13	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
29.10.16	24,00	-	77,89	77,89	0,00	71,90	43,66	28,24	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
30.10.16	24,00	-	77,76	77,76	0,00	71,88	43,61	28,27	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
31.10.16	24,00	-	76,88	76,88	0,00	71,38	43,06	28,32	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
01.11.16	24,00	-	77,97	77,97	0,00	71,53	43,04	28,49	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
02.11.16	24,00	-	76,59	76,59	0,00	71,71	42,66	29,05	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
03.11.16	24,00	-	77,38	77,38	0,00	72,92	42,61	30,31	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
04.11.16	24,00	-	78,17	78,17	0,00	75,51	43,85	31,66	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
05.11.16	24,00	-	33,82	34,06	-0,24	73,23	43,01	30,22	7,00	5,00	1,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,01
06.11.16	24,00	-	38,09	40,83	-2,74	73,98	35,98	38,00	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
07.11.16	24,00	-	49,61	49,47	0,14	78,20	36,10	42,10	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
08.11.16	24,00	-	49,81	49,81	0,00	80,54	35,91	44,63	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
09.11.16	24,00	-	48,55	48,55	0,00	81,70	35,54	46,16	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
10.11.16	24,00	-	56,77	56,77	0,00	82,76	41,18	41,58	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
11.11.16	24,00	-	79,31	79,31	0,00	87,23	46,36	40,87	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
12.11.16	24,00	-	81,50	81,50	0,00	86,31	46,73	39,58	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
13.11.16	24,00	-	81,13	81,13	0,00	86,09	47,33	38,76	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
14.11.16	24,00	-	81,84	81,84	0,00	84,23	47,11	37,12	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
15.11.16	24,00	-	81,92	81,92	0,00	82,56	46,85	35,71	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
16.11.16	24,00	-	80,87	80,87	0,00	83,02	47,07	35,95	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
17.11.16	24,00	-	81,68	81,68	0,00	82,48	47,68	34,80	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
18.11.16	24,00	-	79,79	79,79	0,00	78,51	45,93	32,58	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
19.11.16	24,00	-	78,93	78,93	0,00	75,83	44,76	31,07	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
20.11.16	24,00	-	79,23	79,23	0,00	74,20	44,30	29,90	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
21.11.16	24,00	-	79,15	79,15	0,00	73,47	44,16	29,31	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
22.11.16	24,00	-	79,78	79,78	0,00	71,52	43,36	28,16	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
Среднее	24,00	-	72,92	73,01	-0,09	76,52	43,25	33,27	7,00	5,00	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
Итого	744,00		2260,46	2263,30	-2,84						74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	74,05

75,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	20439,73	20438,74	0,00	-	0,00	-	547,96	-	
	23.11.16 01:00	22700,09	22701,94	0,00	-	0,00	-	622,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А