Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ: 28589
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208185
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208185-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,187 Qот=0,193487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 56,1 Gот=58,046 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	118,84	118,03	0,81	72,63	46,45	26,18	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
24.10.16	24,00	-	120,82	120,62	0,20	73,11	46,97	26,14	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
25.10.16	24,00	-	118,01	118,01	0,00	72,61	46,39	26,22	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
26.10.16	24,00	-	118,71	118,31	0,40	72,83	46,67	26,16	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
27.10.16	24,00	-	118,35	117,75	0,60	72,49	46,40	26,09	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
28.10.16	24,00	-	119,00	118,60	0,40	72,60	46,60	26,00	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
29.10.16	24,00	-	118,74	118,74	0,00	73,03	47,17	25,86	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
30.10.16	24,00	-	117,40	116,89	0,51	72,93	46,96	25,97	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
31.10.16	24,00	-	116,67	116,47	0,20	72,26	46,34	25,92	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
01.11.16	24,00	-	117,88	116,68	1,20	72,81	46,56	26,25	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
02.11.16	24,00	-	114,67	114,67	0,00	72,85	45,94	26,91	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
03.11.16	24,00	-	115,88	115,88	0,00	74,94	46,73	28,21	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
04.11.16	24,00	-	117,32	117,12	0,20	77,66	47,89	29,77	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
05.11.16	24,00	-	20,62	21,45	-0,83	67,88	50,33	17,55	7,00	5,00	0,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,42
06.11.16	24,00	-	81,03	77,77	3,26	76,72	41,63	35,09	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
07.11.16	24,00	-	83,06	79,06	4,00	81,15	41,47	39,68	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
08.11.16	24,00	-	82,02	78,44	3,58	83,27	41,95	41,32	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
09.11.16	24,00	-	80,16	76,15	4,01	84,82	41,91	42,91	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
10.11.16	24,00	-	95,18	94,90	0,28	86,10	48,40	37,70	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
11.11.16	24,00	-	118,86	115,99	2,87	88,34	50,87	37,47	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
12.11.16	24,00	-	119,95	119,95	0,00	87,71	51,04	36,67	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,40
13.11.16	24,00	-	118,74	118,74	0,00	86,63	51,14	35,49	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
14.11.16	24,00	-	120,22	120,22	0,00	85,05	50,99	34,06	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
15.11.16	24,00	-	119,46	119,46	0,00	83,86	50,35	33,51	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
16.11.16	24,00	-	125,22	125,22	0,00	84,51	51,59	32,92	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
17.11.16	24,00	-	120,98	120,98	0,00	82,41	50,54	31,87	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
18.11.16	24,00	-	120,19	120,19	0,00	78,86	48,88	29,98	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
19.11.16	24,00	-	120,26	119,24	1,02	76,41	47,71	28,70	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
20.11.16	24,00	-	119,52	119,31	0,21	75,09	47,33	27,76	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
21.11.16	24,00	-	119,54	119,14	0,40	73,83	46,85	26,98	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
22.11.16	24,00	-	119,33	119,33	0,00	72,33	46,09	26,24	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
Среднее	24,00	-	110,21	109,46	0,75	77,67	47,29	30,37	7,00	5,00	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38
Итого	744,00		3416,63	3393,31	23,32						104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	27987,83	27746,62	0,00	-	0,00	-	632,43	-	-
	23.11.16 01:00	31404,46	31139,93	0,00	-	0,00	-	737,17	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25.11 «16»
«____» _____ г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрегулировать расход