Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9069.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-5 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 52 | Код УУТЭ: 24126
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207740-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 9223 | Qот=0,209017 | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 86,9 | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот=62,705 | Gвент.=0 | Gтех.пот.=0 | Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	87,08	87,08	0,00	73,14	43,65	29,49	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
24.10.16	24,00	-	88,96	88,96	0,00	73,63	44,28	29,35	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
25.10.16	24,00	-	87,49	87,49	0,00	73,13	43,81	29,32	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
26.10.16	24,00	-	87,58	87,58	0,00	73,35	43,88	29,47	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
27.10.16	24,00	-	87,14	87,14	0,00	72,99	43,79	29,20	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
28.10.16	24,00	-	87,98	87,98	0,00	73,11	44,01	29,10	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
29.10.16	24,00	-	88,25	88,25	0,00	73,53	44,71	28,82	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
30.10.16	24,00	-	87,46	87,46	0,00	73,44	44,46	28,98	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
31.10.16	24,00	-	87,30	87,30	0,00	72,76	43,97	28,79	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
01.11.16	24,00	-	87,80	87,80	0,00	73,33	44,19	29,14	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
02.11.16	24,00	-	86,38	86,38	0,00	73,40	43,68	29,72	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
03.11.16	24,00	-	86,81	86,81	0,00	75,48	44,27	31,21	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
04.11.16	24,00	-	87,02	87,02	0,00	78,25	45,24	33,01	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
05.11.16	24,00	-	16,05	16,54	-0,49	68,47	49,41	19,06	7,00	5,00	0,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,38
06.11.16	24,00	-	56,41	58,00	-1,59	78,62	38,78	39,84	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
07.11.16	24,00	-	57,04	57,04	0,00	82,13	38,03	44,10	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
08.11.16	24,00	-	56,42	56,42	0,00	84,30	38,51	45,79	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
09.11.16	24,00	-	55,16	55,16	0,00	85,87	38,37	47,50	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
10.11.16	24,00	-	71,88	71,88	0,00	87,30	45,61	41,69	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
11.11.16	24,00	-	89,92	89,92	0,00	89,10	48,01	41,09	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
12.11.16	24,00	-	91,94	91,94	0,00	88,44	48,43	40,01	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
13.11.16	24,00	-	90,79	90,79	0,00	87,34	48,44	38,90	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
14.11.16	24,00	-	91,82	91,82	0,00	85,70	48,13	37,57	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
15.11.16	24,00	-	91,86	91,86	0,00	84,50	47,88	36,62	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
16.11.16	24,00	-	95,91	95,91	0,00	85,15	49,15	36,00	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
17.11.16	24,00	-	93,03	93,03	0,00	83,04	48,54	34,50	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
18.11.16	24,00	-	92,71	92,71	0,00	79,45	47,12	32,33	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
19.11.16	24,00	-	92,28	92,28	0,00	76,99	46,24	30,75	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
20.11.16	24,00	-	92,46	92,46	0,00	75,64	46,09	29,55	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
21.11.16	24,00	-	92,61	92,61	0,00	74,38	45,73	28,65	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
22.11.16	24,00	-	92,85	92,85	0,00	72,85	44,63	28,22	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
Среднее	24,00	-	82,53	82,60	-0,07	78,35	44,87	33,48	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
Итого	744,00		2558,39	2560,47	-2,08						85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	22,35	22,35	0,00	-	0,00	-	0,66	-	-
	23.11.16 01:00	2580,74	2582,82	0,00	-	0,00	-	86,01	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» «1» «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрегулировать расход