Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9171.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	44,32	44,32	0,00	64,67	36,35	28,32	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
24.10.16	24,00	-	54,08	54,08	0,00	71,73	37,93	33,80	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
25.10.16	24,00	-	53,77	53,77	0,00	70,07	37,10	32,97	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
26.10.16	24,00	-	55,05	55,05	0,00	71,24	37,80	33,44	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
27.10.16	24,00	-	56,22	56,22	0,00	69,77	37,60	32,17	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
28.10.16	24,00	-	56,39	56,39	0,00	70,83	38,11	32,72	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
29.10.16	24,00	-	56,31	56,31	0,00	71,16	38,59	32,57	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
30.10.16	24,00	-	62,81	62,81	0,00	72,17	40,47	31,70	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
31.10.16	24,00	-	57,20	57,20	0,00	69,98	38,41	31,57	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
01.11.16	24,00	-	56,31	56,31	0,00	70,94	38,27	32,67	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
02.11.16	24,00	-	54,45	54,45	0,00	72,35	37,80	34,55	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
03.11.16	24,00	-	55,09	54,68	0,41	74,51	38,36	36,15	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,01
04.11.16	24,00	-	55,10	55,10	0,00	77,13	39,26	37,87	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
05.11.16	24,00	-	55,11	55,11	0,00	78,38	39,53	38,85	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
06.11.16	24,00	-	55,25	55,25	0,00	79,70	39,80	39,90	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
07.11.16	24,00	-	54,93	54,93	0,00	77,53	38,47	39,06	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
08.11.16	24,00	-	55,63	55,63	0,00	77,90	38,57	39,33	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
09.11.16	24,00	-	57,32	57,32	0,00	88,61	42,32	46,29	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
10.11.16	24,00	-	57,77	57,77	0,00	89,86	42,92	46,94	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
11.11.16	24,00	-	57,16	57,16	0,00	89,19	42,36	46,83	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
12.11.16	24,00	-	57,84	57,84	0,00	89,30	42,76	46,54	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
13.11.16	24,00	-	58,17	58,17	0,00	90,03	43,47	46,56	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
14.11.16	24,00	-	58,54	58,54	0,00	89,25	43,77	45,48	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
15.11.16	24,00	-	58,47	58,47	0,00	86,69	43,16	43,53	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
16.11.16	24,00	-	58,40	58,40	0,00	85,52	42,98	42,54	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
17.11.16	24,00	-	58,05	58,05	0,00	81,94	42,02	39,92	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
18.11.16	24,00	-	32,77	32,85	-0,08	70,75	40,51	30,24	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
19.11.16	24,00	-	57,07	57,07	0,00	73,45	38,20	35,25	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
20.11.16	24,00	-	55,48	55,48	0,00	69,22	37,27	31,95	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
21.11.16	24,00	-	57,19	57,19	0,00	72,09	38,72	33,37	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
22.11.16	24,00	-	57,15	57,15	0,00	71,92	38,56	33,36	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
Среднее	24,00	-	55,46	55,45	0,01	77,03	39,72	37,30	7,00	5,00	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,08
Итого	744,00		1719,40	1719,07	0,33						64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	64,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	12353,51	12251,15	0,00	-	0,00	-	424,50	-	-
	23.11.16 01:00	14072,91	13970,22	0,00	-	0,00	-	489,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» НОЯ 2016 г.