Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	140,35	125,07	15,28	72,74	45,68	27,06	7,00	5,00	3,44	14,61	-	-	14,97	-	14,97	-	72,43	-	1,06			4,50
24.10.16	24,00	-	143,10	127,65	15,45	73,14	46,29	26,85	7,00	5,00	3,47	14,92	-	-	15,27	-	15,27	-	72,82	-	1,09			4,56
25.10.16	24,00	-	138,74	125,42	13,32	72,82	45,73	27,09	7,00	5,00	3,42	13,01	-	-	13,32	-	13,32	-	72,57	-	0,94			4,37
26.10.16	24,00	-	137,86	125,40	12,46	73,01	45,72	27,29	7,00	5,00	3,45	12,17	-	-	12,46	-	12,46	-	72,75	-	0,89			4,34
27.10.16	24,00	-	138,66	125,29	13,37	72,64	45,57	27,07	7,00	5,00	3,42	13,03	-	-	13,34	-	13,34	-	72,44	-	0,94			4,37
28.10.16	24,00	-	140,59	126,44	14,15	72,72	45,96	26,76	7,00	5,00	3,42	13,72	-	-	14,04	-	14,04	-	72,42	-	0,99			4,42
29.10.16	24,00	-	141,64	127,60	14,04	72,89	46,75	26,14	7,00	5,00	3,38	13,52	-	-	13,86	-	13,86	-	72,58	-	0,98			4,36
30.10.16	24,00	-	141,90	126,05	15,85	72,96	46,53	26,43	7,00	5,00	3,37	15,47	-	-	15,85	-	15,85	-	72,66	-	1,13			4,49
31.10.16	24,00	-	138,26	125,27	12,99	72,34	45,82	26,52	7,00	5,00	3,36	12,55	-	-	12,86	-	12,86	-	72,05	-	0,91			4,27
01.11.16	24,00	-	140,63	125,63	15,00	72,92	45,86	27,06	7,00	5,00	3,43	14,80	-	-	15,15	-	15,15	-	72,61	-	1,07			4,50
02.11.16	24,00	-	137,50	123,92	13,58	73,07	45,40	27,67	7,00	5,00	3,45	13,37	-	-	13,67	-	13,67	-	72,86	-	0,97			4,42
03.11.16	24,00	-	136,55	124,10	12,45	75,28	45,92	29,36	7,00	5,00	3,66	12,27	-	-	12,59	-	12,59	-	75,13	-	0,92			4,58
04.11.16	24,00	-	138,24	124,70	13,54	77,99	47,11	30,88	7,00	5,00	3,87	13,30	-	-	13,66	-	13,66	-	77,81	-	1,04			4,91
05.11.16	24,00	-	140,76	128,53	12,23	79,22	49,08	30,14	7,00	5,00	3,88	12,17	-	-	12,52	-	12,52	-	79,43	-	0,97			4,85
06.11.16	24,00	-	146,74	131,47	15,27	80,87	49,21	31,66	7,00	5,00	4,23	14,57	-	-	14,98	-	14,98	-	80,76	-	1,18			5,40
07.11.16	24,00	-	144,22	130,10	14,12	82,46	49,14	33,32	7,00	5,00	4,38	13,60	-	-	14,00	-	14,00	-	82,51	-	1,12			5,51
08.11.16	24,00	-	144,38	130,48	13,90	84,55	50,08	34,47	7,00	5,00	4,55	13,40	-	-	13,82	-	13,82	-	84,31	-	1,13			5,68
09.11.16	24,00	-	144,02	130,51	13,51	86,18	50,77	35,41	7,00	5,00	4,66	13,14	-	-	13,56	-	13,56	-	86,17	-	1,13			5,79
10.11.16	24,00	-	141,17	127,87	13,30	88,91	51,55	37,36	7,00	5,00	4,81	13,08	-	-	13,54	-	13,54	-	88,45	-	1,16			5,97
11.11.16	24,00	-	138,84	125,68	13,16	88,95	50,89	38,06	7,00	5,00	4,82	12,84	-	-	13,27	-	13,27	-	88,42	-	1,14			5,96
12.11.16	24,00	-	142,75	128,75	14,00	88,28	51,11	37,17	7,00	5,00	4,82	13,75	-	-	14,20	-	14,20	-	87,89	-	1,21			6,03
13.11.16	24,00	-	142,66	128,60	14,06	86,97	52,17	34,80	7,00	5,00	4,41	15,06	-	-	15,52	-	15,52	-	86,18	-	1,30			5,71
14.11.16	24,00	-	141,47	128,86	12,61	85,39	50,81	34,58	7,00	5,00	4,50	12,16	-	-	12,57	-	12,57	-	84,69	-	1,03			5,54
15.11.16	24,00	-	141,83	128,84	12,99	84,29	50,52	33,77	7,00	5,00	4,40	12,56	-	-	12,96	-	12,96	-	83,86	-	1,05			5,45
16.11.16	24,00	-	146,64	134,67	11,97	84,86	51,72	33,14	7,00	5,00	4,52	11,52	-	-	11,91	-	11,91	-	84,60	-	0,97			5,49
17.11.16	24,00	-	143,08	130,66	12,42	82,60	50,64	31,96	7,00	5,00	4,22	12,09	-	-	12,44	-	12,44	-	81,90	-	0,99			5,21
18.11.16	24,00	-	142,82	130,25	12,57	79,12	49,17	29,95	7,00	5,00	3,93	12,30	-	-	12,63	-	12,63	-	78,73	-	0,97			4,90
19.11.16	24,00	-	144,93	129,83	15,10	76,61	48,10	28,51	7,00	5,00	3,73	14,84	-	-	15,23	-	15,23	-	76,09	-	1,13			4,86
20.11.16	24,00	-	148,56	130,19	18,37	75,24	47,67	27,57	7,00	5,00	3,62	18,08	-	-	18,56	-	18,56	-	74,99	-	1,36			4,98
21.11.16	24,00	-	144,45	130,29	14,16	73,95	47,14	26,81	7,00	5,00	3,53	13,90	-	-	14,22	-	14,22	-	73,42	-	1,02			4,55
22.11.16	24,00	-	145,16	129,84	15,32	72,72	46,40	26,32	7,00	5,00	3,44	15,15	-	-	15,49	-	15,49	-	72,48	-	1,10			4,54
Среднее	24,00	-	141,89	128,00	13,89	78,57	48,21	30,36	7,00	5,00	3,92	13,58	-	-	13,95	-	13,95	-	78,26	-	1,06	-	-	4,98
Итого	744,00		4398,50	3967,96	430,54						121,59	420,95	0,00	0,00	432,46	0,00	432,46	0,00			32,88	0,00	0,00	154,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	6491,08	5774,86	702,53	-	716,17	-	128,66	-	-
	23.11.16 01:00	10889,58	9742,82	1123,48	-	1148,63	-	283,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **432,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.