Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	244,16	224,75	19,41	66,84	56,71	10,13	7,00	5,00	2,07	23,12	-	23,12	23,57	-	23,57	-	65,81	-	1,52			3,59
24.10.16	24,00	-	313,95	296,11	17,84	72,15	61,58	10,57	7,00	5,00	3,08	18,71	-	18,71	19,17	-	19,17	-	72,07	-	1,35			4,43
25.10.16	24,00	-	310,23	293,28	16,95	70,49	60,17	10,32	7,00	5,00	2,97	17,86	-	17,86	18,23	-	18,23	-	70,64	-	1,26			4,23
26.10.16	24,00	-	317,01	299,49	17,52	71,61	61,15	10,46	7,00	5,00	3,08	18,44	-	18,44	18,88	-	18,88	-	71,91	-	1,33			4,40
27.10.16	24,00	-	326,56	307,41	19,15	70,16	60,17	9,99	7,00	5,00	3,03	19,91	-	19,91	20,35	-	20,35	-	70,29	-	1,40			4,43
28.10.16	24,00	-	326,87	309,99	16,88	71,25	61,16	10,09	7,00	5,00	3,07	17,78	-	17,78	18,20	-	18,20	-	71,50	-	1,27			4,34
29.10.16	24,00	-	327,03	308,25	18,78	71,58	61,52	10,06	7,00	5,00	3,05	19,55	-	19,55	20,03	-	20,03	-	71,88	-	1,41			4,46
30.10.16	24,00	-	362,63	342,15	20,48	72,57	62,73	9,84	7,00	5,00	3,29	21,59	-	21,59	22,10	-	22,10	-	73,01	-	1,58			4,87
31.10.16	24,00	-	326,10	307,70	18,40	70,36	60,50	9,86	7,00	5,00	2,98	19,37	-	19,37	19,78	-	19,78	-	70,24	-	1,36			4,34
01.11.16	24,00	-	322,08	304,22	17,86	71,34	61,08	10,26	7,00	5,00	3,07	18,68	-	18,68	19,14	-	19,14	-	71,74	-	1,34			4,41
02.11.16	24,00	-	315,31	297,71	17,60	72,76	61,93	10,83	7,00	5,00	3,16	18,50	-	18,50	18,96	-	18,96	-	73,37	-	1,35			4,52
03.11.16	24,00	-	318,47	300,27	18,20	74,94	63,61	11,33	7,00	5,00	3,34	19,00	-	19,00	19,47	-	19,47	-	75,38	-	1,44			4,78
04.11.16	24,00	-	322,14	297,06	25,08	77,57	65,62	11,95	7,00	5,00	3,53	25,41	-	25,41	26,10	-	26,10	-	77,95	-	1,98			5,51
05.11.16	24,00	-	324,29	295,04	29,25	78,81	66,44	12,37	7,00	5,00	3,66	29,22	-	29,22	30,05	-	30,05	-	79,01	-	2,31			5,97
06.11.16	24,00	-	324,95	293,14	31,81	80,17	67,28	12,89	7,00	5,00	3,74	32,27	-	32,27	33,22	-	33,22	-	80,63	-	2,60			6,34
07.11.16	24,00	-	318,69	292,51	26,18	77,93	65,36	12,57	7,00	5,00	3,65	26,73	-	26,73	27,46	-	27,46	-	77,82	-	2,08			5,73
08.11.16	24,00	-	316,18	298,65	17,53	78,21	65,65	12,56	7,00	5,00	3,71	18,17	-	18,17	18,66	-	18,66	-	78,23	-	1,42			5,13
09.11.16	24,00	-	313,48	297,85	15,63	89,15	73,82	15,33	7,00	5,00	4,52	16,38	-	16,38	16,96	-	16,96	-	89,58	-	1,47			5,98
10.11.16	24,00	-	313,32	298,61	14,71	90,39	74,87	15,52	7,00	5,00	4,59	15,57	-	15,57	16,12	-	16,12	-	90,43	-	1,41			5,99
11.11.16	24,00	-	309,01	292,91	16,10	89,73	73,97	15,76	7,00	5,00	4,55	17,03	-	17,03	17,65	-	17,65	-	89,83	-	1,53			6,09
12.11.16	24,00	-	305,91	290,05	15,86	89,83	73,82	16,01	7,00	5,00	4,58	16,75	-	16,75	17,32	-	17,32	-	89,91	-	1,51			6,09
13.11.16	24,00	-	306,50	289,90	16,60	90,57	74,42	16,15	7,00	5,00	4,61	17,55	-	17,55	18,17	-	18,17	-	90,80	-	1,60			6,21
14.11.16	24,00	-	306,80	290,82	15,98	89,75	73,97	15,78	7,00	5,00	4,53	16,89	-	16,89	17,48	-	17,48	-	89,40	-	1,51			6,04
15.11.16	24,00	-	306,86	291,24	15,62	87,19	72,03	15,16	7,00	5,00	4,35	16,57	-	16,57	17,14	-	17,14	-	87,37	-	1,45			5,80
16.11.16	24,00	-	306,13	291,86	14,27	85,96	71,17	14,79	7,00	5,00	4,25	15,28	-	15,28	15,78	-	15,78	-	85,74	-	1,31			5,56
17.11.16	24,00	-	304,92	289,96	14,96	82,34	68,57	13,77	7,00	5,00	3,95	15,75	-	15,75	16,21	-	16,21	-	81,66	-	1,29			5,24
18.11.16	24,00	-	156,36	151,97	4,39	75,90	64,10	11,80	7,00	5,00	1,27	18,16	-	18,16	18,36	-	18,36	-	48,22	-	0,87			2,14
19.11.16	24,00	-	295,60	278,67	16,93	73,75	61,11	12,64	7,00	5,00	3,46	18,03	-	18,03	18,47	-	18,47	-	73,76	-	1,33			4,78
20.11.16	24,00	-	310,71	289,87	20,84	69,35	58,66	10,69	7,00	5,00	3,09	21,09	-	21,09	21,56	-	21,56	-	69,15	-	1,46			4,55
21.11.16	24,00	-	313,36	296,13	17,23	72,44	61,16	11,28	7,00	5,00	3,31	17,79	-	17,79	18,21	-	18,21	-	72,46	-	1,29			4,60
22.11.16	24,00	-	314,59	296,74	17,85	72,27	60,99	11,28	7,00	5,00	3,30	18,64	-	18,64	19,07	-	19,07	-	72,42	-	1,35			4,65
Среднее	24,00	-	309,04	290,78	18,25	77,66	65,33	12,32	7,00	5,00	3,51	19,54	-	19,54	20,06	-	20,06	-	76,85	-	1,50	-	-	5,01
Итого	744,00		9580,20	9014,31	565,89						108,84	605,79	0,00	605,79	621,87	0,00	621,87	0,00			46,37	0,00	0,00	155,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	94164,86	86433,17	8275,57	-	8458,22	-	1378,31	-	-
	23.11.16 01:00	103745,06	95447,48	8881,36		9080,09	-	1533,52	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = -1,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **821,87** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
« » г.

печать энергосбыта