Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Договор: 9173.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 61

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник 2я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-1116.txt

Txв, гр.С= 2,59

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207809

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	103,17	79,31	23,86	66,77	37,59	29,18	7,00	5,00	2,08	28,03	-	28,03	28,57	-	28,57	-	65,41	-	1,83			3,91
24.10.16	24,00	-	118,02	97,00	21,02	72,62	38,64	33,98	7,00	5,00	3,32	20,78	-	20,78	21,27	-	21,27	-	72,58	-	1,51			4,83
25.10.16	24,00	-	117,68	96,04	21,64	71,00	37,55	33,45	7,00	5,00	3,24	21,16	-	21,16	21,65	-	21,65	-	71,11	-	1,51			4,75
26.10.16	24,00	-	120,02	98,75	21,27	72,16	38,09	34,07	7,00	5,00	3,38	20,98	-	20,98	21,51	-	21,51	-	72,36	-	1,52			4,90
27.10.16	24,00	-	125,44	101,43	24,01	70,63	38,15	32,48	7,00	5,00	3,29	24,13	-	24,13	24,66	-	24,66	-	70,71	-	1,71			4,99
28.10.16	24,00	-	126,12	101,88	24,24	71,75	38,84	32,91	7,00	5,00	3,34	24,35	-	24,35	24,92	-	24,92	-	71,94	-	1,76			5,09
29.10.16	24,00	-	123,93	101,88	22,05	72,06	39,36	32,70	7,00	5,00	3,32	22,15	-	22,15	22,67	-	22,67	-	72,29	-	1,60			4,92
30.10.16	24,00	-	136,43	113,41	23,02	73,01	41,06	31,95	7,00	5,00	3,62	22,99	-	22,99	23,53	-	23,53	-	73,26	-	1,69			5,31
31.10.16	24,00	-	124,32	101,81	22,51	70,78	38,74	32,04	7,00	5,00	3,29	22,09	-	22,09	22,58	-	22,58	-	70,71	-	1,56			4,86
01.11.16	24,00	-	124,44	101,51	22,93	71,84	38,66	33,18	7,00	5,00	3,41	22,31	-	22,31	22,83	-	22,83	-	72,17	-	1,61			5,02
02.11.16	24,00	-	123,72	100,24	23,48	73,28	38,48	34,80	7,00	5,00	3,53	22,78	-	22,78	23,37	-	23,37	-	73,69	-	1,68			5,21
03.11.16	24,00	-	121,86	101,27	20,59	75,45	39,24	36,21	7,00	5,00	3,72	19,90	-	19,90	20,40	-	20,40	-	75,71	-	1,51			5,22
04.11.16	24,00	-	124,44	101,45	22,99	78,14	40,08	38,06	7,00	5,00	3,92	22,19	-	22,19	22,79	-	22,79	-	78,47	-	1,74			5,66
05.11.16	24,00	-	123,62	102,06	21,56	79,37	40,35	39,02	7,00	5,00	4,01	21,23	-	21,23	21,83	-	21,83	-	79,52	-	1,69			5,70
06.11.16	24,00	-	125,49	102,02	23,47	80,82	40,67	40,15	7,00	5,00	4,11	23,20	-	23,20	23,89	-	23,89	-	81,32	-	1,89			5,99
07.11.16	24,00	-	123,80	101,64	22,16	78,50	39,66	38,84	7,00	5,00	3,97	21,85	-	21,85	22,45	-	22,45	-	78,43	-	1,72			5,69
08.11.16	24,00	-	126,46	102,70	23,76	78,75	39,95	38,80	7,00	5,00	4,01	23,52	-	23,52	24,17	-	24,17	-	78,38	-	1,84			5,86
09.11.16	24,00	-	124,77	103,52	21,25	89,89	43,55	46,34	7,00	5,00	4,86	20,59	-	20,59	21,33	-	21,33	-	90,21	-	1,86			6,72
10.11.16	24,00	-	125,08	103,50	21,58	91,07	44,16	46,91	7,00	5,00	4,93	20,86	-	20,86	21,62	-	21,62	-	91,06	-	1,90			6,83
11.11.16	24,00	-	126,07	103,56	22,51	90,42	43,68	46,74	7,00	5,00	4,85	22,47	-	22,47	23,29	-	23,29	-	90,47	-	2,04			6,88
12.11.16	24,00	-	126,33	104,72	21,61	90,50	43,92	46,58	7,00	5,00	4,88	21,63	-	21,63	22,42	-	22,42	-	90,58	-	1,96			6,84
13.11.16	24,00	-	128,97	105,20	23,77	91,27	44,71	46,56	7,00	5,00	4,89	23,88	-	23,88	24,73	-	24,73	-	91,44	-	2,19			7,08
14.11.16	24,00	-	125,88	105,89	19,99	90,34	44,82	45,52	7,00	5,00	4,83	20,02	-	20,02	20,72	-	20,72	-	90,03	-	1,80			6,64
15.11.16	24,00	-	125,29	106,16	19,13	87,84	43,94	43,90	7,00	5,00	4,67	19,12	-	19,12	19,75	-	19,75	-	87,92	-	1,68			6,35
16.11.16	24,00	-	126,67	106,11	20,56	86,57	43,81	42,76	7,00	5,00	4,55	20,47	-	20,47	21,13	-	21,13	-	86,39	-	1,77			6,32
17.11.16	24,00	-	125,86	105,66	20,20	82,82	42,94	39,88	7,00	5,00	4,24	20,03	-	20,03	20,63	-	20,63	-	82,38	-	1,65			5,89
18.11.16	24,00	-	67,49	66,64	0,85	74,15	45,31	28,84	7,00	5,00	0,46	27,86	-	27,86	28,27	-	28,27	-	55,27	-	1,54			1,99
19.11.16	24,00	-	128,24	104,15	24,09	74,33	38,92	35,41	7,00	5,00	3,68	24,23	-	24,23	24,84	-	24,84	-	74,26	-	1,80			5,48
20.11.16	24,00	-	129,55	103,21	26,34	69,84	38,46	31,38	7,00	5,00	3,22	26,79	-	26,79	27,39	-	27,39	-	69,33	-	1,86			5,07
21.11.16	24,00	-	128,38	106,37	22,01	72,90	39,91	32,99	7,00	5,00	3,44	23,05	-	23,05	23,60	-	23,60	-	72,87	-	1,68			5,12
22.11.16	24,00	-	129,31	107,29	22,02	72,76	39,82	32,94	7,00	5,00	3,45	23,18	-	23,18	23,73	-	23,73	-	72,86	-	1,69			5,14
Среднее	24,00	-	122,80	101,17	21,63	78,12	40,74	37,37	7,00	5,00	3,76	22,51	-	22,51	23,11	-	23,11	-	77,52	-	1,73	-	-	5,49
Итого	744,00		3806,85	3136,38	670,47						116,47	697,82	0,00	697,82	716,54	0,00	716,54	0,00			53,77	0,00	0,00	170,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	64098,46	54040,07	10684,94	-	10926,33	-	1545,66	-	-
	23.11.16 01:00	67905,31	57176,45	11382,76	-	11642,87	-	1715,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2: 2,59 °С = -1,81 Гкал;

Корректировка на температуру холодной воды **168,43** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **716,54** куб.м.

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.