Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Договор: 9173.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 61

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник 2я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-1116.txt

Txв, гр.С= 2,59

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 211904

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
24.10.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
25.10.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
26.10.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
27.10.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
28.10.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
29.10.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
30.10.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
31.10.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
01.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
02.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
03.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
04.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
05.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
06.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
07.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
08.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
09.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
10.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
11.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
12.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
13.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
14.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
15.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
16.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
17.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	30,09	-	78,23	-	2,29			5,79
18.11.16	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,50	29,28	-	29,28	30,09	-	21,52	-	79,23	-	1,66			5,18
19.11.16	24,00	-	118,01	90,47	27,54	78,83	38,83	40,00	7,00	5,00	3,52	20,94	-	20,94	21,52	-	23,84	-	90,48	-	2,08			6,34
20.11.16	24,00	-	110,53	91,73	18,80	79,26	39,05	40,21	7,00	5,00	4,26	22,99	-	22,99	23,84	-	28,83	-	91,28	-	2,54			6,87
21.11.16	24,00	-	113,24	92,12	21,12	90,39	42,41	47,98	7,00	5,00	4,33	27,84	-	27,84	28,83	-	28,05	-	90,63	-	2,46			6,76
22.11.16	24,00	-	118,34	92,43	25,91	91,53	42,93	48,60	7,00	5,00	4,31	27,09	-	27,09	28,05	-	24,09	-	90,66	-	2,11			6,44
Среднее	24,00	-	111,67	89,97	21,70	82,78	41,01	41,77	7,00	5,00	3,63	24,27	-	24,27	24,99	-	24,99	-	81,39	-	1,97	-	-	5,60
Итого	744,00		3461,75	2789,21	672,55						112,49	752,27	0,00	752,27	774,57	0,00	774,57	0,00			60,98	0,00	0,00	173,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	83181,52	66263,35	13101,33	-	13393,74	-	5484,26	-	-
	23.11.16 01:00	89770,07	67731,80	13875,73	-	14189,32	-	5927,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = -1,95 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,52** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **774,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.