Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 2,59
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	91,00	91,36	-0,36	67,29	37,92	29,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
24.10.16	24,00	-	116,58	116,58	0,00	72,77	40,78	31,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
25.10.16	24,00	-	115,11	115,11	0,00	71,12	39,90	31,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
26.10.16	24,00	-	118,02	118,02	0,00	72,24	40,71	31,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
27.10.16	24,00	-	121,33	121,33	0,00	70,74	40,57	30,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
28.10.16	24,00	-	122,33	122,33	0,00	71,82	41,23	30,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
29.10.16	24,00	-	122,80	122,80	0,00	72,13	41,94	30,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
30.10.16	24,00	-	135,48	135,48	0,00	73,30	43,69	29,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
31.10.16	24,00	-	122,22	122,22	0,00	70,94	41,37	29,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
01.11.16	24,00	-	123,43	123,43	0,00	71,90	41,48	30,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
02.11.16	24,00	-	122,66	122,66	0,00	73,32	41,55	31,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
03.11.16	24,00	-	123,78	123,78	0,00	75,55	42,27	33,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
04.11.16	24,00	-	124,51	124,51	0,00	78,22	43,34	34,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
05.11.16	24,00	-	124,29	124,29	0,00	79,50	43,65	35,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
06.11.16	24,00	-	123,60	123,60	0,00	80,88	43,85	37,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
07.11.16	24,00	-	120,71	120,71	0,00	78,70	42,05	36,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
08.11.16	24,00	-	122,10	122,10	0,00	79,03	42,17	36,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
09.11.16	24,00	-	123,68	123,68	0,00	90,13	46,15	43,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,45
10.11.16	24,00	-	124,23	124,23	0,00	91,30	46,96	44,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
11.11.16	24,00	-	123,34	123,34	0,00	90,62	46,46	44,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,45
12.11.16	24,00	-	124,76	124,76	0,00	90,70	46,94	43,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,47
13.11.16	24,00	-	126,88	126,88	0,00	91,41	48,09	43,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
14.11.16	24,00	-	125,43	125,43	0,00	90,60	47,91	42,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
15.11.16	24,00	-	125,70	125,70	0,00	88,00	47,12	40,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
16.11.16	24,00	-	126,17	126,17	0,00	86,75	46,97	39,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
17.11.16	24,00	-	125,95	125,68	0,27	83,02	45,92	37,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
18.11.16	24,00	-	66,83	68,94	-2,11	74,85	45,45	29,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
19.11.16	24,00	-	129,05	129,05	0,00	74,34	42,12	32,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
20.11.16	24,00	-	117,18	117,18	0,00	70,09	40,53	29,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
21.11.16	24,00	-	126,46	126,46	0,00	73,10	42,42	30,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
22.11.16	24,00	-	131,73	131,73	0,00	72,87	42,87	30,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
Среднее	24,00	-	120,88	120,95	-0,07	78,30	43,37	34,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25
Итого	744,00		3747,34	3749,54	-2,20						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	131,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	18477,67	18500,24	-	-	-	-	547,68	-	-
	23.11.16 01:00	22225,01	22249,78	-	-	-	-	679,37	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29 НОЯ 2016 г.
печать энергосбыта