Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 2,31

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0,12	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	12,00	-	165,07	149,12	15,95	73,94	48,11	25,82	7,00	5,00	3,85	15,95	-	-	18,35	-	18,35	-	73,97	-	1,18	-	-	5,03
24.10.16	24,00	-	166,35	150,63	15,72	74,16	48,57	25,59	7,00	5,00	3,86	15,72	-	-	18,16	-	18,16	-	74,18	-	1,17			5,02
25.10.16	24,00	-	164,30	148,58	15,72	73,73	47,89	25,84	7,00	5,00	3,84	15,72	-	-	18,07	-	18,07	-	73,78	-	1,16			5,00
26.10.16	24,00	-	164,55	148,14	16,41	73,92	47,88	26,04	7,00	5,00	3,86	16,41	-	-	18,81	-	18,81	-	73,96	-	1,21			5,07
27.10.16	24,00	-	175,28	146,44	28,84	73,57	47,93	25,64	7,00	5,00	3,76	28,84	-	-	31,51	-	31,51	-	73,61	-	2,12			5,88
28.10.16	24,00	-	175,95	146,87	29,08	73,77	48,19	25,58	7,00	5,00	3,76	29,08	-	-	31,75	-	31,75	-	73,81	-	2,15			5,91
29.10.16	24,00	-	175,20	147,41	27,79	74,05	48,91	25,14	7,00	5,00	3,71	27,79	-	-	30,46	-	30,46	-	74,08	-	2,06			5,77
30.10.16	24,00	-	175,03	146,00	29,03	73,96	48,70	25,26	7,00	5,00	3,69	29,03	-	-	31,66	-	31,66	-	73,99	-	2,15			5,84
31.10.16	24,00	-	172,39	145,62	26,77	73,24	48,00	25,24	7,00	5,00	3,68	26,77	-	-	29,34	-	29,34	-	73,28	-	1,96			5,64
01.11.16	24,00	-	170,78	145,42	25,36	73,84	48,01	25,83	7,00	5,00	3,76	25,36	-	-	27,97	-	27,97	-	73,87	-	1,87			5,63
02.11.16	24,00	-	170,68	143,90	26,78	73,97	47,51	26,46	7,00	5,00	3,81	26,78	-	-	29,46	-	29,46	-	74,02	-	1,98			5,79
03.11.16	24,00	-	170,62	143,89	26,73	76,30	48,49	27,81	7,00	5,00	4,01	26,73	-	-	29,59	-	29,59	-	76,39	-	2,04			6,05
04.11.16	24,00	-	163,68	138,83	24,85	79,09	49,58	29,51	7,00	5,00	4,10	24,85	-	-	27,84	-	27,84	-	79,05	-	1,96			6,07
05.11.16	24,00	-	161,06	133,95	27,11	80,23	49,57	30,66	7,00	5,00	4,11	27,11	-	-	30,19	-	30,19	-	80,37	-	2,18			6,29
06.11.16	24,00	-	163,38	135,90	27,48	81,89	50,49	31,40	7,00	5,00	4,27	27,48	-	-	30,70	-	30,70	-	81,93	-	2,25			6,53
07.11.16	24,00	-	160,15	134,72	25,43	83,52	50,58	32,94	7,00	5,00	4,44	25,43	-	-	28,71	-	28,71	-	83,61	-	2,13			6,57
08.11.16	24,00	-	159,97	134,67	25,30	85,69	52,00	33,69	7,00	5,00	4,55	25,30	-	-	28,84	-	28,84	-	85,73	-	2,17			6,71
09.11.16	24,00	-	159,22	133,97	25,25	87,42	52,78	34,64	7,00	5,00	4,65	25,25	-	-	28,89	-	28,89	-	87,49	-	2,21			6,86
10.11.16	24,00	-	156,60	131,00	25,60	90,19	53,58	36,61	7,00	5,00	4,81	25,60	-	-	29,44	-	29,44	-	90,19	-	2,31			7,12
11.11.16	24,00	-	155,13	129,14	25,99	90,08	52,79	37,29	7,00	5,00	4,83	25,99	-	-	29,81	-	29,81	-	90,04	-	2,34			7,17
12.11.16	24,00	-	160,02	131,67	28,35	89,46	53,37	36,09	7,00	5,00	4,76	28,35	-	-	32,22	-	32,22	-	89,45	-	2,54			7,30
13.11.16	24,00	-	159,84	129,68	30,16	88,15	53,21	34,94	7,00	5,00	4,55	30,16	-	-	33,86	-	33,86	-	88,05	-	2,66			7,20
14.11.16	24,00	-	157,84	131,62	26,22	86,47	52,77	33,70	7,00	5,00	4,45	26,22	-	-	29,63	-	29,63	-	86,38	-	2,26			6,71
15.11.16	24,00	-	158,23	131,44	26,79	85,42	52,22	33,20	7,00	5,00	4,37	26,79	-	-	30,21	-	30,21	-	85,41	-	2,29			6,66
16.11.16	24,00	-	158,64	130,91	27,72	86,68	52,73	33,95	7,00	5,00	4,45	27,72	-	-	31,23	-	31,23	-	86,61	-	2,40	-	-	6,86
17.11.16	24,00	-	160,23	133,53	26,70	82,52	50,60	31,92	7,00	5,00	4,27	26,70	-	-	29,80	-	29,80	-	82,09	-	2,19			6,47
18.11.16	24,00	-	161,81	134,30	27,51	79,98	50,69	29,29	7,00	5,00	3,94	27,51	-	-	30,49	-	30,49	-	79,92	-	2,20			6,14
19.11.16	24,00	-	163,19	133,50	29,69	77,53	49,76	27,77	7,00	5,00	3,71	29,69	-	-	32,55	-	32,55	-	77,50	-	2,30			6,02
20.11.16	24,00	-	166,24	133,46	32,78	76,29	49,35	26,94	7,00	5,00	3,60	32,78	-	-	35,65	-	35,65	-	76,31	-	2,50			6,10
21.11.16	24,00	-	163,69	134,10	29,59	74,83	48,66	26,17	7,00	5,00	3,51	29,59	-	-	32,25	-	32,25	-	74,81	-	2,21			5,73
22.11.16	24,00	-	162,51	134,42	28,09	73,46	47,68	25,78	7,00	5,00	3,47	28,09	-	-	30,64	-	30,64	-	73,49	-	2,06			5,53
											4,08	25,96	-	-	28,97	-	28,97	-	79,59	-	2,07	-	-	6,15
Среднее	23,61	-	164,44	138,48	25,96	79,59	50,02	29,57	7,00	5,00	126,44	804,79	0,00	0,00	898,08	0,00	898,08	0,00			62,16	0,00	0,00	190,66
Итого	732,00		5097,62	4292,83	804,79																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 15:00	50017,13	39107,53	12935,35	-	13242,24	-	1463,70	-	-
	23.11.16 01:00	54942,30	43272,15	14954,62	-	15318,21	-	1646,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: -1,86 Гкал;
Итого по приборам учета: **188,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **898,08** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «____» 28 НОЯ 2016 г.