Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Договор: 8793.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 7

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник 1я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-1116.txt

Режим (схема): 3001

Txв, гр.С= 4,06

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206886

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	77,56	48,14	29,42	70,44	44,73	25,71	7,00	5,00	1,71	29,42	-	-	30,03	-	30,03	-	54,51	-	1,60			3,31
24.10.16	24,00	-	77,79	56,91	20,88	70,26	44,85	25,41	7,00	5,00	1,70	20,88	-	-	21,40	-	21,40	-	57,89	-	1,21			2,91
25.10.16	24,00	-	79,20	55,75	23,45	69,93	44,49	25,44	7,00	5,00	1,70	23,45	-	-	24,02	-	24,02	-	57,83	-	1,36			3,06
26.10.16	24,00	-	80,32	59,03	21,29	69,98	44,77	25,21	7,00	5,00	1,73	21,29	-	-	21,91	-	21,91	-	58,65	-	1,25			2,98
27.10.16	24,00	-	83,68	60,51	23,17	70,22	45,40	24,82	7,00	5,00	1,77	23,17	-	-	23,91	-	23,91	-	58,85	-	1,36			3,13
28.10.16	24,00	-	83,85	63,07	20,78	70,13	45,76	24,37	7,00	5,00	1,74	20,78	-	-	21,41	-	21,41	-	60,42	-	1,26			3,00
29.10.16	24,00	-	82,87	64,36	18,51	70,17	45,95	24,22	7,00	5,00	1,72	18,51	-	-	19,16	-	19,16	-	61,42	-	1,14			2,86
30.10.16	24,00	-	83,18	62,87	20,31	70,06	45,70	24,36	7,00	5,00	1,73	20,31	-	-	20,98	-	20,98	-	60,20	-	1,22			2,96
31.10.16	24,00	-	81,13	63,25	17,88	70,03	45,38	24,65	7,00	5,00	1,74	17,88	-	-	18,46	-	18,46	-	59,98	-	1,07			2,82
01.11.16	24,00	-	79,22	64,28	14,94	70,24	45,17	25,07	7,00	5,00	1,76	14,94	-	-	15,50	-	15,50	-	60,40	-	0,90			2,66
02.11.16	24,00	-	81,45	58,61	22,84	71,54	45,46	26,08	7,00	5,00	1,81	22,84	-	-	23,56	-	23,56	-	59,16	-	1,35			3,16
03.11.16	24,00	-	81,59	62,39	19,20	74,19	46,54	27,65	7,00	5,00	1,94	19,20	-	-	19,77	-	19,77	-	63,32	-	1,22			3,15
04.11.16	24,00	-	79,95	63,27	16,68	76,54	47,66	28,88	7,00	5,00	2,03	16,68	-	-	17,20	-	17,20	-	64,62	-	1,08			3,11
05.11.16	24,00	-	83,12	62,32	20,80	77,82	48,10	29,72	7,00	5,00	2,09	20,80	-	-	21,46	-	21,46	-	66,59	-	1,39			3,47
06.11.16	24,00	-	81,14	64,16	16,98	79,61	48,64	30,97	7,00	5,00	2,17	16,98	-	-	17,55	-	17,55	-	69,07	-	1,17			3,34
07.11.16	24,00	-	81,36	63,99	17,37	82,40	49,57	32,83	7,00	5,00	2,31	17,37	-	-	17,99	-	17,99	-	70,57	-	1,23			3,54
08.11.16	24,00	-	83,94	63,94	20,00	85,01	51,06	33,95	7,00	5,00	2,44	20,00	-	-	20,66	-	20,66	-	71,81	-	1,44			3,87
09.11.16	24,00	-	85,03	65,33	19,70	88,50	52,63	35,87	7,00	5,00	2,56	19,70	-	-	20,39	-	20,39	-	78,12	-	1,54			4,09
10.11.16	24,00	-	82,74	67,89	14,85	89,26	52,98	36,28	7,00	5,00	2,61	14,85	-	-	15,37	-	15,37	-	79,75	-	1,18			3,79
11.11.16	24,00	-	83,71	66,46	17,25	89,40	52,81	36,59	7,00	5,00	2,63	17,25	-	-	17,83	-	17,83	-	78,18	-	1,35			3,98
12.11.16	24,00	-	82,53	69,52	13,01	90,32	53,38	36,94	7,00	5,00	2,65	13,01	-	-	13,47	-	13,47	-	84,53	-	1,10			3,75
13.11.16	24,00	-	84,78	68,86	15,92	90,10	53,86	36,24	7,00	5,00	2,60	15,92	-	-	16,55	-	16,55	-	84,08	-	1,34			3,94
14.11.16	24,00	-	86,04	70,28	15,76	89,07	53,63	35,44	7,00	5,00	2,55	15,76	-	-	16,39	-	16,39	-	85,96	-	1,35			3,90
15.11.16	24,00	-	83,97	70,59	13,38	86,83	52,76	34,07	7,00	5,00	2,45	13,38	-	-	13,86	-	13,86	-	84,06	-	1,12			3,57
16.11.16	24,00	-	84,81	70,02	14,79	84,74	52,08	32,66	7,00	5,00	2,35	14,79	-	-	15,31	-	15,31	-	80,81	-	1,20			3,54
17.11.16	24,00	-	83,32	70,61	12,71	80,93	50,72	30,21	7,00	5,00	2,18	12,71	-	-	13,15	-	13,15	-	77,49	-	0,98			3,17
18.11.16	24,00	-	86,71	70,36	16,35	76,32	48,55	27,77	7,00	5,00	1,99	16,35	-	-	16,99	-	16,99	-	73,97	-	1,21			3,20
19.11.16	24,00	-	86,58	70,23	16,35	73,35	47,21	26,14	7,00	5,00	1,88	16,35	-	-	16,82	-	16,82	-	70,61	-	1,15			3,04
20.11.16	24,00	-	86,71	68,42	18,29	72,75	46,84	25,91	7,00	5,00	1,84	18,29	-	-	18,81	-	18,81	-	69,21	-	1,27			3,11
21.11.16	24,00	-	89,65	70,35	19,30	70,55	45,92	24,63	7,00	5,00	1,77	19,30	-	-	19,98	-	19,98	-	68,61	-	1,32			3,10
22.11.16	24,00	-	90,10	71,28	18,82	69,97	45,58	24,39	7,00	5,00	1,77	18,82	-	-	19,46	-	19,46	-	68,46	-	1,29			3,06
											2,06	18,42	-	-	19,01	-	19,01	-	69,00	-	1,25	-	-	3,31
Среднее	24,00	-	83,16	64,74	18,42	77,44	48,33	29,11	7,00	5,00	63,90	570,98	0,00	0,00	589,35	0,00	589,35	0,00			37,36	0,00	0,00	102,55
Итого	744,00		2578,03	2007,05	570,98																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	8983,80	10329,12	5572,03	-	5665,27	-	135,03	-	-
	23.11.16 01:00	11561,83	12336,17	6149,19	-	6254,62	-	237,58	-	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;

Период расчета по договору: куб.м;

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °C = -2,32 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,23** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **589,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 28 НОЯ 2016 г.