Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 208359
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,31
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	121,40	97,47	23,93	73,85	43,09	30,76	7,00	5,00	3,00	23,96	-	-	24,56	-	24,56	-	73,76	-	1,77			4,77
24.10.16	24,00	-	121,34	99,18	22,16	74,28	43,70	30,58	7,00	5,00	3,04	22,12	-	-	22,68	-	22,68	-	74,13	-	1,64			4,68
25.10.16	24,00	-	120,11	97,86	22,25	73,89	42,98	30,91	7,00	5,00	3,04	22,13	-	-	22,68	-	22,68	-	73,92	-	1,63			4,67
26.10.16	24,00	-	120,50	97,80	22,70	74,09	43,06	31,03	7,00	5,00	3,04	22,60	-	-	23,14	-	23,14	-	74,05	-	1,68			4,72
27.10.16	24,00	-	120,74	97,56	23,18	73,71	42,98	30,73	7,00	5,00	3,01	23,02	-	-	23,59	-	23,59	-	73,69	-	1,70			4,71
28.10.16	24,00	-	120,81	98,00	22,81	73,90	43,55	30,35	7,00	5,00	3,00	22,56	-	-	23,12	-	23,12	-	73,87	-	1,67			4,67
29.10.16	24,00	-	119,69	98,80	20,89	74,18	44,15	30,03	7,00	5,00	2,99	20,64	-	-	21,17	-	21,17	-	74,10	-	1,53			4,52
30.10.16	24,00	-	121,13	97,86	23,27	74,10	43,56	30,54	7,00	5,00	3,02	22,99	-	-	23,59	-	23,59	-	73,99	-	1,70			4,72
31.10.16	24,00	-	120,77	97,52	23,25	73,40	42,73	30,67	7,00	5,00	3,01	23,02	-	-	23,58	-	23,58	-	73,41	-	1,69			4,70
01.11.16	24,00	-	120,95	97,68	23,27	73,97	42,82	31,15	7,00	5,00	3,06	23,02	-	-	23,62	-	23,62	-	73,88	-	1,70			4,76
02.11.16	24,00	-	118,34	96,69	21,65	74,12	42,32	31,80	7,00	5,00	3,08	21,59	-	-	22,14	-	22,14	-	74,12	-	1,60			4,68
03.11.16	24,00	-	120,32	96,74	23,58	76,56	43,02	33,54	7,00	5,00	3,25	23,46	-	-	24,11	-	24,11	-	76,80	-	1,80			5,05
04.11.16	24,00	-	118,34	97,50	20,84	79,41	44,39	35,02	7,00	5,00	3,41	20,79	-	-	21,38	-	21,38	-	79,65	-	1,66			5,07
05.11.16	24,00	-	119,14	99,55	19,59	80,44	45,08	35,36	7,00	5,00	3,51	19,73	-	-	20,31	-	20,31	-	80,71	-	1,60			5,10
06.11.16	24,00	-	124,72	101,93	22,79	82,13	45,96	36,17	7,00	5,00	3,65	23,30	-	-	23,99	-	23,99	-	82,19	-	1,92			5,56
07.11.16	24,00	-	120,74	101,12	19,62	83,81	45,88	37,93	7,00	5,00	3,80	20,07	-	-	20,71	-	20,71	-	84,06	-	1,68			5,48
08.11.16	24,00	-	121,11	101,23	19,88	85,94	47,38	38,56	7,00	5,00	3,89	20,12	-	-	20,78	-	20,78	-	85,99	-	1,73			5,62
09.11.16	24,00	-	121,13	101,11	20,02	87,74	48,21	39,53	7,00	5,00	3,98	20,16	-	-	20,86	-	20,86	-	88,01	-	1,78			5,76
10.11.16	24,00	-	117,99	99,25	18,74	90,51	48,95	41,56	7,00	5,00	4,12	18,86	-	-	19,51	-	19,51	-	90,47	-	1,71			5,83
11.11.16	24,00	-	117,27	97,88	19,39	90,38	48,23	42,15	7,00	5,00	4,13	19,43	-	-	20,15	-	20,15	-	90,14	-	1,75			5,89
12.11.16	24,00	-	121,16	100,20	20,96	89,74	48,77	40,97	7,00	5,00	4,11	21,00	-	-	21,75	-	21,75	-	89,65	-	1,88			5,99
13.11.16	24,00	-	121,27	98,91	22,36	88,37	48,77	39,60	7,00	5,00	3,93	22,38	-	-	23,15	-	23,15	-	87,92	-	1,97			5,90
14.11.16	24,00	-	120,44	100,40	20,04	86,67	48,51	38,16	7,00	5,00	3,83	20,17	-	-	20,85	-	20,85	-	86,20	-	1,74			5,58
15.11.16	24,00	-	121,69	100,35	21,34	85,66	48,12	37,54	7,00	5,00	3,76	21,57	-	-	22,27	-	22,27	-	85,47	-	1,85			5,60
16.11.16	24,00	-	63,27	69,86	-6,59	80,06	49,85	30,21	7,00	5,00	0,18	22,22	-	-	22,64	-	22,64	-	63,66	-	1,41			1,59
17.11.16	24,00	-	115,28	96,00	19,28	83,42	46,66	36,76	7,00	5,00	3,44	20,72	-	-	21,35	-	21,35	-	82,16	-	1,70			5,14
18.11.16	24,00	-	120,96	101,03	19,93	80,17	46,61	33,56	7,00	5,00	3,41	19,89	-	-	20,47	-	20,47	-	79,90	-	1,59			4,99
19.11.16	24,00	-	122,77	100,67	22,10	77,70	45,73	31,97	7,00	5,00	3,22	22,17	-	-	22,77	-	22,77	-	77,49	-	1,72			4,94
20.11.16	24,00	-	125,57	100,83	24,74	76,47	45,47	31,00	7,00	5,00	3,12	24,78	-	-	25,44	-	25,44	-	76,46	-	1,90			5,02
21.11.16	24,00	-	122,24	101,03	21,21	74,98	44,79	30,19	7,00	5,00	3,06	21,25	-	-	21,78	-	21,78	-	74,72	-	1,59			4,64
22.11.16	24,00	-	124,11	101,06	23,05	73,66	43,95	29,71	7,00	5,00	3,00	23,15	-	-	23,71	-	23,71	-	73,68	-	1,71			4,70
											3,29	21,71	-	-	22,32	-	22,32	-	78,98	-	1,71	-	-	5,00
Среднее	24,00	-	118,88	98,16	20,72	79,59	45,46	34,13	7,00	5,00	102,07	672,87	0,00	0,00	691,85	0,00	691,85	0,00			52,98	0,00	0,00	155,05
Итого	744,00		3685,30	3043,07	642,23																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 01:00	57088,57	46966,96	11209,91	-	11471,03	-	1551,98	-	-
	23.11.16 01:00	60773,87	50010,03	11882,78	-	12162,88	-	1707,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **691,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.