Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Договор: 9971.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 72

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник Обуховский з-д

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-1116.txt

Тхв, гр.С= 2,31

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206

Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот=98,64 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	152,97	132,71	20,26	74,04	47,46	26,58	7,00	5,00	3,53	20,26	-	-	22,61	-	22,61	-	73,95	-	1,50			5,03
24.10.16	24,00	-	150,51	133,69	16,82	74,46	47,82	26,64	7,00	5,00	3,57	16,82	-	-	19,17	-	19,17	-	74,36	-	1,25			4,82
25.10.16	24,00	-	146,42	131,71	14,71	74,07	47,12	26,95	7,00	5,00	3,55	14,71	-	-	16,89	-	16,89	-	73,95	-	1,09			4,64
26.10.16	24,00	-	147,56	131,16	16,40	74,29	47,29	27,00	7,00	5,00	3,55	16,40	-	-	18,64	-	18,64	-	74,19	-	1,22			4,76
27.10.16	24,00	-	146,08	130,63	15,45	73,90	47,11	26,79	7,00	5,00	3,50	15,45	-	-	17,62	-	17,62	-	73,80	-	1,14			4,65
28.10.16	24,00	-	145,71	130,79	14,92	74,10	47,55	26,55	7,00	5,00	3,48	14,92	-	-	17,11	-	17,11	-	74,00	-	1,10			4,58
29.10.16	24,00	-	147,43	131,01	16,42	74,39	48,20	26,19	7,00	5,00	3,44	16,42	-	-	18,65	-	18,65	-	74,30	-	1,22			4,66
30.10.16	24,00	-	147,53	129,37	18,16	74,31	47,58	26,73	7,00	5,00	3,46	18,16	-	-	20,41	-	20,41	-	74,23	-	1,35			4,81
31.10.16	24,00	-	147,66	128,81	18,85	73,58	46,68	26,90	7,00	5,00	3,47	18,85	-	-	21,08	-	21,08	-	73,48	-	1,39			4,85
01.11.16	24,00	-	144,25	128,75	15,50	74,18	46,88	27,30	7,00	5,00	3,52	15,50	-	-	17,70	-	17,70	-	74,08	-	1,15			4,67
02.11.16	24,00	-	144,60	127,28	17,32	74,33	46,51	27,82	7,00	5,00	3,54	17,32	-	-	19,67	-	19,67	-	74,21	-	1,29			4,83
03.11.16	24,00	-	142,37	126,37	16,00	76,75	47,46	29,29	7,00	5,00	3,71	16,00	-	-	18,42	-	18,42	-	76,62	-	1,23			4,93
04.11.16	24,00	-	143,55	127,23	16,32	79,64	48,86	30,78	7,00	5,00	3,92	16,32	-	-	18,98	-	18,98	-	79,49	-	1,30			5,22
05.11.16	24,00	-	143,51	128,60	14,91	80,68	49,22	31,46	7,00	5,00	4,05	14,91	-	-	17,64	-	17,64	-	80,52	-	1,20			5,25
06.11.16	24,00	-	146,86	130,24	16,62	82,32	50,00	32,32	7,00	5,00	4,22	16,62	-	-	19,57	-	19,57	-	82,19	-	1,37			5,59
07.11.16	24,00	-	145,33	128,88	16,45	84,01	50,22	33,79	7,00	5,00	4,36	16,45	-	-	19,47	-	19,47	-	83,83	-	1,38			5,74
08.11.16	24,00	-	143,03	128,66	14,37	86,17	51,75	34,42	7,00	5,00	4,44	14,37	-	-	17,40	-	17,40	-	86,03	-	1,24			5,67
09.11.16	24,00	-	143,43	128,13	15,30	87,96	52,61	35,35	7,00	5,00	4,54	15,30	-	-	18,51	-	18,51	-	87,78	-	1,34			5,88
10.11.16	24,00	-	137,56	123,68	13,88	90,73	52,96	37,77	7,00	5,00	4,68	13,88	-	-	17,18	-	17,18	-	90,59	-	1,26			5,94
11.11.16	24,00	-	137,03	121,96	15,07	90,64	52,26	38,38	7,00	5,00	4,69	15,07	-	-	18,40	-	18,40	-	90,51	-	1,36			6,05
12.11.16	24,00	-	140,58	124,92	15,66	89,98	52,84	37,14	7,00	5,00	4,65	15,66	-	-	18,97	-	18,97	-	89,85	-	1,41			6,06
13.11.16	24,00	-	139,64	123,31	16,33	88,62	52,67	35,95	7,00	5,00	4,45	16,33	-	-	19,56	-	19,56	-	88,53	-	1,45			5,89
14.11.16	24,00	-	140,13	125,17	14,96	86,92	52,24	34,68	7,00	5,00	4,35	14,96	-	-	18,09	-	18,09	-	86,83	-	1,30			5,65
15.11.16	24,00	-	139,25	125,18	14,07	85,90	51,77	34,13	7,00	5,00	4,28	14,07	-	-	17,04	-	17,04	-	85,78	-	1,21			5,49
16.11.16	24,00	-	139,67	124,55	15,12	87,15	52,23	34,92	7,00	5,00	4,36	15,12	-	-	18,23	-	18,23	-	87,05	-	1,32	-	-	5,68
17.11.16	24,00	-	143,74	129,52	14,22	83,76	51,02	32,74	7,00	5,00	4,26	14,22	-	-	17,11	-	17,11	-	83,04	-	1,18			5,44
18.11.16	24,00	-	146,18	131,40	14,78	80,43	50,79	29,64	7,00	5,00	3,90	14,78	-	-	17,41	-	17,41	-	80,34	-	1,19			5,09
19.11.16	24,00	-	147,05	131,04	16,01	77,96	49,72	28,24	7,00	5,00	3,71	16,01	-	-	18,51	-	18,51	-	77,91	-	1,25			4,95
20.11.16	24,00	-	149,67	131,29	18,38	76,74	49,13	27,61	7,00	5,00	3,63	18,38	-	-	20,89	-	20,89	-	76,66	-	1,41			5,04
21.11.16	24,00	-	149,06	131,61	17,45	75,26	48,44	26,82	7,00	5,00	3,54	17,45	-	-	19,82	-	19,82	-	75,21	-	1,31			4,85
22.11.16	24,00	-	148,55	131,65	16,90	73,91	47,50	26,41	7,00	5,00	3,48	16,90	-	-	19,13	-	19,13	-	73,81	-	1,25			4,73
						80,04	49,48	30,56	7,00	5,00	3,93	16,05	-	-	18,71	-	18,71	-	79,91	-	1,28	-	-	5,21
Среднее	24,00	-	144,74	128,69	16,05						121,83	497,61	0,00	0,00	579,88	0,00	579,88	0,00			38,37	0,00	0,00	161,44
Итого	744,00		4486,91	3989,30	497,61																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	74163,72	64822,74	35701,21	-	36584,03	-	1647,37	-	-
	23.11.16 01:00	78572,91	68756,15	35701,21	-	36584,03	-	1804,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,15 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,29** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **579,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016

«____» _____ г.