Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,59
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	72,59	58,27	14,32	65,31	39,31	26,00	7,00	5,00	1,44	16,01	-	-	16,30	-	16,30	-	63,02	-	1,01			2,45
24.10.16	24,00	-	82,10	71,10	11,00	71,80	43,14	28,66	7,00	5,00	2,02	11,38	-	-	11,64	-	11,64	-	71,44	-	0,81			2,83
25.10.16	24,00	-	77,61	68,65	8,96	70,30	41,93	28,37	7,00	5,00	1,90	9,62	-	-	9,83	-	9,83	-	70,17	-	0,68			2,58
26.10.16	24,00	-	84,97	74,83	10,14	69,69	43,48	26,21	7,00	5,00	1,87	11,61	-	-	11,86	-	11,86	-	68,77	-	0,80			2,67
27.10.16	24,00	-	84,97	73,94	11,03	69,86	42,74	27,12	7,00	5,00	1,96	11,63	-	-	11,85	-	11,85	-	69,69	-	0,81			2,78
28.10.16	24,00	-	82,42	73,62	8,80	70,92	43,32	27,60	7,00	5,00	2,00	9,32	-	-	9,53	-	9,53	-	70,60	-	0,66			2,66
29.10.16	24,00	-	82,66	73,33	9,33	71,28	43,85	27,43	7,00	5,00	1,98	9,84	-	-	10,07	-	10,07	-	71,11	-	0,70			2,68
30.10.16	24,00	-	90,41	80,20	10,21	72,52	45,51	27,01	7,00	5,00	2,12	10,95	-	-	11,22	-	11,22	-	72,46	-	0,79			2,91
31.10.16	24,00	-	82,94	74,13	8,81	70,13	43,47	26,66	7,00	5,00	1,91	9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	69,82	-	0,68			2,59
01.11.16	24,00	-	84,21	74,94	9,27	71,11	43,69	27,42	7,00	5,00	1,99	10,20	-	-	10,44	-	10,44	-	71,03	-	0,73			2,72
02.11.16	24,00	-	84,46	74,46	10,00	72,55	43,78	28,77	7,00	5,00	2,08	10,90	-	-	11,17	-	11,17	-	72,69	-	0,79			2,87
03.11.16	24,00	-	82,80	75,25	7,55	74,68	44,69	29,99	7,00	5,00	2,19	8,52	-	-	8,73	-	8,73	-	74,68	-	0,64			2,82
04.11.16	24,00	-	84,68	75,13	9,55	77,27	45,66	31,61	7,00	5,00	2,30	10,63	-	-	10,90	-	10,90	-	77,18	-	0,82			3,12
05.11.16	24,00	-	83,95	75,20	8,75	78,47	46,11	32,36	7,00	5,00	2,36	9,77	-	-	10,04	-	10,04	-	78,13	-	0,76			3,12
06.11.16	24,00	-	83,16	72,99	10,17	79,99	46,06	33,93	7,00	5,00	2,40	11,14	-	-	11,45	-	11,45	-	80,30	-	0,89			3,29
07.11.16	24,00	-	83,16	71,70	11,46	77,61	44,39	33,22	7,00	5,00	2,35	12,19	-	-	12,52	-	12,52	-	76,25	-	0,93			3,28
08.11.16	24,00	-	81,45	72,42	9,03	78,22	44,60	33,62	7,00	5,00	2,38	9,67	-	-	9,93	-	9,93	-	78,97	-	0,76			3,14
09.11.16	24,00	-	80,77	73,06	7,71	88,89	48,99	39,90	7,00	5,00	2,88	8,19	-	-	8,46	-	8,46	-	88,57	-	0,73			3,61
10.11.16	24,00	-	82,63	72,93	9,70	90,10	49,48	40,62	7,00	5,00	2,92	10,26	-	-	10,61	-	10,61	-	89,58	-	0,92			3,84
11.11.16	24,00	-	80,26	72,64	7,62	89,45	48,80	40,65	7,00	5,00	2,92	8,03	-	-	8,33	-	8,33	-	88,87	-	0,72			3,64
12.11.16	24,00	-	81,53	73,10	8,43	89,49	49,21	40,28	7,00	5,00	2,92	8,79	-	-	9,09	-	9,09	-	88,85	-	0,78			3,70
13.11.16	24,00	-	82,43	72,75	9,68	90,29	49,88	40,41	7,00	5,00	2,92	10,00	-	-	10,36	-	10,36	-	89,91	-	0,90			3,82
14.11.16	24,00	-	81,01	73,00	8,01	89,42	49,86	39,56	7,00	5,00	2,87	8,38	-	-	8,66	-	8,66	-	88,73	-	0,74			3,61
15.11.16	24,00	-	81,56	73,22	8,34	86,96	49,05	37,91	7,00	5,00	2,74	8,85	-	-	9,13	-	9,13	-	86,44	-	0,77			3,51
16.11.16	24,00	-	81,80	73,32	8,48	85,69	48,99	36,70	7,00	5,00	2,66	8,93	-	-	9,20	-	9,20	-	85,06	-	0,76			3,42
17.11.16	24,00	-	81,46	72,87	8,59	82,01	47,71	34,30	7,00	5,00	2,47	9,08	-	-	9,35	-	9,35	-	81,39	-	0,74			3,21
18.11.16	24,00	-	44,39	39,70	4,69	72,61	45,27	27,34	7,00	5,00	0,91	10,19	-	-	10,31	-	10,31	-	51,59	-	0,52			1,43
19.11.16	24,00	-	76,56	68,04	8,52	72,50	41,89	30,61	7,00	5,00	1,99	9,98	-	-	10,21	-	10,21	-	70,75	-	0,71			2,70
20.11.16	24,00	-	83,09	70,04	13,05	69,23	41,81	27,42	7,00	5,00	1,90	13,41	-	-	13,69	-	13,69	-	69,09	-	0,93			2,82
21.11.16	24,00	-	79,93	72,05	7,88	72,00	43,53	28,47	7,00	5,00	2,03	8,24	-	-	8,42	-	8,42	-	71,51	-	0,59			2,62
22.11.16	24,00	-	81,85	72,90	8,95	71,80	43,41	28,39	7,00	5,00	2,05	9,31	-	-	9,54	-	9,54	-	71,43	-	0,67			2,72
Среднее	24,00	-	80,90	71,61	9,29	77,17	45,28	31,89	7,00	5,00	2,24	10,15	-	-	10,41	-	10,41	-	76,07	-	0,77	-	-	3,00
Итого	744,00		2507,81	2219,78	288,03						69,40	314,80	0,00	0,00	322,82	0,00	322,82	0,00			23,74	0,00	0,00	93,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = -0,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **322,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 28 НОЯ 2016 г.