Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,31
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	120,86	101,26	19,60	73,99	44,35	29,64	7,00	5,00	3,01	19,60	-	-	21,65	-	21,65	-	73,81	-	1,45		4,45
24.10.16	24,00	-	123,07	103,15	19,92	74,43	44,84	29,59	7,00	5,00	3,06	19,92	-	-	22,05	-	22,05	-	74,27	-	1,48		4,54
25.10.16	24,00	-	119,68	101,80	17,88	74,04	44,12	29,92	7,00	5,00	3,05	17,88	-	-	19,91	-	19,91	-	73,93	-	1,32		4,37
26.10.16	24,00	-	121,91	101,58	20,33	74,25	44,28	29,97	7,00	5,00	3,05	20,33	-	-	22,40	-	22,40	-	74,11	-	1,51		4,56
27.10.16	24,00	-	118,43	101,49	16,94	73,82	44,13	29,69	7,00	5,00	3,02	16,94	-	-	18,92	-	18,92	-	73,67	-	1,25		4,27
28.10.16	24,00	-	122,90	101,97	20,93	74,04	44,69	29,35	7,00	5,00	3,00	20,93	-	-	23,04	-	23,04	-	73,91	-	1,55		4,54
29.10.16	24,00	-	120,98	102,81	18,17	74,34	45,46	28,88	7,00	5,00	2,98	18,17	-	-	20,24	-	20,24	-	74,18	-	1,35		4,32
30.10.16	24,00	-	122,21	101,81	20,40	74,27	44,99	29,28	7,00	5,00	2,99	20,40	-	-	22,50	-	22,50	-	74,09	-	1,51		4,50
31.10.16	24,00	-	120,65	101,49	19,16	73,52	44,11	29,41	7,00	5,00	2,99	19,16	-	-	21,17	-	21,17	-	73,33	-	1,41		4,40
01.11.16	24,00	-	121,65	101,50	20,15	74,13	44,23	29,90	7,00	5,00	3,04	20,15	-	-	22,21	-	22,21	-	73,97	-	1,49		4,53
02.11.16	24,00	-	119,77	99,07	20,70	74,30	43,73	30,57	7,00	5,00	3,03	20,70	-	-	22,76	-	22,76	-	74,22	-	1,54		4,57
03.11.16	24,00	-	119,68	100,28	19,40	76,74	44,27	32,47	7,00	5,00	3,26	19,40	-	-	21,66	-	21,66	-	76,71	-	1,49		4,75
04.11.16	24,00	-	118,47	100,99	17,48	79,58	45,50	34,08	7,00	5,00	3,45	17,48	-	-	19,88	-	19,88	-	79,55	-	1,39		4,84
05.11.16	24,00	-	120,92	102,72	18,20	80,59	46,15	34,44	7,00	5,00	3,54	18,20	-	-	20,64	-	20,64	-	80,55	-	1,47		5,01
06.11.16	24,00	-	125,23	104,88	20,35	82,30	47,06	35,24	7,00	5,00	3,70	20,35	-	-	22,95	-	22,95	-	82,20	-	1,67		5,37
07.11.16	24,00	-	121,72	104,75	16,97	83,98	47,05	36,93	7,00	5,00	3,88	16,97	-	-	19,70	-	19,70	-	83,94	-	1,42		5,30
08.11.16	24,00	-	122,17	105,81	16,36	86,11	48,44	37,67	7,00	5,00	3,99	16,36	-	-	19,19	-	19,19	-	86,01	-	1,41		5,40
09.11.16	24,00	-	121,36	105,60	15,76	87,91	49,27	38,64	7,00	5,00	4,09	15,76	-	-	18,69	-	18,69	-	87,95	-	1,39		5,47
10.11.16	24,00	-	118,94	103,41	15,53	90,68	50,03	40,65	7,00	5,00	4,22	15,53	-	-	18,59	-	18,59	-	90,53	-	1,41		5,62
11.11.16	24,00	-	118,12	102,06	16,06	90,52	49,17	41,35	7,00	5,00	4,23	16,06	-	-	19,13	-	19,13	-	90,23	-	1,45		5,68
12.11.16	24,00	-	121,70	104,38	17,32	89,89	49,99	39,90	7,00	5,00	4,17	17,32	-	-	20,42	-	20,42	-	89,69	-	1,55		5,73
13.11.16	24,00	-	122,65	102,99	19,66	88,52	49,91	38,61	7,00	5,00	3,99	19,66	-	-	22,72	-	22,72	-	88,15	-	1,73		5,73
14.11.16	24,00	-	122,73	104,53	18,20	86,79	49,58	37,21	7,00	5,00	3,90	18,20	-	-	21,07	-	21,07	-	86,39	-	1,57		5,48
15.11.16	24,00	-	123,93	105,02	18,91	85,81	49,29	36,52	7,00	5,00	3,84	18,91	-	-	21,75	-	21,75	-	85,59	-	1,62		5,46
16.11.16	24,00	-	62,67	56,64	6,03	82,75	49,94	32,81	7,00	5,00	1,94	6,03	-	-	7,31	-	7,31	-	68,87	-	0,42		2,36
17.11.16	24,00	-	124,64	105,12	19,52	83,56	47,86	35,70	7,00	5,00	3,77	19,52	-	-	22,23	-	22,23	-	82,93	-	1,62		5,39
18.11.16	24,00	-	124,34	106,11	18,23	80,32	47,89	32,43	7,00	5,00	3,45	18,23	-	-	20,64	-	20,64	-	80,03	-	1,46		4,91
19.11.16	24,00	-	124,95	105,52	19,43	77,87	47,03	30,84	7,00	5,00	3,26	19,43	-	-	21,63	-	21,63	-	77,60	-	1,51		4,77
20.11.16	24,00	-	126,32	105,56	20,76	76,72	46,67	30,05	7,00	5,00	3,18	20,76	-	-	22,94	-	22,94	-	76,57	-	1,59		4,77
21.11.16	24,00	-	126,59	105,69	20,90	75,22	46,16	29,06	7,00	5,00	3,08	20,90	-	-	23,07	-	23,07	-	74,97	-	1,57		4,65
22.11.16	24,00	-	125,23	105,81	19,42	73,84	45,16	28,68	7,00	5,00	3,04	19,42	-	-	21,57	-	21,57	-	73,71	-	1,43		4,47
Среднее	24,00	-	120,14	101,80	18,34	79,83	46,62	33,21	7,00	5,00	3,39	18,34	-	-	20,73	-	20,73	-	79,21	-	1,45	-	-	4,84
Итого	744,00		3724,47	3155,80	568,67						105,20	568,67	0,00	0,00	642,63	0,00	642,63	0,00			43,57	0,00	0,00	150,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	47088,77	37500,43	12023,18	-	12300,86	-	1359,90	-	-
	23.11.16 01:00	50813,24	40656,23	13193,42	-	13504,14	-	1510,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **642,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 28 НОЯ 2016 г.