Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	146,64	123,33	23,31	74,04	47,33	26,71	7,00	5,00	3,29	23,31	-	-	25,66	-	25,66	-	74,20	-	1,73			5,02
24.10.16	24,00	-	142,89	125,21	17,68	74,46	47,75	26,71	7,00	5,00	3,35	17,68	-	-	19,88	-	19,88	-	74,60	-	1,32			4,67
25.10.16	24,00	-	142,85	123,41	19,44	74,08	47,08	27,00	7,00	5,00	3,33	19,44	-	-	21,72	-	21,72	-	74,26	-	1,44			4,78
26.10.16	24,00	-	144,37	123,04	21,33	74,30	47,35	26,95	7,00	5,00	3,32	21,33	-	-	23,69	-	23,69	-	74,48	-	1,59			4,91
27.10.16	24,00	-	141,10	122,94	18,16	73,92	47,26	26,66	7,00	5,00	3,28	18,16	-	-	20,35	-	20,35	-	74,10	-	1,35			4,62
28.10.16	24,00	-	141,09	123,34	17,75	74,10	47,52	26,58	7,00	5,00	3,28	17,75	-	-	19,91	-	19,91	-	74,28	-	1,32			4,60
29.10.16	24,00	-	146,30	123,72	22,58	74,42	48,26	26,16	7,00	5,00	3,24	22,58	-	-	24,81	-	24,81	-	74,57	-	1,68			4,92
30.10.16	24,00	-	142,45	122,75	19,70	74,35	47,81	26,54	7,00	5,00	3,26	19,70	-	-	21,98	-	21,98	-	74,50	-	1,47			4,73
31.10.16	24,00	-	140,96	122,39	18,57	73,62	46,96	26,66	7,00	5,00	3,26	18,57	-	-	20,79	-	20,79	-	73,80	-	1,37			4,63
01.11.16	24,00	-	140,62	122,54	18,08	74,20	47,17	27,03	7,00	5,00	3,32	18,08	-	-	20,32	-	20,32	-	74,37	-	1,34			4,66
02.11.16	24,00	-	140,75	121,24	19,51	74,36	46,79	27,57	7,00	5,00	3,34	19,51	-	-	21,83	-	21,83	-	74,55	-	1,45			4,80
03.11.16	24,00	-	140,07	121,47	18,60	76,77	47,67	29,10	7,00	5,00	3,53	18,60	-	-	20,98	-	20,98	-	76,95	-	1,43			4,97
04.11.16	24,00	-	140,33	122,11	18,22	79,67	49,17	30,50	7,00	5,00	3,73	18,22	-	-	20,78	-	20,78	-	79,89	-	1,46			5,18
05.11.16	24,00	-	141,56	124,31	17,25	80,70	49,84	30,86	7,00	5,00	3,84	17,25	-	-	19,95	-	19,95	-	80,97	-	1,40			5,23
06.11.16	24,00	-	146,37	126,26	20,11	82,38	50,83	31,55	7,00	5,00	3,99	20,11	-	-	23,00	-	23,00	-	82,58	-	1,66			5,65
07.11.16	24,00	-	143,19	125,27	17,92	84,03	50,75	33,28	7,00	5,00	4,17	17,92	-	-	20,93	-	20,93	-	84,27	-	1,51			5,68
08.11.16	24,00	-	144,05	125,36	18,69	86,19	51,91	34,28	7,00	5,00	4,30	18,69	-	-	21,76	-	21,76	-	86,38	-	1,61			5,91
09.11.16	24,00	-	142,56	125,24	17,32	87,98	52,78	35,20	7,00	5,00	4,41	17,32	-	-	20,51	-	20,51	-	88,21	-	1,53			5,94
10.11.16	24,00	-	139,61	122,53	17,08	90,75	53,63	37,12	7,00	5,00	4,55	17,08	-	-	20,40	-	20,40	-	90,89	-	1,55			6,11
11.11.16	24,00	-	137,53	120,96	16,57	90,60	52,93	37,67	7,00	5,00	4,57	16,57	-	-	19,90	-	19,90	-	90,73	-	1,50			6,07
12.11.16	24,00	-	142,26	123,86	18,40	89,95	53,56	36,39	7,00	5,00	4,52	18,40	-	-	21,76	-	21,76	-	90,11	-	1,66			6,17
13.11.16	24,00	-	142,13	122,03	20,10	88,62	53,44	35,18	7,00	5,00	4,30	20,10	-	-	23,36	-	23,36	-	88,70	-	1,78			6,08
14.11.16	24,00	-	142,06	124,32	17,74	86,93	53,16	33,77	7,00	5,00	4,21	17,74	-	-	20,84	-	20,84	-	87,03	-	1,54			5,75
15.11.16	24,00	-	143,48	124,28	19,20	85,88	52,48	33,40	7,00	5,00	4,16	19,20	-	-	22,31	-	22,31	-	86,02	-	1,65			5,81
16.11.16	24,00	-	142,56	123,54	19,01	87,14	53,03	34,12	7,00	5,00	4,22	19,01	-	-	22,17	-	22,17	-	87,25	-	1,66	-	-	5,88
17.11.16	24,00	-	144,87	127,14	17,73	83,89	51,33	32,56	7,00	5,00	4,15	17,73	-	-	20,64	-	20,64	-	83,73	-	1,48			5,64
18.11.16	24,00	-	148,23	129,04	19,19	80,41	51,04	29,37	7,00	5,00	3,79	19,19	-	-	21,94	-	21,94	-	80,52	-	1,55			5,34
19.11.16	24,00	-	148,04	128,57	19,47	77,95	50,01	27,94	7,00	5,00	3,59	19,47	-	-	22,03	-	22,03	-	78,06	-	1,52			5,11
20.11.16	24,00	-	149,99	128,79	21,20	76,78	49,84	26,94	7,00	5,00	3,47	21,20	-	-	23,76	-	23,76	-	76,96	-	1,63			5,10
21.11.16	24,00	-	148,08	129,24	18,84	75,29	49,13	26,16	7,00	5,00	3,38	18,84	-	-	21,20	-	21,20	-	75,42	-	1,42			4,81
22.11.16	24,00		148,70	128,87	19,84	76,67	49,66	27,01	7,00	5,00	3,48	19,84	-	-	22,33	-	22,33	-	76,81	-	1,52	-	-	5,01
Среднее	24,00	-	143,41	124,42	18,99	80,14	49,92	30,22	7,00	5,00	3,76	18,99	-	-	21,66	-	21,66	-	80,30	-	1,52	-	-	5,28
Итого	744,00		4445,69	3857,10	588,59						116,63	588,59	0,00	0,00	671,49	0,00	671,49	0,00			45,62	0,00	0,00	163,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,31 С = -1,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **671,49** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 28 НОЯ 2016 г.