Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Договор: 9974.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 78

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник Обуховский з-д

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-1116.txt

Режим (схема): 3001

Тхв, гр.С= 2,31

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	174,26	155,81	18,45	74,25	50,02	24,23	7,00	5,00	3,78	18,45	-	-	20,95	-	20,95	-	74,28	-	1,37			5,15
24.10.16	24,00	-	174,90	159,32	15,58	74,71	50,66	24,05	7,00	5,00	3,84	15,58	-	-	18,10	-	18,10	-	74,74	-	1,16			5,00
25.10.16	24,00	-	173,37	156,92	16,45	74,30	49,97	24,33	7,00	5,00	3,82	16,45	-	-	18,94	-	18,94	-	74,34	-	1,22			5,04
26.10.16	24,00	-	173,02	156,93	16,09	74,52	50,13	24,39	7,00	5,00	3,83	16,09	-	-	18,52	-	18,52	-	74,56	-	1,20			5,03
27.10.16	24,00	-	173,10	156,50	16,60	74,12	49,91	24,21	7,00	5,00	3,79	16,60	-	-	19,01	-	19,01	-	74,16	-	1,23			5,02
28.10.16	24,00	-	171,55	157,83	13,72	74,33	50,29	24,04	7,00	5,00	3,80	13,72	-	-	16,09	-	16,09	-	74,36	-	1,02			4,82
29.10.16	24,00	-	174,70	158,74	15,96	74,63	50,85	23,78	7,00	5,00	3,78	15,96	-	-	18,44	-	18,44	-	74,67	-	1,19			4,97
30.10.16	24,00	-	173,78	157,47	16,31	74,57	50,31	24,26	7,00	5,00	3,83	16,31	-	-	18,77	-	18,77	-	74,60	-	1,22			5,04
31.10.16	24,00	-	173,01	156,12	16,89	73,85	49,61	24,24	7,00	5,00	3,79	16,89	-	-	19,29	-	19,29	-	73,90	-	1,25			5,04
01.11.16	24,00	-	173,14	155,84	17,30	74,42	49,85	24,57	7,00	5,00	3,83	17,30	-	-	19,76	-	19,76	-	74,46	-	1,29			5,12
02.11.16	24,00	-	172,83	153,72	19,11	74,58	49,40	25,18	7,00	5,00	3,88	19,11	-	-	21,72	-	21,72	-	74,64	-	1,43			5,30
03.11.16	24,00	-	171,10	155,11	15,99	77,02	50,48	26,54	7,00	5,00	4,12	15,99	-	-	18,68	-	18,68	-	77,09	-	1,23			5,35
04.11.16	24,00	-	172,97	156,12	16,85	79,90	52,07	27,83	7,00	5,00	4,35	16,85	-	-	19,78	-	19,78	-	79,96	-	1,35			5,70
05.11.16	24,00	-	172,30	157,97	14,33	80,94	52,78	28,16	7,00	5,00	4,45	14,33	-	-	17,30	-	17,30	-	81,03	-	1,16			5,61
06.11.16	24,00	-	173,97	159,29	14,68	82,63	53,67	28,96	7,00	5,00	4,62	14,68	-	-	17,80	-	17,80	-	82,65	-	1,21			5,84
07.11.16	24,00	-	171,37	157,28	14,09	84,30	53,83	30,47	7,00	5,00	4,80	14,09	-	-	17,36	-	17,36	-	84,35	-	1,19			5,99
08.11.16	24,00	-	169,35	154,43	14,92	86,45	54,80	31,65	7,00	5,00	4,90	14,92	-	-	18,37	-	18,37	-	86,46	-	1,29			6,19
09.11.16	24,00	-	164,66	150,02	14,64	88,22	55,27	32,95	7,00	5,00	4,96	14,64	-	-	18,15	-	18,15	-	88,25	-	1,29			6,25
10.11.16	24,00	-	151,89	137,76	14,13	91,03	55,21	35,82	7,00	5,00	4,95	14,13	-	-	17,67	-	17,67	-	91,00	-	1,29			6,23
11.11.16	24,00	-	148,77	134,23	14,54	90,91	54,44	36,47	7,00	5,00	4,91	14,54	-	-	18,05	-	18,05	-	90,84	-	1,32			6,23
12.11.16	24,00	-	150,65	134,58	16,07	90,25	54,76	35,49	7,00	5,00	4,79	16,07	-	-	19,54	-	19,54	-	90,22	-	1,45			6,24
13.11.16	24,00	-	150,74	132,58	18,16	88,88	54,37	34,51	7,00	5,00	4,59	18,16	-	-	21,55	-	21,55	-	88,73	-	1,61			6,20
14.11.16	24,00	-	148,34	133,09	15,25	87,17	53,68	33,49	7,00	5,00	4,47	15,25	-	-	18,45	-	18,45	-	87,03	-	1,33			5,80
15.11.16	24,00	-	148,49	132,63	15,86	86,17	53,09	33,08	7,00	5,00	4,40	15,86	-	-	18,97	-	18,97	-	86,13	-	1,37			5,76
16.11.16	24,00	-	149,19	132,77	16,42	87,41	53,71	33,69	7,00	5,00	4,48	16,42	-	-	19,66	-	19,66	-	87,30	-	1,43	-	-	5,92
17.11.16	24,00	-	147,97	130,76	17,21	84,16	52,02	32,14	7,00	5,00	4,22	17,21	-	-	20,20	-	20,20	-	83,81	-	1,44			5,66
18.11.16	24,00	-	151,06	132,53	18,53	80,66	51,26	29,40	7,00	5,00	3,90	18,53	-	-	21,30	-	21,30	-	80,60	-	1,49			5,40
19.11.16	24,00	-	150,65	132,75	17,90	78,17	49,90	28,27	7,00	5,00	3,76	17,90	-	-	20,47	-	20,47	-	78,10	-	1,40			5,16
20.11.16	24,00	-	152,26	132,72	19,54	77,02	49,94	27,08	7,00	5,00	3,60	19,54	-	-	22,04	-	22,04	-	77,04	-	1,51			5,10
21.11.16	24,00	-	150,31	132,91	17,40	75,51	49,20	26,31	7,00	5,00	3,50	17,40	-	-	19,75	-	19,75	-	75,45	-	1,31			4,81
22.11.16	24,00	-	149,54	132,97	16,57	74,13	48,23	25,90	7,00	5,00	3,45	16,57	-	-	18,86	-	18,86	-	74,16	-	1,23			4,68
Среднее	24,00	-	163,01	146,70	16,31	80,30	51,73	28,56	7,00	5,00	4,17	16,31	-	-	19,15	-	19,15	-	80,29	-	1,31	-	-	5,47
Итого	744,00		5053,24	4547,70	505,54						129,16	505,54	0,00	0,00	593,54	0,00	593,54	0,00			39,25	0,00	0,00	169,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	63907,44	56842,92	10073,83	-	10289,81	-	1441,47	-	-
	23.11.16 01:00	68875,38	61332,94	12263,83	-	12542,23	-	1606,62	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,17 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **168,48** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **593,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.