Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016
Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207931

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 4,06
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	56,02	56,02	0,00	74,33	38,89	35,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
24.10.16	24,00	-	55,34	55,34	0,00	74,11	38,90	35,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
25.10.16	24,00	-	53,33	53,52	-0,19	73,75	38,20	35,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
26.10.16	24,00	-	53,93	53,93	0,00	73,83	38,24	35,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
27.10.16	24,00	-	54,29	54,42	-0,13	74,04	38,42	35,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
28.10.16	24,00	-	53,56	53,74	-0,18	73,95	38,54	35,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
29.10.16	24,00	-	51,29	51,29	0,00	73,94	38,09	35,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
30.10.16	24,00	-	49,72	49,72	0,00	73,78	37,65	36,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
31.10.16	24,00	-	47,76	47,93	-0,17	73,71	36,90	36,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
01.11.16	24,00	-	45,75	46,09	-0,34	73,83	36,13	37,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
02.11.16	24,00	-	45,98	46,88	-0,90	75,03	36,17	38,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
03.11.16	24,00	-	45,42	46,60	-1,18	77,66	36,45	41,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
04.11.16	24,00	-	46,30	47,95	-1,65	79,95	37,41	42,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
05.11.16	24,00	-	46,94	48,56	-1,62	81,25	37,94	43,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
06.11.16	24,00	-	44,28	46,43	-2,15	82,85	37,48	45,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
07.11.16	24,00	-	44,22	46,48	-2,26	85,58	37,52	48,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
08.11.16	24,00	-	47,36	49,87	-2,51	88,36	39,43	48,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
09.11.16	24,00	-	48,62	51,35	-2,73	91,86	41,11	50,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
10.11.16	24,00	-	45,80	48,16	-2,36	92,54	40,11	52,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
11.11.16	24,00	-	46,39	48,89	-2,50	92,70	40,33	52,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
12.11.16	24,00	-	43,81	46,14	-2,33	93,51	39,43	54,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
13.11.16	24,00	-	44,50	46,79	-2,29	93,34	40,06	53,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
14.11.16	24,00	-	45,97	48,27	-2,30	92,36	40,72	51,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
15.11.16	24,00	-	46,19	48,29	-2,10	90,19	40,56	49,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
16.11.16	24,00	-	38,48	40,06	-1,58	87,90	37,06	50,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
17.11.16	24,00	-	37,78	38,39	-0,61	84,20	35,96	48,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
18.11.16	24,00	-	43,26	43,41	-0,15	79,53	36,47	43,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
19.11.16	24,00	-	61,75	61,75	0,00	77,27	40,92	36,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
20.11.16	24,00	-	57,28	57,28	0,00	76,44	39,95	36,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
21.11.16	24,00	-	54,21	54,21	0,00	74,26	38,73	35,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
22.11.16	24,00	-	52,61	52,61	0,00	73,65	37,95	35,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
Среднее	24,00	-	48,65	49,69	-1,04	80,96	38,44	42,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
Итого	744,00		1508,14	1540,37	-32,23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	10802,74	10932,38	-	-	-	-	357,70	-	-
	23.11.16 01:00	12308,48	12470,35	-	-	-	-	420,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 НОЯ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта