Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 28507
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205518-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205518 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,27891 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=84,096 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	70,05	70,05	0,00	70,29	41,07	29,22	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
24.10.16	24,00	-	71,55	71,55	0,00	70,79	41,59	29,20	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
25.10.16	24,00	-	69,89	69,89	0,00	70,29	40,96	29,33	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
26.10.16	24,00	-	69,80	69,80	0,00	70,49	40,96	29,53	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
27.10.16	24,00	-	69,71	69,71	0,00	70,17	40,85	29,32	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
28.10.16	24,00	-	70,11	70,11	0,00	70,32	41,13	29,19	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
29.10.16	24,00	-	70,06	70,06	0,00	70,71	41,73	28,98	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
30.10.16	24,00	-	68,89	68,89	0,00	70,59	41,42	29,17	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
31.10.16	24,00	-	68,77	68,77	0,00	69,90	40,79	29,11	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
01.11.16	24,00	-	69,23	69,23	0,00	70,45	40,93	29,52	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
02.11.16	24,00	-	67,90	67,90	0,00	70,44	40,47	29,97	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
03.11.16	24,00	-	67,75	67,75	0,00	72,32	40,78	31,54	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
04.11.16	24,00	-	68,44	68,44	0,00	74,86	41,71	33,15	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
05.11.16	24,00	-	13,83	16,64	-2,81	58,94	38,62	20,32	7,00	5,00	0,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,29
06.11.16	24,00	-	46,70	48,61	-1,91	77,52	38,40	39,12	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
07.11.16	24,00	-	57,54	57,54	0,00	79,32	39,16	40,16	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
08.11.16	24,00	-	56,01	56,01	0,00	81,34	39,31	42,03	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
09.11.16	24,00	-	55,80	55,80	0,00	82,82	39,51	43,31	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
10.11.16	24,00	-	59,80	59,80	0,00	83,27	42,89	40,38	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
11.11.16	24,00	-	72,01	72,01	0,00	85,42	44,64	40,78	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
12.11.16	24,00	-	72,62	72,62	0,00	84,89	44,87	40,02	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
13.11.16	24,00	-	71,13	71,30	-0,17	83,89	45,04	38,85	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
14.11.16	24,00	-	71,07	71,07	0,00	82,33	44,45	37,88	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
15.11.16	24,00	-	70,62	70,62	0,00	81,15	44,04	37,11	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
16.11.16	24,00	-	73,82	73,82	0,00	81,91	45,30	36,61	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
17.11.16	24,00	-	70,99	70,99	0,00	79,97	44,39	35,58	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
18.11.16	24,00	-	70,51	70,51	0,00	76,51	43,02	33,49	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
19.11.16	24,00	-	69,86	69,86	0,00	74,15	42,13	32,02	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
20.11.16	24,00	-	69,60	69,60	0,00	72,82	41,74	31,08	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
21.11.16	24,00	-	67,85	67,85	0,00	71,65	41,38	30,27	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
22.11.16	24,00	-	70,01	70,01	0,00	70,14	40,70	29,44	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
Среднее	24,00	-	65,87	66,03	-0,16	75,15	41,74	33,41	7,00	5,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
Итого	744,00		2041,92	2046,81	-4,89						68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	16629,13	14616,55	0,00	-	0,00	-	413,05	-	
	23.11.16 02:00	18668,11	16660,42	0,00	-	0,00	-	481,50	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 11 «.6» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.